

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@gasunie.nl> namens Alg. Postbus RO_West
<RO_West@gasunie.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 14:22
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Advies art. 6:18 Besluit Omgevingsrecht: uitbreiden tennisbaan en verleggen
Sloot Spaarnestraat 1B te Beverwijk

Geachte heer / mevrouw,

Bij e-mailbericht van dd 22 juni 2020 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd adviesverzoek ontvangen. Het plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Onder dankzegging voor de toezending verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

I: www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie
Omgevingsloket
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17


crossing borders in energy