

notitie

aan Gemeente Beverwijk van [REDACTED]
t.a.v. [REDACTED] E-mail advies@odijmond.nl
[REDACTED]@odijmond.nl
datum 9 december 2022
onderwerp Milieuadvies, Verlengde Voorstraat 8, Wijk aan Zee - BENG

Gemeente Beverwijk heeft Omgevingsdienst IJmond gevraagd om de BENG-berekening voor de Verlengde Voorstraat 8 te beoordelen. Hieronder doen wij verslag van onze bevindingen.

Registratiedatum berekening: 29 september 2022

Appartement A

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
BENG 1: 65 kWh/m ²	60,87 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	49,18 kWh/m ²	✓
BENG 3: 40%	44,6 %	✓

Conclusie appartement A: Akkoord

Appartement B

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
BENG 1: 65 kWh/m ²	69,91 kWh/m ²	✗
BENG 2: 50 kWh/m ²	57,66 kWh/m ²	✗
BENG 3: 40%	44,2 %	✓

Conclusie appartement B: Niet akkoord

Appartement C

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
BENG 1: 65 kWh/m ²	68,54 kWh/m ²	✗
BENG 2: 50 kWh/m ²	56,95 kWh/m ²	✗

BENG 3: 40%	44,3 %	✓
-------------	--------	---

Conclusie appartement C: Niet akkoord

Appartement D

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (*)
BENG 1: 65 kWh/m ²	60,48 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	48,94 kWh/m ²	✓
BENG 3: 40%	44,7 %	✓

Conclusie appartement D: Akkoord

Appartement E

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (*)
BENG 1: 65 kWh/m ²	48,13 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	44,92 kWh/m ²	✓
BENG 3: 40%	39,5 %	*

Conclusie appartement E: Niet akkoord

Appartement F

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (*)
BENG 1: 65 kWh/m ²	57,04 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	51,04 kWh/m ²	*
BENG 3: 40%	39,5 %	*

Conclusie appartement F: Niet akkoord

Appartement G

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (*)
BENG 1: 65 kWh/m ²	55,37 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	50,20 kWh/m ²	*
BENG 3: 40%	39,8 %	*

Conclusie appartement G: Niet akkoord

Appartement H

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
BENG 1: 65 kWh/m ²	47,13 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	44,57 kWh/m ²	✓
BENG 3: 40%	39,1 %	✗

Conclusie appartement H: Niet akkoord

Appartement J

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
BENG 1: 65 kWh/m ²	46,10 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	46,38 kWh/m ²	✓
BENG 3: 40%	36,0 %	✗

Conclusie appartement J: Niet akkoord

Appartement K

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
BENG 1: 65 kWh/m ²	48,35 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	45,97 kWh/m ²	✓
BENG 3: 40%	38,1 %	✗

Conclusie appartement K: Niet akkoord

Appartement L

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
BENG 1: 65 kWh/m ²	59,03 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	52,09 kWh/m ²	✗
BENG 3: 40%	40,2 %	✓

Conclusie appartement L: Niet akkoord

Appartement M

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✗)
--------------------------------------	--------------------------	---

BENG 1: 65 kWh/m ²	57,36 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	51,24 kWh/m ²	✘
BENG 3: 40%	40,4 %	✓

Conclusie appartement M: Niet akkoord

Appartement N

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✘)
BENG 1: 65 kWh/m ²	47,74 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	45,63 kWh/m ²	✓
BENG 3: 40%	38,2 %	✘

Conclusie appartement N: Niet akkoord

Appartement P

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✘)
BENG 1: 65 kWh/m ²	53,05 kWh/m ²	✓
BENG 2: 50 kWh/m ²	50,72 kWh/m ²	✘
BENG 3: 40%	36,5 %	✘

Conclusie appartement P: Niet akkoord

Appartement Q

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✘)
BENG 1: 73 kWh/m ²	86,35 kWh/m ²	✘
BENG 2: 50 kWh/m ²	61,11 kWh/m ²	✘
BENG 3: 40%	47,5 %	✓

Conclusie appartement Q: Niet akkoord

Appartement R

BENG-eis bouwbesluit 2012	Werkelijke waarde	Voldoet (✓)/Voldoet niet (✘)
BENG 1: 73 kWh/m ²	86,48 kWh/m ²	✘
BENG 2: 50 kWh/m ²	61,39 kWh/m ²	✘
BENG 3: 40%	47,5 %	✓

Conclusie appartement R: Niet akkoord