

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 19 december 2022 10:29
Aan: [REDACTED] | senvd architecture
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Residence Kennemerduin | Zorghuis Tappenbeck Wijk aan Zee

Beste [REDACTED]

De aanvraag is helaas nog niet ontvankelijk. Vanuit constructie heb ik de volgende opmerkingen retour gekregen: zorgcentrum

- 1) op tekening ontbreekt maatvoering
- 2) principe details staalconstructie (verbindingen aan bestaand e.d.) ontbreken
- 3) dimensies staalconstructie op tekening niet onderbouwd
- 4) opbouw bestaande constructie (overspanningen/vloerdikte e.d.) ontbreken op tekening

appartementen

- 5) de hellingbaan ontbreekt (eerder aangegeven bij schetsen zorgcentrum)
- 6) principe details staalconstructie (spanten dak/ligger in vloer) ontbreken op tekening
- 7) dimensies staalconstructie op tekening niet onderbouwd

Willen jullie deze stukken s.v.p. nog aanleveren?

Het brandweer advies en advies Bouwbesluit volgt nog. Ik heb hiervan nog geen advies retour gekregen. Onze riool adviseur is akkoord met het ontwerp voor de riolering en waterhuishouding. Aandachtspunt voor de ontwikkelaar/bouwer is wel om er voor te zorgen dat bij extreme neerslag (bv 150 mm/uur) het hemelwater veilig weg moet kunnen stromen en niet in het pand kan stromen.

Vanaf januari begin ik in een andere functie bij de gemeente Beverwijk en komt er een andere behandelaar op deze aanvraag. [REDACTED] start op 2 januari en zal deze zaak van mij overnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Jurist vergunningen
Team Leefomgeving, gemeente Beverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
www.beverwijk.nl
tel. 0251-256 256
Aanwezig: ma, di, do, vrij

Van: [REDACTED] | senvd architecture <[REDACTED]@senvd.nl>
Verzonden: vrijdag 16 december 2022 15:02
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@beverwijk.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@amstelconcepts.com>
Onderwerp: Residence Kennemerduin | Zorghuis Tappenbeck Wijk aan Zee

Beste [REDACTED]

Zojuist je geprobeerd te bellen zonder resultaat dus maar even per mail.

Vorige week donderdag 8 december hebben wij de aanvullende stukken aangeleverd voor bovengenoemde aanvraag omgevingsvergunning en gaan er van uit dat de aanvraag nu ontvankelijk is.

Wij willen graag een bevestiging krijgen van de gemeente Beverwijk dat dit ook daadwerkelijk het geval is, omdat wij dit moeten overleggen met de huidige eigenaar en verkoper Heliomare.

Een goed weekend en alvast dank voor je moeite.

Met vriendelijke groet,



oranje nassaulaan 31
1075 aj amsterdam
t. +31 20 810 80 31
m. +31 [redacted]
e. [redacted]@senvd.nl
w. www.senvd.nl



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt is gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen het bericht te vernietigen.

Senvd Architecture staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Senvd Architecture is niet verantwoordelijk voor schade of virussen, die door dit bericht wordt toe- cq overgebracht.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. Any unauthorised use, disclosure, copying or dissemination of this message is strictly prohibited. If you have received it by mistake please notify the sender and delete this message from your system.

Senvd Architecture is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Senvd Architecture is not responsible for any damage or viruses caused by this communication.