

Bakken en frituren

Feesten en festivals zonder bakwagens zijn zeldzaam. Het plaatsen van een bakwagen neemt voor een organisatie veelal de zorg uit handen als het gaat om het aanbieden van voedsel. Het plaatsen van bakwagens is echter niet zonder risico. Zorg dat deze risico's weggenomen worden door u bewust te worden van de volgende voorschriften. Overleg met de ingehuurde partij is hiermee op zijn plaats.

Plaatsbepaling bakwagen

- Plaats bakwagens/bakkramen op een minimale afstand van 2 meter van andere tenten, bakwagens/bakkramen (waarin elektrisch gefrituurd wordt) of gebouwen.
- Plaats bakkramen/bakkramen voor frituren met gasinstallatie op een minimale afstand van 5 meter van andere tenten, bakwagens/bakkramen of gebouwen.
- Zorg dat de toegangen en/of uitgangen van naburige tenten of gebouwen bereikbaar blijven
- Bij een gebouw met gevelsprinkler installatie kunt u bij het plaatsen van een bakwagen 10 meter vanaf de gevel van een naburige pand aanhouden.
- Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder raam (en deze 60 min brandwerend is)
- Het opstellen van mobiele bakwagens in (tijdelijke) bouwwerken wordt afgeraden. Als dit wel het geval is, kan de brandweer de activiteit toetsen op veiligheid. Vraag om dit maatwerk advies bij de gemeente waar de activiteit plaats vind.

Brand

- Zorg dat de bakwagen veilig is. De basisconstructie van de bakwagen of bakruimte moet van materiaal zijn vervaardigd dat bij verhitting niet onmiddellijk vlam vat of bezwijkt.
- Zorg dat het bak- en braadtoestel niet gaat ontbranden door een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximum ingestelde waarde van 200°C. Voor elektrisch verwarmde bakpannen en installaties geldt hetzelfde.





- Zorg dat elke bakwagen een eigen, geschikt en goedgekeurd blusmiddel heeft met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof aanwezig zijn.
- Bij verwarmingsapparatuur voor olie of vet hoort een goed passende en hanteerbare deksel aanwezig te zijn die de beginnende brand volledig kan afdekken. Blussen met water is levensgevaarlijk.
- Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent liggen en vrijgehouden wordt voor gebruik door de brandweer.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter moet u voldoen aan de eisen voor opslag. Hiervoor verwijzen wij u naar de PGS15.

Gebruik van gas

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt.

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Zet de gasfles(sen) niet in een vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.
- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Bij een gasfles gebruikt u een slang met een maximale lengte van 10 meter.
- Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van porositeit kunt u beter de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.

Overige zaken

- Behoud het overzicht door de ruimtes waar gefrituurd wordt in oliën en vetten niet toegankelijk voor publiek te maken.
- Zorg dat er veilig gevlucht kan worden door zowel de bediener van het toestel als de bezoekers rondom bak- en braadwagens.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.