

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Procedurele Overwegingen

Aanvrager : Bel Leerdammer B.V.
Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis
Locatie : Rondweg 9 Dalfsen
Datum ontvangst aanvraag : 25 oktober 2016
Datum beschikking : 10 januari 2017
Kenmerk : Z32843
OLO nummer : 2606741

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 25 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Bel Leerdammer B.V., Rondweg 9 te Dalfsen.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis. De sprinklerinstallatie wordt gebruikt voor brandbestrijding. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: bouwen en het milieuneutraal veranderen (artikel 2.1 lid 1 onder a en e Wabo).

1.3 Huidige vergunnings situatie

In onderstaande tabel zijn de vergunningen aangegeven die zijn verleend voor de inrichting, gelegen aan de Rondweg 9 te Dalfsen.

Kader	Bevoegd gezag	Datum afgifte	Soort	Onderwerp
Wet milieubeheer	Gemeente Dalfsen	25 maart 2008	Revisievergunning	Gehele inrichting
Wet milieubeheer	Gemeente Dalfsen	19 januari 2009	Art. 8.19 melding	Uitbreiding pekellokaal e.a.
Wabo	Gemeente Dalfsen	26 april 2011	Milieuneutrale wijziging	Plaatsen geluidscherm en stratificatietank
Wabo	Gemeente Dalfsen	10 juli 2013	Veranderingsvergunning	Capaciteitsuitbreiding
Wabo	Gemeente Dalfsen	19 februari 2014	Milieuneutrale wijziging	Plaatsing en gebruik chloordioxide en zoutzuur-container
Wabo	Gemeente Dalfsen	20 november 2014	Melding Activiteitenbesluit	Wasplaats RMO
Wabo	Gemeente Dalfsen	7 augustus 2015	Milieuneutrale wijziging	Plaatsen bovengrondse opslagtank
Wabo	Gemeente Dalfsen	30 september 2015	Milieuneutrale wijziging	Dosering IBCs, geurmaatregel, NSA, opslag in containers
Wabo	Gemeente Dalfsen	29 augustus 2016	Milieuneutrale wijziging	CO2 tank

De vergunde activiteiten betreffen onder meer het maken en opslaan van kaas.

1.4 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van Dalfsen zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.1 d van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 december 2016. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.6 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 18 januari 2017 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in weekblad 'Dalfser Courant'.

Naar aanleiding van de publicatie van de aanvraag zijn geen zienswijzen ingediend.

1.7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, zijn het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Veiligheidsregio IJsselland de wettelijk adviseurs. Aangezien er geen wijzigingen zijn met betrekking tot de ammoniak koelinstallatie en de indirecte lozing is geen advies gevraagd.

2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

2.1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, zijn bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De aanvraag heeft o.a. betrekking op het plaatsen van een noodstroomvoorziening voor de sprinklerinstallatie. Dit betreft een installatie met een geïntegreerde dieselopslag. Deze installatie valt onder paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde installatie - moet worden voldaan aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Inhoudelijke Overwegingen Milieu

Aanvrager : Bel Leerdammer B.V.
Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis
Locatie : Rondweg 9 Dalfsen
Datum ontvangst aanvraag : 25 oktober 2016
Datum beschikking : 10 januari 2017
Kenmerk : Z32843
OLO nummer : 2606741

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1 **Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 **Toetsing gevolgen voor milieu**

Wij hebben de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens getoetst aan de aspecten genoemd in de inleiding.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

De aanvraag van Bel Leerdammer B.V. heeft betrekking op het plaatsen van sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis.

Deze veranderingen hebben geen gevolgen voor de vergunde productieprocessen en productiecapaciteiten. De sprinklerinstallatie wordt slechts ingeschakeld in geval van brand. Periodiek zal de installatie wordt getest op goed functioneren.

- **Geluid**

De sprinklerinstallatie wordt ingeschakeld in geval van brand in het bedrijf. De installatie wordt periodiek gedurende korte tijd getest op goed functioneren. De installatie staat opgesteld in een geïsoleerd pomphuis. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de geluiduitstraling van de inrichting.

- **Overige aspecten**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.3 **Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4 **Toetsing milieueffectrapport**

De verandering is niet m.e.r.-plichtig.

3.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.