

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: dinsdag 18 maart 2025 16:09
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@coa.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: FW: Opvanglocatie Engellandweg, Dalfsen
Bijlage(n): EV advies asielzoekerscentrum Engellandweg Dalfsen.docx

Dag [REDACTED],

De veiligheidsregio heeft naar de opvanglocatie aan de Engellandweg gekeken ivm externe veiligheid en kwam met het volgende advies (zie bijlage).

Advies

Ik adviseer u om bij de bouw van het asielzoekerscentrum er rekening mee te houden:

- dat er in het plangebied een kleine kans op overstroming is met een waterdiepte van ongeveer 31 cm.
- dat bij een hevige bui (140 mm in 2 uur) er kans is op wateroverlast in het plangebied. Tot 30 cm waterdiepte.

Verder zijn er geen risicovolle bronnen aanwezig.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider Opvanglocaties

E-mail: [REDACTED]@dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@vrijsselland.nl>
Verzonden: dinsdag 18 maart 2025 14:56
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: RE: Opvanglocatie Engellandweg, Dalfsen

Hallo [REDACTED], hierbij het concept Ev advies asielzoekerscentrum Engellandweg. De ondertekende versie volgt z.s.m.

M.v.g.

[REDACTED]

Veiligheidsregio IJsselland | Team Risicobeheersing Brandweer IJsselland | Postbus 1453, 8001 BL ZWOLLE |
Marsweg 39, 8013 PE ZWOLLE | 08-[REDACTED] | 06-[REDACTED] | [REDACTED]@vrijsselland.nl | www.vrijsselland.nl |
@VRIJsselland

Wil je weten wat team Risicobeheersing nog meer doet en voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan ons
[online productenboek Risicobeheersing](#)

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Verzonden: dinsdag 11 maart 2025 15:25
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@vrijsselland.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@vrijsselland.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: Opvanglocatie Engellandweg, Dalfsen - calamiteitenroute

Dag [REDACTED],

Zoals net telefonisch besproken hierbij de inrichtingstekening (dit is nog een schets, zie bijlage) van de opvanglocatie voor
asielzoekers aan de Engellandweg.

Even een toelichting:


- De locatie is aan de Engellandweg, tegenover Engellandweg 6a en ten westen van bouwbedrijf Bongers, zie de afbeelding hieronder voor de luchtfoto.
- In tegenstelling tot de aangegeven getallen op de afbeelding in de bijlage gaat het om maximaal 190 asielzoekers
- De opvanglocatie is tijdelijk, voor een periode van minimaal 5 en maximaal 10 jaar

- Aan de noord, west en oostkant komen grondwallen van 2,5 meter hoog. Ze staan ook ingetekend, maar staat er niet heel duidelijk bij dat dit grondwallen zijn

De vraag vanuit de gemeente:

- Er wordt een fietspad aangelegd vanaf de opvanglocatie in zuidelijke richting naar de Vossersteeg. Dit fietspad takt aan op de Vossersteeg ter hoogte van de Polhaarweg
- Bij de aansluiting op de Vossersteeg denken we aan het plaatsen van een hekwerk, zodat de fietsers niet de weg overschieten.
- Is het nodig dat dit fietspad ook fungeert als calamiteitenroute en zo ja, welke eisen gelden hier?

Als je nog andere aandachtspunten hebt, dan horen we het graag. Voor zover is begreep van [redacted] is hij ook al bezig met een advies en ontvangen we deze volgende week. Maar de vraag voor de calamiteitenroute speelt nu al bij ons vanwege het ontwerp.



Legenda

 Locatie Engellandweg

0 50 100 150 200 m



Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Opvanglocaties

E-mail: [redacted]@dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Gemeente Dalfsen
Aan mevrouw [redacted]
e-mail: [redacted]@dalfsen.nl

Datum: 12 mei 2025, ZWOLLE
Kenmerk: BRIEFNUMMER
Doorkiesnummer: 08 [redacted]
Onderwerp: EV advies opvanglocatie asielzoekers Engellandweg.

Geachte mevrouw [redacted]

Op 25 februari 2025 heeft u mij om advies gevraagd over de mogelijke opvang van asielzoekers aan de Engellandweg in Dalfsen. Hierbij ontvangt u mijn reactie. Deze is gebaseerd op artikel 10 Wet veiligheidsregio's (Wvr).

Advies

Ik adviseer u om bij de bouw van het asielzoekerscentrum er rekening mee te houden:

- o dat er in het plangebied een kleine kans op overstroming is met een waterdiepte van ongeveer 31 cm.
- o dat bij een hevige bui (140 mm in 2 uur) er kans is op wateroverlast in het plangebied. Tot 30 cm waterdiepte.

Planomschrijving

Gemeente Dalfsen heeft een agrarisch perceel aan de Engellandweg in Dalfsen aangewezen als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om maximaal 190 asielzoekers voor een periode van minimaal 5 en maximaal 10 jaar.

Risicobronnen

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle bronnen aanwezig.

Voor dit advies heb ik mij beperkt tot de zaken die relevant zijn voor de (externe) veiligheid.

Ik ontvang graag een reactie op dit advies en adviseer u en/of initiatiefnemer graag in de verdere procedure(s).

Afsluiting

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer [redacted], bereikbaar op 088 – [redacted] of via e-mail op [redacted]@vrijsselland.nl. Ook uw volgende adviesaanvragen kunt u sturen naar [redacted]@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur,

drs. [REDACTED], directeur veiligheidsregio/commandant brandweer
Voor deze,

drs. [REDACTED], teamleider Risicobeheersing



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen