

Aan: [REDACTED] OBDN  
Onderwerp: Advies indirecte lozing Vion Boxtel B.V., Boseind 10 te Boxtel  
Zaaknummer: 0539220784  
Datum: 8 augustus 2024  
Beoordelaar: [REDACTED] Waterschap De Dommel

## Inleiding

Op 6 juni 2024 heeft u ons gevraagd om advies ten aanzien van het hierna vermelde toestemmingsverzoek om een aantal andere stoffen te gaan gebruiken in het bedrijfsproces

## Aanvraag

### Vervanging stoffen binnen het bedrijfsproces

Vion Boxtel B.V. is voornemens of nieuwe schoonmaak- en desinfectiemiddelen in gebruik te nemen. Conform voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.4 van de vigerende Omgevingsvergunning milieu moet voorafgaand aan de ingebruikname informatie worden verschaft aan het bevoegd en moet toestemming worden gevraagd aan het bevoegd gezag

## Procedure

Er is advies gevraagd op basis van [artikel 13.3, lid 1, onder a, van het Omgevingsbesluit](#), dat stelt dat advies moet worden gevraagd indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:

- een **lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam** dat onderdeel is van een watersysteem als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, onder 1°, van de wet;
- een **lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk**;
- een activiteit waarvoor in de **waterschapsverordening** is bepaald dat het verrichten daarvan zonder **omgevingsvergunning** is verboden;
- een **wateronttrekkingsactiviteit** als bedoeld in artikel 16.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
- een **milieubelastende activiteit** als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Als beheerder van RWZI Boxtel mogen we adviseren ten aanzien van de volgende twee onderwerpen (artikel 2.26 lid 2):

- De doelmatige werking van de RWZI waarop het riool uitkomt;
- De kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater waarop de RWZI het afvalwater op lost.

Bovenstaande is richtinggevend voor het opstellen van dit advies.

## Overwegingen/advies

Algemeen:

In het continue streven naar vermindering van de milieubelasting moet bij de vervanging van stoffen altijd gekeken worden of er minder belastende alternatieven beschikbaar zijn. Uit het verzoek van Vion blijkt dat dit geen onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsprocedure.

*Advies: Vion dwingend adviseren om de milieubelasting van alternatieve middelen onderdeel te maken van de aanbestedingsprocedure waarbij geen verslechtering mag optreden*

Ten aanzien van de aangevraagde stoffen:

Vion Boxtel B.V. vraagt toestemming voor de toepassing van

- 4AQUA CWT 01  
*Advies: niet in te stemmen met de toepassing van deze stof omdat niet is toegelicht waarom het gebruik van een corrosiebeschermers noodzakelijk is geworden.*
- AQUACARE BMC 50  
*Advies: niet in te stemmen met de toepassing van deze stof omdat niet is toegelicht waarom het gebruik van een biocide koelwater noodzakelijk is geworden.*
- Clax Revita 35B1  
*Advies: niet in te stemmen met de toepassing van dit product omdat dit product milieubezwaarlijker is (A2) dan het oorspronkelijk gebruikte product (B2). Er is niet aangetoond dat deze vervanging noodzakelijk is.*
- Divo 411 VB114  
Akkoord
- Divosan ETHA-plus  
Akkoord
- Divosan TC 86  
Akkoord
- HD Plusfoam VF1  
Akkoord
- Taski Jontec Uniforte Plus F22.2  
*Advies: niet in te stemmen met de toepassing van dit product omdat dit product milieubezwaarlijker is (A2) dan het oorspronkelijk gebruikte product (B3). Er is niet aangetoond dat deze vervanging noodzakelijk is.*
- Nonstick VA33  
Akkoord
- Shureclean Plus VK9  
*Advies: niet in te stemmen met de toepassing van dit product omdat dit product milieubezwaarlijker is (A2) dan het oorspronkelijk gebruikte product (B2). Er is niet aangetoond dat deze vervanging noodzakelijk is.*
- Soft Care Des E Spray  
Akkoord
- Soft Care Plus H41  
Akkoord
- Spectak BPC VC101  
Akkoord