

**Van:** [redacted] <[redacted]@hilvarenbeek.nl>

**Verzonden:** 26-11-2013 13:36

**Aan:** [redacted] <[redacted]@hilvarenbeek.nl>,

[redacted] <[redacted]@hilvarenbeek.nl>,

[redacted] <[redacted]@dommel.nl>,

[redacted] <[redacted]@dommel.nl>,

[redacted] <[redacted]@hilvarenbeek.nl>

**Onderwerp:** Actiepunten naar aanleiding van veldbezoek Brouwershof

---

Heren,

Hierbij de memo met actiepunten naar aanleiding van het veldbezoek Brouwershof van afgelopen Brouwershof. De hierin opgenomen cursief gedrukte actiepunten zijn afgewerkt.

In week 2 van 2014 zal een gezamenlijke bijeenkomst worden ingepland.

Tot die tijd worden de openstaande problemen afzonderlijk met de betrokkenen verder opgepakt. Met Leystromen zal snel een afspraak worden ingepland.

Morgen zal ik de memo naar de omwonenden versturen.

Bij opmerkingen hoor ik het graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Medewerker Riolerings

Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek

[redacted] | [www.hilvarenbeek.nl](http://www.hilvarenbeek.nl)

Aanwezig: maandag t/m donderdag en vrijdags in even weken



Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor de gemeente tot stand.

gemeente **Hilvarenbeek****INTERNE MEMO**

**Aan** : -  
**c.c.** : -  
**Van** :   
**Datum** : 25 november 2013  
**Betreft** : Actiepunten naar aanleiding van veldbezoek Brouwershof

**Aanleiding**

Actiepunten naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de omwonenden met betrekking tot de waterhuishouding van Brouwershof. Actiepunten zijn gevormd uit de opmerkingen die geuit zijn tijdens het veldbezoek op 22 november, als vervolg op de informatiebijeenkomst op 11 november 2013. De cursief gedrukte actiepunten zijn afgewerkt. In week 2 van 2014 zal een gezamenlijke bijeenkomst worden ingepland. Tot die tijd worden de openstaande problemen afzonderlijk met de betrokkenen verder opgepakt.

**Actiepunten**

|   | <b>Probleem</b>          | <b>Betrokkenen</b>    | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                            | <b>Bevinding</b>                                                                                                                              | <b>Status / Afspraak</b>                                       | <b>Acties</b>                                                                 |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nat maaiveld Brouwershof | Leystromen / Gemeente | Samenstelling opgebrachte grond en landbouwgrond slecht doorlatend. | Check van partijkeuring en vrachtbonnen.<br>Geen verzakking schuttingen geconstateerd                                                         | Gedeeltelijk info ontvangen                                    | - Documenten beoordelen<br>- Bij verzakking schuttingen melden bij Leystromen |
| 2 |                          | <i>Leystromen</i>     |                                                                     | <i>Opgebrachte grond is samen met bewoners bekeken en duidelijk is dat de structuur van de grond niet voldoende open is voor infiltratie.</i> | <i>Met begroeiing en tijd zal de bodemstructuur verbeteren</i> | -                                                                             |

|          | <b>Probleem</b>                                       | <b>Betrokkenen</b>      | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                                        | <b>Bevinding</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Status / Afspraak</b>                                                                                                                       | <b>Acties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Te hoog opgebrachte laag grond                        | Leystromen / Gemeente   | Mogelijk te veel grond aangebracht ten opzichte van eerdere maaiveldhoogte      | Maaiveld ligt hoog tov de achtertuinen. Door benodigde waking tov het grondwater is het maaiveld opgehoogd                                                                                              | - Maten t.b.v. waking worden nagegaan.<br>- Tekening waterschap wordt met kleiner raster 5x5 m verstrekt; hierna beslissen inmeting uitvoeren. | - Toetsing voorgeschreven minimale waking en in plan<br>- Toetsing tekening                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b> | Onderhoudsverplichting watergang bewoners Heikant     | Waterschap / Leystromen | Verplaatsing van de watergang tov de kadastrale grens Eerder gemaakte afspraken | Voorwaarden mbt afstand tot insteek watergang (0,5 m).                                                                                                                                                  | - Is de watergang verlegd tov de kadastrale grens?<br>- Uitzoeken wat in raadsvergadering over onderhoud watergang Heikant is gezegd           | - Gemeente zoekt verplaatsing watergang in de tijd uit.<br>- Gemeente bekijkt watervergunning omtrent onderhoud<br>- Gemeente zoekt de afspraak uit de Raadsvergadering uit.                                                                                                 |
| <b>5</b> | Nat maaiveld omgeving                                 | Bewoners / Gemeente     | Voor de ontwikkeling van Brouwershof was de grondwateroverlast niet aanwezig    | - boringen in het veld geven aan dat het grondwater niet van invloed is op het oppervlakkig nat maaiveld. Structuur grond is hierop van invloed.<br>- het peil van de Reusel is intussen niet veranderd | Maaiveld ophogen alleen biedt geen oplossing voor het oppervlakkig natte maaiveld. Belang open watergang is onderkend.                         | - Afspraak met   +  |
| <b>6</b> | Verbreiding watergang tussen brschstr 20 en 22        | Bewoners / Leystromen   | Watergang is bij opschonen verbreed                                             |                                                                                                                                                                                                         | Verdere verbreiding tegengaan met profielaanpassing                                                                                            | Bewoners sturen brief naar Leystromen                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7</b> | Inkalven van talud watergang tussen brschstr 20 en 22 | Bewoners / Leystromen   | Hoge grondwaterstand icm afvoer vanaf percelen + matige begroeiing              | De slecht begroeide en steile taluds kalven in en leiden tot onnodig onderhoud                                                                                                                          | Profielaanpassing door middel van houten beschoeiing onderin de watergang                                                                      | Bewoners sturen brief naar Leystromen                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |  |  |                 |  |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|
|  |  |  |  |  | biedt oplossing |  |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|

|    | <b>Probleem</b>                                                                   | <b>Betrokkenen</b>             | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                             | <b>Bevinding</b>                                                       | <b>Status / Afspraak</b>                                 | <b>Acties</b>                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <i>Aanleg watergangen oostzijde gerealiseerd / gewaarborgd?</i>                   | <i>Waterschap / Leystromen</i> | <i>Toezicht beperkt/ opdrachten nog openstaand</i>                   | <i>Verschillende maatregelen mbt project Brouwershof niet afgerond</i> | <i>WS wijst Leystromen op de nog uit te voeren zaken</i> | <i>WS wijst Leystromen op de nog uit te voeren zaken</i>                    |
| 9  | Aanleg duikers oostzijde legaal?                                                  | Waterschap / Leystromen        |                                                                      |                                                                        | Check aanvraag vergunning door WS                        | Check aanvraag vergunning door WS                                           |
| 10 | Hoe is het open blijven van de watergangen en aanleg met hoogteverschil verzorgd? | Waterschap / Leystromen        |                                                                      |                                                                        |                                                          | Check aanvraag vergunning door WS                                           |
| 11 | Wateroverlast nabij brschstr 36 en 38                                             | Bewoners / Leystromen          | Oppervlakkige afstroming over verval maaiveld door slechte structuur | Door lagere ligging maaiveld oppervlakkige afstroming                  | Met begroeiing en tijd zal de bodemstructuur verbeteren  | Mogelijkheden bekijken (goot met aansluiting op HWA / drainage / watergang) |

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen