

Van: [redacted] <[redacted]@dommel.nl>

Verzonden: 16-07-2020 12:51

Aan: [redacted] <[redacted]@dommel.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@dommel.nl>

Onderwerp: FW: Waterhuishouding Baarschot b.p. Brouwershof i.o.v. Van der Weegen en Leystromen

Hoi [redacted],

Nog even over de watergang in Baarschot: volgens de gemeente zou de huidige watergang op basis van de watervergunning nog moeten worden vergroot, dus dan zouden de keermuren wel een probleem kunnen zijn. De eerder vergunde situatie moet denk ik dus nog worden vergeleken met de huidige waterloop voordat kan worden geconcludeerd dat de keerwanden niet tot afname van afvoer- en bergingscapaciteit leiden.

Groet [redacted]

Van: [redacted], [redacted]

Verzonden: woensdag 15 juli 2020 10:36

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: Waterhuishouding Baarschot b.p. Brouwershof i.o.v. Van der Weegen en Leystromen

Urgentie: Hoog

Hi [redacted],

Even ter info.

Ik heb deze zaak en het ontvangen stuk naar jou gezet vanwege [redacted] vakantie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Junior planadviseur & deelnemer nationaal water, bodem en energie traineeship



Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31 411 618 642

+31 6 [redacted]
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr



Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: [redacted] [redacted]@hilvarenbeek.nl]

Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 13:23

Aan: [redacted]@dommel.nl'; Info

Onderwerp: FW: Waterhuishouding Baarschot b.p. Brouwershof i.o.v. Van der Weegen en Leystromen

Urgentie: Hoog

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 13:11

Aan: [redacted]@dommel.nl'

CC: [redacted] ; [redacted] ; [redacted]

Onderwerp: Waterhuishouding Baarschot b.p. Brouwershof i.o.v. Van der Weegen en Leystromen

Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Naar aanleiding van onderstaande mail doe ik je hierbij de tekeningen toekomen die wij als gemeente hebben m.b.t. de waterhuishouding Baarschot B.P. Brouwershof.

Bijgevoegd tref je de mail met stukken aan van mijn collega [redacted] die destijds bij het plan betrokken was. Hij komt tot de conclusie dat de watergang conform de watervergunning verbreed moet worden conform profiel c-c.

- Watervergunning:

Aanleggen/verleggen/aanpassen van oppervlaktewaterlichamen

12. De aan te leggen, te verleggen of aan te passen oppervlaktewaterlichamen aan de noordwestzijde en oostzijde van het plangebied en de aan te leggen wadi dienen te voldoen aan de volgende eisen:

a. de taluds moeten worden aangebracht overeenkomstig tekening Breijn: T-BO

WT-SI-003;

b. de bodembreedte moet 0,50 m. bedragen,

c. de bodem moet gelegen zijn op de hoogte overeenkomstig tekening Breijn: T-BOWT-SI-003.

- Tekening 04 ; profiel C houdt in dat de watergang moet worden verbreed.

Verder zijn de aangelanden van de kopers van Van der Weegen momenteel bezig met het plaatsen van keerwanden in de watergang. Hoe kunnen we hier een halt toe roepen!! Daarover heb ik je net een mail gestuurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | projectleider

Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek



gemeente Hilvarenbeek

van [redacted]

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 19:57

Aan: [redacted] <[redacted]@hilvarenbeek.nl>

Onderwerp: FW: Afspraak Brouwershof

Hoi [REDACTED],


Ik heb vanmiddag nog [REDACTED] van het waterschap kunnen spreken. Omdat ze ook met vakantie gaat, gaat ze dit overdragen aan [REDACTED]. Ze vroeg nog wel welke tekeningen wij hadden en of ze die konden versturen naar haar.

Kunnen wij die tekeningen die jij had misschien inscannen?

Vriendelijke groet,

[REDACTED] | Medewerker Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor de gemeente tot stand.



- (A.) sloot in beheer bij welk panden?
 1. Baarschotsseweg.
 2. nieuwe paelen. = voortceuz?
 ↳ incl. "verplaatsen" sloot dat bestaand in
 ruidoosten plangebied → verlengde van
 nieuwe sloot.
- (B.) sloot in beheer panden Heikant.

- *praelis rubicundus*!
2 *praelis*!

→ boom op vlakke vast clackin

- cruciaal bij opel. problemen bij huizen 35 & 52 → wien's scope?

~~stall
bomenrij~~

schonen?

↳ volgens nieuw info
duikw in beton $\phi 400$ mid- $\phi 500$

↳ schonen?

	Stoningsrichting huidige situatie
	Stoningsrichting geplande situatie
bst 11.02+	Bestaande bodem stoot hoogte
bst 11.02+ bst 11.02+	Bestaande bodem stoot hoogte met nieuwe geplande bodem stoot hoogte
bob 11.02+	Bestaande bob-hoogte van duiker
bob 11.02+ bst 11.02+	Bestaande en nieuwe bob-hoogte van duiker

2	03-08-08	Wieling & Rietveld random events project n.a.v. opmerkingen WSO	bruno
1	18-05-08	Eerste bijlage	bruno
1	18-05-08	Tussentijdse bij de eerste	Geenakker



**Projectontwikkelaar Van der Weegen /
Woningstichting Surmenland**

Wijkplan Snel 300	Postbus 4100	2310 KZ Maastricht	
Wijkplan 1004	Postbus 4100	2310 KZ Maastricht	

breijn

Bouwfysica Wieling & Rietveld	Postbus 9716	1-2012 6160 CA Maastricht	1-2012 6160 CA Maastricht
Formaat: A1	Verloofde: Badi	Autorisatie: Badi	Gebruik:
Projectnr: 1108011			

**Uitbidding woningen kern Baarschot
Baarschot (gemeente Hilvarenbeek)**

Waterhuishoudkundig plan

Voorlopig ontwerp

Telefoon: **V04**



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen