



## **Acceptatieprocedure afvalwater aanvoer per as**

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. INLEIDING</b>	<b>- 1 -</b>
<b>2. Acceptatieprocedure aanvoer per as</b>	<b>- 2 -</b>
<b>2.1. Acceptatieprotocol aanvoer per as</b>	<b>- 2 -</b>
<b>2.2. Verzoek aanvraag van overeenkomst</b>	<b>- 3 -</b>
<b>Acceptatievoorwaarden van organisatorische aard</b>	<b>- 4 -</b>
<b>2.3. Kosten</b>	<b>- 5 -</b>
<b>Zuiveringsheffing</b>	<b>- 5 -</b>

## BIJLAGEN

<b>BIJLAGE 1</b>	<b>OVEREENKOMST AFVALWATER AANVOER PER AS</b>
<b>BIJLAGE 2</b>	<b>AANMELDINGSFORMULIER VOOR AANVOER PER AS OP RWZI</b>
<b>BIJLAGE 3</b>	<b>MODEL-OVEREENKOMST AANVOER PER AS</b>
<b>BIJLAGE 4</b>	<b>AANSLAGGEGEVENS AANVOER PER AS</b>

## 1. INLEIDING

Waterschap De Dommel beschikt over acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) en één slibverwerkingsinstallatie (svi). De rwzi's zijn ingericht voor de zuivering van communaal afvalwater.

Uitgangspunt voor waterschap de Dommel is dat de rwzi's communaal afvalwater zuiveren wat aangevoerd wordt via het riool. Het accepteren van afvalwater per as zou kunnen leiden tot ongewenste marktverstoring en oneerlijke concurrentie ten opzichte van commerciële afvalverwerkingsbedrijven.

Anderzijds is er vanwege praktische overwegingen, bijvoorbeeld wanneer aanvoer per riolering niet mogelijk is, beleid om afvalstoffen per as onder voorwaarden toe te staan. Afvalwater per as wordt, mits passend binnen de gestelde kaders, alleen geaccepteerd op de rwzi's Eindhoven en Tilburg. De rwzi's Eindhoven en Tilburg zijn vergunningstechnisch, organisatorisch en technisch geschikt om afvalstoffen te accepteren.

In de voorliggende nota zijn de kaders voor acceptatie ("acceptatievoorwaarden") en de acceptatieprocedure van afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de slibverwerkingsinstallatie van Waterschap De Dommel uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de verwerking doelmatig moet zijn voor het reguliere afvalverwerkingsproces of bijdraagt aan de energieopwekking in de slibgisting, geen verslechtering van de effluentkwaliteit mag veroorzaken en milieu hygiënisch niet tot overlast mag leiden.

Heeft u meer informatie nodig kunt u contact opnemen met 0411618618 en vragen naar een medewerker van het proces beheer Afvalwaterketen.

Voor een eerste toetsing kunt u de in de bijlage weergegeven concept overeenkomst versturen naar:

Waterschap De Dommel  
Postbus 10.001  
5280 DA Boxtel  
t.a.v. proces Beheer afvalwaterketen.

## 2. Acceptatieprocedure aanvoer per as

### 2.1. Acceptatieprotocol aanvoer per as

Waterschap De Dommel heeft als taak de verwerking van stedelijk afvalwater, zoals is vastgelegd in het activiteitenbesluit. Het waterschap is niet genoodzaakt om afvalwaterstromen anders dan aangevoerd per riolering te verwerken. Afvalwater per as wordt geaccepteerd indien wordt voldaan wordt aan onderstaande kaders.

#### *Doelmatigheid:*

1. Het afvalwater moet qua aard en samenstelling voldoende overeenkomsten hebben met huishoudelijk afvalwater voldoende overeenkomsten hebben met het regulier te verwerken materiaal;
2. Het afvalwater mag geen negatieve invloed hebben op de te behalen effluentnormen (doelmatigheid toets, uitvoeren door technologie);
3. De verwerking van het afvalwater mag geen aanleiding geven tot verstoring van het zuivering/gisting proces en er mogen geen nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid van onze medewerkers;
4. Het afvalwater moet afkomstig zijn uit het gebied van Waterschap De Dommel;
5. Het uit het afvalwater gevormde slib moet doelmatig en binnen de gestelde eisen kunnen worden mee verwerkt bij een (externe) eindverwerker (slibverbranding);
6. Toetsing van de doelmatigheid van de aanvraag kan in overleg met de adviseur zuiveringstechnologie worden uitgevoerd.

#### *Vergunningsvoorwaarden inrichting:*

Aan de hand van de volgende criteria uit de WM vergunning wordt beoordeeld of het milieu hygiënisch verantwoord is het afvalwater of slib mee te verwerken.

1. De samenstelling van het aangevoerde afvalwater per as moet vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afvalwater;
2. De kans op geurhinder: er mag geen geurhinder optreden bij het lossen dan wel bij het verpompen van het materiaal;
3. De kans op geluidshinder: tijdens het lossen of iedere andere bedrijvigheid ten behoeve van het mee verwerken van het afvalwater mag geen geluidsoverlast optreden;
4. Transport: de omgeving mag geen hinder ondervinden van de (extra) transportbewegingen.
5. De aangevoerde hoeveelheid afvalwater mag maximaal 50 ton per dag.

Van de bovenstaande criteria kan gemotiveerd afgeweken worden door de Procesmanager Beheren Afvalwaterketen op basis van onderstaande aspecten:

- Er is een maatschappelijk-/gezondheidsbelang, gerelateerd aan de situatie waarbij het afvalwater vrij is gekomen (afvalwater dat vrijkomt bij calamiteiten);
- indien er vanwege een incidentele belemmering van een reguliere lozing op riool, genoodzaakt is om afvalwater per as aan te voeren.

## 2.2. Verzoek aanvraag van overeenkomst

Door de transporteur/ontdoener wordt een aanvraag ingediend om een overeenkomst aan te gaan betreffende aanvoer per as [bijlage 1]. Met deze aanvrager wordt een privaatrechtelijke overeenkomst aangegaan. Vervolgens zal deze aanvraag doorlopen worden waarbij wordt getoetst of voldaan wordt aan de acceptatievoorwaarden.

Het aanvraagformulier is beschikbaar gesteld op de website van Waterschap de Dommel ([www.dommel.nl](http://www.dommel.nl)). Indien de aanvraag door waterschap de Dommel wordt goedgekeurd, wordt er een overeenkomst voor het verwerken van afvalwater op de rwzi afgesloten.

De overeenkomst is bedoeld om de voorwaarden voor de aanvoer van afvalwater per as nader vast te leggen. Naast de samenstelling van het te lozen afvalwater worden in de overeenkomst de volgende (juridische) kaders opgenomen.

### *Aansprakelijkheid:*

1.

- a) Degene aan wie deze toestemming is verleend en met wie de overeenkomst hiervoor is gesloten, is aansprakelijk voor door de lozing ontstane schade aan eigendommen van waterschap de Dommel. De partij vrijwaart Waterschap de Dommel voor alle vorderingen van derden, die met het gebruik van deze toestemming in enigerlei verband staan.
- b) Wanneer blijkt dat er niet voldaan is aan de doelmatigheidsvoorwaarden uit paragraaf 2.1, dan kan diegene met wie een overeenkomst is gesloten aansprakelijk gesteld worden voor alle eventuele schade aan de rwzi of het ontvangende oppervlaktewater. Wanneer de aangemelde samenstelling en de werkelijke samenstelling van het te lozen afvalwater wel overeenkomen en er ontstaat desalniettemin schade aan de rwzi door de samenstelling van het afvalwater, dan is deze schade voor risico van het waterschap.

2. Waterschap de Dommel behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de toestemming voor het aanvoeren van afvalwater per as in te trekken. Indien hiertoe wordt overgegaan zult u hierover 2 weken voor de laatste levering schriftelijk over worden geïnformeerd.

De toestemming zal direct worden ingetrokken indien:

- indien uit oogpunt van het milieu en of de doelmatige werking van de RWZI lozing niet langer wenselijk is;
- indien de lozer zich niet aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden houdt.

Steekproefsgewijs kan, op aanwijzing van een medewerker van Waterschap de Dommel, een monster worden genomen van de aangeleverde vracht. Indien uit analyse van dit monster blijkt dat de aangeboden afvalwaterstroom niet of slechts ten dele overeenkomt met de gegevens die in de aanvraag zijn verstrekt en op grond waarvan de overeenkomst is gesloten, kan de toestemmingsbrief met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De meerkosten van de verwerking van dit afvalwater en eventuele schade als gevolg van de verwerking daarvan, worden bij de transporteur c.q. de ontdoener in rekening gebracht.

## Acceptatievoorwaarden van organisatorische aard

1. De lozingen mogen uitsluitend plaatsvinden op de rwzi Eindhoven of rwzi Tilburg. Partijen komen in de overeenkomst overeen naar welke rwzi de lozingen in principe zullen worden getransporteerd.
2. Indien er een transport plaatsvindt waar een overeenkomst voor is afgesloten, dient dit transport ten minste 24 uur van tevoren telefonisch te worden aangemeld bij Waterschap de Dommel. Indien het transport op de gewenste dag en tijdstip niet kan worden ontvangen, zal in overleg naar een ander tijdstip worden gezocht.
3. Bij transport dient de ontdoener conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) te handelen. Het inzamelen, vervoer en afgeven moet worden uitgevoerd door VIHB-bedrijven.
4. De lozing van het per as aangevoerde afvalwaterkan uitsluitend plaatsvinden op werkdagen tussen 08:00 uur tot 14:00 uur, op een door het personeel van de zuiveringsinstallatie aan te wijzen plaats.
5. Bij levering van afvalwater aan de rwzi Tilburg wordt een afvalstroomnummer afgegeven en vastgelegd in de overeenkomst en/of begeleidingsbrief.
6. Het transport dient vergezeld te gaan met de volgende benodigde documenten:
  - Bijlage 1: Afgesloten overeenkomst;
  - Bijlage 2: Aanmeldingsformulier aanvoer per as.Dit formulier is beschikbaar gesteld op de website van waterschap de Dommel ([www.dommel.nl](http://www.dommel.nl)).
  - Begeleidingsbrief met weegbon.

## **2.3. Kosten**

### ***Zuiveringsheffing***

De heffingsaanslag van het per as aangevoerde afvalwater wordt verzorgd binnen het proces Belastingheffing en -Invordering. Dit gebeurt aan de hand van de Verordening Zuiveringsheffing. Bepalend hierbij zijn de hoeveelheid aangevoerd afvalwater en de gangbare samenstelling van huishoudelijk afvalwater. Op basis van de steekproefsgewijze bemonsteringsresultaten kan de heffingsaanslag worden bijgesteld.

De aangeboden afvalwaterstromen worden afzonderlijk beoordeeld binnen het proces Belastingheffing en -Inwinning aan de hand van de ontvangen gegevens. Hierbij wordt gekeken of er eventueel sprake is van dubbele belastingen (bijvoorbeeld afvalwater dat tijdelijk om technische redenen niet op de riolering geloosd kan worden). In dat geval wordt er geen heffing opgelegd.

Djuma-nummer: .....

**OVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVOER PER AS VAN AFVAL(WATER) OP RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE EINDHOVEN/TILBURG**

**PARTIJEN:**

- A. Waterschap De Dommel, gevestigd aan de Bosscheweg 56 te Boxtel, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ....., procesmanager, blijkens de ambtelijke bevoegdhedenregeling 2009, hierna te noemen: het waterschap;
- B. Naam transportbedrijf/ontdoener ..... :
- Adres : .....
- Postcode en plaats : .....
- Telefoon : .....
- E-mail : .....
- Contactpersoon : .....

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ....., hierna te noemen: transporteur/ontdoener;

**OVERWEGENDE DAT:**

- partijen met deze overeenkomst beogen de randvoorwaarden en verantwoordelijkheden vast te leggen die verbonden zijn aan het zich ontdoen, het ontvangen en het verwerken van afval/afvalwater per as, conform de acceptatieprocedure aanvoer per as van Waterschap De Dommel;
- bepaalde aspecten van het zich ontdoen, het ontvangen en het verwerken van afval/afvalwater zijn vervat in publiekrechtelijke regelingen;
- de verordening zuiveringsheffing van het waterschap van toepassing is op de aanvoer per as van afval(water) op rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven en Tilburg.

**ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:**

**ARTIKEL 1**

1. Transporteur/ontdoener levert afvalwater per as aan het waterschap. Het waterschap verwerkt dit afvalwater op de rioolwaterzuivering. Het waterschap is te allen tijde bevoegd om een andere ontvangende rioolwaterzuivering-/slibverwerkinginstallatie aan te wijzen.
2. Transporteur/ontdoener meldt zich altijd bij de procesoperator en volgt te allen tijde zijn instructies op.



## **ARTIKEL 2**

1. Transporteur/ontdoener is verplicht tijdens elke levering van afval/afvalwater per as het formulier “aanmeldingsformulier aanvoer per as”, dat onlosmakelijk verbonden is met deze overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en aan te bieden.
2. Transporteur/ontdoener is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat het aangeleverde afvalwater conformeert met het in de procedure “acceptatie afvalwater” opgenomen aard van het afvalwater
3. Transporteur/ontdoener is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn chauffeurs zich op de terreinen van het waterschap strikt houden aan de veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van het bedienend en behorend personeel van de rioolwaterzuiveringinstallaties strikt opvolgen.

## **ARTIKEL 3**

1. Het waterschap neemt van iedere vracht een controlemonster van het aangeleverde afvalwater.
2. De analyse van een controlemonster als bedoeld in lid 1 komt alleen voor rekening van ontdoener indien uit analyse blijkt dat de werkelijke samenstelling van het afvalwater afwijkt van de beschrijving op het meldingsformulier als bedoeld in artikel 2 lid 1 en als gevolg van het afgeleverde afvalwater schade is ontstaan aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
3. De uitkomst van de analyse door het waterschap is bindend voor beide partijen.

#### ARTIKEL 4

1. Ieder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

#### ARTIKEL 5

1. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. Na deze termijn kan opnieuw een verzoek tot een nieuwe overeenkomst worden ingediend.
3. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

---

Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondertekend op d.d. ....

te .....

Namens bedrijf .....

Namens Waterschap De Dommel

naam: .....

naam: mw. G. T. Dalstra

*functie:* ..... *functie: procesmanager beheer afvalwaterketen*

---