

Van: [redacted]
Verzonden: 15-02-2023 10:26
Aan: [redacted] || Zwart Infracare B.V. [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: kabelspecificaties voor project Vluchtelingenopvang [redacted]

Beste [redacted]

Dat mag, maar is niet noodzakelijk.
De pompbesturingen voor minigemalen hebben geen nul nodig.

Met vriendelijke groet, / With kind regards,

[redacted]



Allround Pomptechniek B.V.

Molenlei 2F

1921 [redacted]

T: 0251 315 250

M: [redacted]

E: [redacted]

W: www.allroundpomptechniek.com

Van: [redacted] || Zwart Infracare B.V. [redacted]

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:04

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: kabelspecificaties voor project Vluchtelingenopvang Julianastraat Avenhorn

Beste [redacted]

Moet er nul in de kabel zitten, voor eventuele besturing die je er later tussen zet?

Gr [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 09:20

Aan: [redacted] || Zwart Infracare B.V. [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: FW: kabelspecificaties voor project Vluchtelingenopvang Julianastraat Avenhorn

Beste [redacted]

Hierbij de specificaties van de kabel.

Uit berekeningen blijkt dat op deze afstand (1100m) minimaal een kabel met 35mm² nodig is. Echter in overleg met [REDACTED] is er afgesproken om een kabel toe te passen van max. 10mm². Dit omdat er ter zijne tijd toch verdeelkasten (CVK's) tussen komen.

De uiteindelijke kabel moet dus een grondkabel 3x10mm² zijn.
Bijgevoegd de specificaties van een kabel.

Mochten er nog vragen en/ of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, / With kind regards,

[REDACTED]



Allround Pomptechniek B.V.

Molenlei 2F

1921 [REDACTED]

T: 0251 315 250

M: [REDACTED]

E: [REDACTED]

W: www.allroundpomptechniek.com

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 14 februari 2023 09:22

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: kabelspecificaties voor project Vluchtelingenopvang Julianastraat Avenhorn

Hoi [REDACTED]

Wil je de kabelspecificaties even doorsturen naar: [REDACTED] ?

Graag mij even in de cc.

Dan kunnen zij de levering van de kabel verder regelen. Het gaat om ca. 1100 meter.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | **Medewerker Rioolbeheer**

T (0229) [REDACTED] | M [REDACTED]

Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn

Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn



Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.