



**Product:** Advies Externe Veiligheid  
**Datum aanvraag:** 11 maart 2021  
**Gewenste datum levering:** 19 maart 2021  
**Vraag:** Graag gewijzigde stukken beoordelen

**Omschrijving adviesaanvraag:**

Beoordelen van aspect externe veiligheid van de gewijzigde stukken:  
Wijziging vermogen in aanvraag (22-2-2021) en Windpark Caprice –  
Effect verhoging opgesteld vermogen (22-2-2021)

**Inleiding**

In het ontwerpbesluit omgevingsvergunning t.b.v. Windpark Caprice is het gezamenlijk vermogen gemaximeerd op 10 MW. De initiatiefnemer verzoekt het vermogen te verhogen naar 14 MW.

Voor het aspect externe veiligheid wordt in de stukken betreffende deze wijziging geconcludeerd dat de verhoging van het vermogen geen verhoging van het risico met zich meebrengt gezien de overige parameters (relevant voor EV) binnen de bandbreedte vallen die in de kwantitatieve risicoanalyse (versie 1.3, d.d. 25 februari 2020) is opgenomen.

**Beoordeling**

Doordat het enkel een wijziging betreft van het vermogen en de overige parameters niet wijzigt. Heeft dit geen consequenties op de uitkomsten van de destijds uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse (versie 1.3, d.d. 25 februari 2020). Immers er wijzigt niks aan gehanteerde bandbreedte voor de belangrijkste parameters voor de risicoberekening (masthoogte, rotordiameter, wieklengte en toerental).

Daarnaast is er voor dit vraagstuk nog aanvullend contact gezocht met de Kennistafel Veiligheid Windenergie (zie onderstaande hyperlink). Zij gaven eveneens aan dat het verhogen van het vermogen geen verhoging van het risico met zich meebrengt gezien de overige parameters niet wijzigen.

<https://www.kennistafelveiligheidwindenergie.nl/>

**Conclusie**

Een verhoging van het maximaal opgesteld vermogen leidt niet tot andere effecten voor het aspect externe veiligheid.

**Advies**

Datum  
19 maart 2021

Pagina  
1 van 1

Zaaknummer  
1952102535

Behandeld door  
M. Scherrenburg

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**

Eusebiusbuitensingel 53  
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

T 026 – 377 16 00  
E [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl)  
[www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl)

KvK 57137528  
IBAN NL92BNGH0285158813  
BTW NL 8524.52.998.B.01