



Bruto Vloeroppervlak

BVO
 V0 1030,9 m²
 V1 503,3 m²
 1534,3 m²

Gebruiksoppervlak

GO
 V0 973,4 m²
 V1 441,0 m²
 1414,4 m²

Brandcompartimenten en Brandslangbereik

Het gebouw is opgedeeld in vier compartimenten. Op de begane grond kan het pand via 6 deuren worden ontvlucht. Vanuit ieder punt in het gebouw kan binnen 20 meter een vluchtweg worden bereikt.

Op de verdieping zijn twee vluchtwegen aanwezig. Binnen 20 meter afstand is steeds van de twee deuren te bereiken. Brandcompartiment BC3, kan worden ontvlucht via de verkeersruimte van het aangrenzende compartiment BC2.

De belasting in het pand is maximaal 174 personen. Waarvan circa 128 personen op de begane grond en 48 personen op de verdieping (naar rato van oppervlak). De verdieping kan worden ontvlucht via de trap aan de westzijde en midden van de verdieping, de capaciteit hiervan is ruim voldoende voor 48 personen. Op de begane grond zijn zes uitgangen, waarmee de capaciteit ruim voldoende is voor de totale aanwezige bezetting.

Ten behoeve van een tijdige signalering van gebouwgebruikers wordt een ontruiminginstallatie conform NEN 2575 type B (slow-whoop) toegepast. Concreet zullen hierbij ontruimingsspeakers in iedere werkruimte worden gepositioneerd om te borgen dat het ontruimingssignaal een geluidsniveau van 60 dB(A) bereikt op de werkplekken.

Conform artikel 4.220 worden het activiteitsgebouw en Ontvangsgebouw voorzien van een manuele blusinstallatie in de vorm van brandslangspels (BSH). De projectie van de BSH's is weergegeven in de bijlage. Uitgangspunt is een brandslangspels met slanglengte van 20 meter en daarmee een effectieve aanvalslengte van 25 meter.