

Vragen/opmerkingen en reacties op het voorlopig ontwerp van IKC Het Veer n.a.v. de informatieavond voor direct omwonenden op 21 oktober 2024.

Vraag/opmerking	Reactie
Ik mis de ruimte voor het consultatiebureau.	Het consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar wordt straks aangeboden in Nieuwkoop en Ter Aar. Op deze manier kunnen we het consultatiebureau aanbieden in ruimtes die hier qua oppervlakte en voorzieningen helemaal geschikt voor zijn. In IKC Het Veer worden wel andere diensten vanuit jeugdgezondheidszorg aangeboden, zoals de schoolarts en spreekuren voor gezinnen. Wanneer dat nodig is, worden er vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin ook huisbezoeken afgelegd.
Er waren verschillende bezwaren en zorgen omtrent het dakterras aan de kant van de Ambroziolaan. Dit betrof: <ul style="list-style-type: none"> - Mogelijke inkijk in de huizen aan de Ambroziolaan. - Mogelijke geluidsoverlast door spelende kinderen. - Zorgen dat de trap naar het dakterras een plek wordt voor hangjongeren. 	De zorgen en bezwaren zijn helder. De genoemde punten nemen we mee in de verdere planuitwerking. Wij denken hier grotendeels oplossingen voor te kunnen aandragen.
Graag het autoverkeer zoveel mogelijk beperken in de Ambroziolaan en ontmoedigen dat ouders via de Ambroziolaan hun kind afzetten.	Door goede parkeervoorzieningen aan de beide zijden van de Hazeweg, gaan we ervan uit dat het autoverkeer in de Ambroziolaan beperkt blijft. Mocht in de praktijk blijken dat er desondanks toch veel autoverkeer in de Ambroziolaan komt, kan er nagedacht worden over extra maatregelen.
Graag de parkeerplaatsen die er nu zijn behouden, in ieder geval de 4 parkeerplaatsen die er nu zijn bij het huizenblok aan de Ambroziolaan.	Dit is duidelijk en we gaan in een nieuwe versie ervoor zorgdragen dat deze 4 parkeerplaatsen aanwezig zijn.
De parkeerplaatsen bij de Ambroziolaan zijn gedraaid ten opzichte van de huidige situatie, dit is niet praktisch i.v.m. doorgang voor de brandweer.	Dit punt is duidelijk en hiervoor gaan we een oplossing vinden in een nieuwe versie van het plan.
Zijn alle parkeerplaatsen die in het gebied ingetekend zijn, echt nodig? Het gaat ten koste van speelruimte voor de kinderen van het IKC.	Conform het parkeerbeleid van de gemeente Nieuwkoop zijn deze aantallen nodig. We gaan nog wel onderzoek doen naar de mogelijkheden om deze parkeerplaatsen elders te realiseren, zodat er meer ruimte overblijft voor het speelterrein.
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de planning en de precieze plek van de tijdelijke huisvesting voor de school.	Wij zullen omwonenden informeren over de precieze planning zodra deze bekend is. De tijdelijke units worden geplaatst aan de achterzijde van het huidige hoofdgebouw van De Veenvogel. Daarnaast wordt het voormalige gebouw van De Tamboerijn weer (deels) door De Veenvogel in gebruik genomen.
Graag zoveel mogelijk bomen in het gebied behouden, is het mogelijk om bomen die moeten verdwijnen ergens anders in Nieuwveen terug te planten?	We proberen zoveel mogelijk bomen te behouden. Daarnaast moeten we conform het bomenbeleid gekapte bomen zoveel mogelijk compenseren. Hier gaan we dan ook een plan voor opstellen.

<p>Kunnen de bomen aan de kant van de sloot behouden worden?</p>	<p>Het zal lastig zijn de bomen tijdens de bouw te behouden, maar we gaan dit onderzoeken. Daarnaast gaan we in het inrichtingsplan voor de buitenruimte rondom het gebouw, onderzoeken of het mogelijk is hier bomen/groen terug te plaatsen. Zodat het gebouw ook van de dijkzijde mooi in het groen ingepast wordt.</p>
<p>Kan het pand verder opschuiven richting de Hazeweg?</p>	<p>Het pand is al zo ver mogelijk richting de Hazeweg opgeschoven. Vanwege ruimtegebruik en de hoogteverschillen is het niet mogelijk om het gebouw nog verder in die richting te verplaatsen.</p>
<p>Kan de hoogte van het gebouw nog verder naar beneden en/of de hoogte zoveel mogelijk richting de Hazeweg?</p>	<p>De hoogte kan niet verder naar beneden. De binnenruimtes moeten per bouwlaag een minimale hoogte van 2,80 meter hebben voor een goede ventilatie en akoestiek. De tweede bouwlaag van het schoolgedeelte kan niet verder worden opgeschoven, omdat tussen het sportzaaldeel en het schooldeel ruimte gereserveerd is voor technische installaties. Deze technische installaties kunnen niet aan de zijde van de school en de Ambroziolaan worden geplaatst, aangezien er een uitgang is gepland van de eerste verdieping naar beneden aan deze zijde van de school.</p>