

**Van:** 5.1 lid 2 sub e  
**Aan:** 5.1 lid 2 sub e  
**Cc:** 5.1 lid 2 sub e  
**Onderwerp:** Werkzaamheden Kantens  
**Datum:** woensdag 10 juli 2024 09:05:13  
**Bijlagen:** [NZVlogoRGB2\\_7964fdfe-a128-4144-a32a-b572febcebaf.png](#)  
[facebook\\_0ea03f6f-da67-47de-9383-d98673323365.png](#)  
[logo-black20\\_57bb4f9b-25dd-4b3d-8103-f90a66b599f0.png](#)  
[linkedin\\_718e3791-b6e4-4a67-8ccd-611328975ac4.png](#)  
[instagram\\_glyph\\_gradient20\\_495b3674-3d52-4d8c-8f45-06c0a5b74f1c.png](#)

---

Beste 5.1 lid 2 sub e,

Vorige week donderdag spraken wij elkaar. Bij het overleg waren ook mensen van Vegter Waterbouw en 5.1 lid 2 sub e aanwezig.

Jullie hebben het probleem dat is ontstaan bij de werkzaamheden aan ons uitgelegd en een voorstel gedaan om de damwand op een andere locatie aan te brengen, zodat mogelijke extra schade getracht wordt te voorkomen. Mondeling en schetsmatig is aangegeven wat de damwandlijn wordt in de nieuwe situatie. Daarbij concludeerden wij dat het doorstroomoppervlak van het Boterdiep ter plaatse van de werkzaamheden niet beneden de 6.23 m komt en dat doorvaartbreedte van het water niet verder afneemt dan ongeveer 5.80 m. Deze afmetingen zijn acceptabel voor zowel doorvaart als doorstroming van het oppervlaktewater.

De gewijzigde lijn van de damwand kan onder de verleende vergunning worden geplaatst. Afspraak is dat na afloop van de werkzaamheden het waterschap een revisietekening ontvangt.

---

Met vriendelijke groet,



5.1 lid 2 sub e  
Casemanager Vergunningverlening

Telefoon: +31 6 5.1 lid 2 sub e  
Hoofdkantoor Groningen



[www.noorderzilver.nl](http://www.noorderzilver.nl)

---