



██████████
██████████
██████████ Peize

Groningen 12 november 2020
Ons kenmerk Z/20/041228
Contactpersoon ██████████
██████████

Uw brief van 8 oktober 2020
Uw kenmerk -
Bijlage(n) -

Onderwerp: Reactie Handhavingsverzoek ██████████ Peize

Geachte ██████████

Op 8 oktober heeft u ons via de e-mail op de hoogte gesteld van de situatie ter hoogte van de ██████████ Peize. U vraagt zich af of er een aantal activiteiten wel op legitieme wijze plaatsvinden. Het betreft vooral de volgende activiteiten:

- de lozing van (mogelijk vervuild) regenwater op de sloot die tussen beide percelen in ligt. Mogelijk afkomstig van onbeschermd regenwaterkolken ██████████
- een aangebrachte walbeschoeiing.

Controle bij het bedrijf

Op 12 oktober 2020 is het bedrijf gelegen ██████████ Peize bezocht door ██████████ ██████████ toezichthouder Waterwet van het waterschap Noorderzijvest. Ten tijde van het bezoek is gesproken met ██████████. Het volgende is geconstateerd:

- Zo is de opslag ██████████ niet afgedekt en kan bij veel regenval percolaat in het oppervlaktewater terecht komen;
- Tevens is geconstateerd dat aan de oostzijde van het perceel een walbeschoeiing is aangebracht. Voor het aanleggen van een walbeschoeiing is geen vergunning verleend.

Wettelijk kader

Vanaf 1 januari 2013 vallen agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit. Er mag vanaf het erf alleen schoon hemelwater geloosd worden. U dient het erf bezemschoon te houden zodat er geen hemelwater verontreinigd met perssappen en/of percolaat geloosd kan worden op het oppervlaktewater.



Uit artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit volgt ook dat de ondernemers een zorgplicht hebben om verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan.

Daarnaast is het aanleggen van een beschoeiing vergunningplichtig op basis van artikel 3.1.2. "Watervergunning voor oppervlaktewaterlichamen" van de Keur.

Afspraken met het bedrijf

De volgende afspraken zijn gemaakt:

- de opslagplaat [REDACTED] gaat afdekken zodat er geen vermenging met het hemelwater kan plaats vinden, teneinde aan de huidige wet en regelgeving te voldoen. Er zal in december 2020 een hercontrole worden uitgevoerd.
- Voor de geplaatste walbeschoeiing gaat u een vergunning aanvragen bij het waterschap. Met een volledige aanvraag wordt het proces van legalisatie gestart.

Bevindingen aan u teruggekoppeld

Op 12 oktober 2020 heeft de [REDACTED] zijn bevinden en de te nemen acties aan u teruggekoppeld in een persoonlijk gesprek [REDACTED]. Er is toen ook telefonische contact geweest met [REDACTED]. Deze brief kunt u zien als een bevestiging van dat gesprek.

Beslissing

Wij beslissen als volgt op uw verzoek. We hebben besloten om een controle uit te oefenen bij het bedrijf. Daar zijn een aantal constatering gedaan, waarbij er handhavend is opgetreden. Dit in de vorm van het maken van afspraken met het bedrijf. Om de correcte uitvoering van deze afspraken te controleren, vindt er in december 2020 een hercontrole plaats. De uitkomsten van deze hercontrole worden aan u teruggekoppeld.

U kunt bezwaar maken

Deze brief is een besluit. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of e-mailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht. vermeld hierbij de datum en het zaaknummer van dat besluit of stuur een kopie van het besluit mee;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.



Heeft u verder nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit besluit, dan kunt u contact opnemen met
[REDACTED] 050-304 8911
of per e-mail op info@noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest