



Heiploeg International B.V.

Postbus 2
9974ZG ZOUTKAMP

Groningen 2 april 2020
Ons kenmerk Z/20/035345
Contactpersoon [REDACTED]
Uw brief van -
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Resultaten analyses

Geachte [REDACTED],

In de periode van 22 t/m 28 februari 2020 heeft bij Heiploeg International B.V. (hierna: Heiploeg) onderzoek plaatsgevonden in het kader van het toezicht op de naleving van de Waterwet en de aan de verleende vergunning verbonden voorschriften (23 juli 2019 nummer Z/17/01015). Hiervoor is het effluent van de afvalwaterzuivering, dat geloosd wordt op het Hunsingokanaal, bemonsterd.

Bevindingen

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de voornoemde onderzoeksperiode voor wat betreft de parameter chloride de lozingsnorm is overschreden. Er zijn door Heiploeg aanpassingen ingang gezet om het chloride gehalte in het te lozen afvalwater terug te dringen. Er zullen 2 schroefpersen worden geïnstalleerd. Heiploeg geeft aan dat i.v.m. het coronavirus de leveringsdatum nog niet vaststaat. Verder voldeed het effluent aan de in voorschrift 2 van de bovengenoemde vergunning opgenomen grenswaarden.

Maatregelen

Over de levering van de schroefpersen is reeds meerdere malen gesproken. Omdat dit al langere tijd loopt heb ik u per mail verzocht, een document te overleggen waaruit de investeringsinspanning blijkt en met daarop ook een 'vermoedelijke' leveringsdatum. Omdat u dit op 25 maart 2020 per mail ook reeds is verzocht dient Heiploeg dit binnen 1 week na dagtekening van deze brief schriftelijk te overleggen.



Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], bereikbaar onder telefoonnummer [REDACTED].

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest