



NAM, Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V.

Postbus 28000
9400 HH ASSEN

Groningen 7 oktober 2022
Ons kenmerk Z/22/057081
Contactpersoon [REDACTED]
Uw brief van -
Uw kenmerk -
Bijlage(n) -

Onderwerp: Controle Watervergunning, locatiebezoeken

Geachte [REDACTED]

Op 29 september 2022 is een aantal van uw locaties bezocht door [REDACTED]. Dit bezoek is uitgevoerd in het kader van het toezicht op de naleving van de Waterwet en de aan de lozingsvergunning verbonden voorschriften (2012-2021-11868 d.d. 2 februari 2016). Deze locaties: Bierum, Usquert, Warffum, Rodewolt en Boerakker zijn door [REDACTED] samen met u en [REDACTED] bezocht.

Constateringen

- Tijdens het bezoek aan de locatie Bierum is geconstateerd dat het water in de AC-bak groen was. Volgens de heer van der Veen wordt dit veroorzaakt door algen in de bak. Zoals reeds eerder aangegeven door NAM, veroorzaken volgens Nam de algen een pH-verhoging, waardoor de waarden boven de vergunde norm van PH 9 komt waardoor lozing niet toegestaan is en het water per vrachtwagen moet worden afgevoerd. Nam vindt dit een onwenselijke situatie.
- Op de locatie Warffum was het niet duidelijk hoe het afvalwater van de voormalige tankbund nu wordt afgevoerd naar de sloot. NAM komt hierop terug.
- Op de locatie in Usquert, Roderwolt en Boerakkers waren geen bijzonderheden.
- Wel viel het opnieuw op, dat op alle locaties de laatste jaren aanzienlijk minder aandacht voor het terrein onderhoud is. Door de op sommige plekken hoge vegetatie staat, maakt wel dat mocht er ergens een 'spil' ontstaan, dit minder snel opvalt en minder gemakkelijk op te ruimen kan zijn.
- U heeft aangegeven dat, in geval van werkzaamheden op het puttenterrein, de hoekbakken worden gesloten en dat het afvalwater, bij te beperkte opvangcapaciteit van de hoekbak, opgevangen wordt in containers. In de huidige praktijk wordt al dit water, ongeacht de kwaliteit, per vrachtwagen afgevoerd. Om de afvoer te beperken wil NAM ernaar toe dat het afvalwater wordt bemonsterd en geanalyseerd en als het voldoet aan de lozingsnormen, dit afvalwater mag worden geloosd op de sloot. Omdat de bak in de tijd tussen monsternamen en de uitslag van het bemonsteren geen water kan ontvangen. Dit kan worden opgelost door twee (container) bakken te gebruiken en deze om en om te vullen.
- Binnen NAM is enige discussie ontstaan over het type werkzaamheden dat wordt bedoeld in de vergunning, waarbij de hoekbak moet worden gesloten. Visie van het



waterschap is dat dit met gezond verstand kan worden bepaald. Daar waar kans op verontreiniging van het hoekbakwater ontstaat is het nodig om de hoekbak te sluiten, is die kans verwaarloosbaar, dan is dit niet nodig. Aan de hand van een paar casussen zouden deze situaties concreter gemaakt kunnen worden.

- Met het opruimen en buiten werking stellen van NAM-locaties verandert de functie van de AC-bakken. Omdat er geen gas meer geproduceerd wordt is de kans op verontreiniging van het hemelwater klein geworden. Het idee van NAM is om deze bakken als hoekbakken te gaan gebruiken. Dit moet verder uitgewerkt worden, waarbij de interne werkinstructie van NAM geüpdatet moet worden.
- Omdat er in de loop van de jaren veel is veranderd op locaties, lijkt het NAM zinvol de huidige lozingsvergunning te herzien. Te meer omdat de vergunning inmiddels ruim acht jaar geleden is afgegeven. Hiervoor zal een nieuw overleg worden gepland met de aanwezigen aangevuld met een vergunningverlener van het waterschap. Vooralsnog wordt door NAM gedacht aan een indeling van locaties in categorieën zijnde, Groningen locaties, satelliet locaties en behandelingslocaties.

Vervolg acties

NAM gaat foto's aanleveren van de 'groene AC bak' van locatie Bierum, zodat het waterschap intern kan kijken of er oplossingen zijn voor het al dan niet lozen van dit afvalwater.

Conform vergunning dient de vergunning regelmatig te worden gezien of deze nog actueel is. Met de veranderende productie situatie bij NAM, is het goed de huidige vergunning tegen het licht te houden en zo nodig te actualiseren.

NAM gaat haar ideeën/ wensen voor eventuele aanpassing van de huidige vergunning uitwerken. Als NAM dit helder heeft zal een afspraak gepland worden om de actualisering voor te bespreken.

Heeft u nog vragen over deze brief of uw aanvraag? Neemt u gerust contact op met  team Vergunningverlening en Handhaving, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres @noorderzijvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest