



Cosun Beet Company  
[REDACTED]  
Fabriekslaan 12  
9745 AG GRONINGEN

Groningen 14 november 2022  
Ons kenmerk Z/22/057460  
Contactpersoon [REDACTED]  
Uw brief van -  
Uw kenmerk -  
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Bemonstering afval- en koelwater Cosun 12 oktober 2022

Geachte [REDACTED]

Op 12 oktober 2022 heeft een medewerker van het laboratorium van waterschap Hunze & Aa's een monstername van de afvalwaterstroom van de AWZI op het Koningsdiep en de drie koelwaterstromen uitgevoerd.

Uit de analyseresultaten (zie bijlage) blijkt dat het effluent van de AWZI voldoet aan de in de vergunning opgenomen normen. Het geloosde koelwater afkomstig van de Turbine, Melasse en Vergistingsinstallatie/Diksaptank voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de verleende maatwerkbeschikking.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief, mag u contact opnemen met [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijvest