



Gasunie Aardgascompressorstation Spijk

Vierhuizerweg1

9979 XA EEMSHAVEN

Groningen	24 december 2021
Ons kenmerk	Z/21/051374
Contactpersoon	■■■■
Uw brief van	-
Uw kenmerk	-
Bijlage(n)	1

Onderwerp: Controle watervergunning 24 november 2021

Geachte ■■■■

Op 24 november 2021 heeft een medewerker van het laboratorium van waterschap Hunze & Aa's een monstername van het effluent van de Bekosplit, wat geloosd wordt op oppervlaktewater, uitgevoerd.

Deze monstername is uitgevoerd in het kader van de controle, op naleving van de door waterschap Noorderzijvest aan Gasunie Aardgascompressorstation Spijk, verleende Watervergunning (nummer: Z/16/003298).

Uit de analyseresultaten (zie bijlage) blijkt dat, het geloosde water voldoet aan de in de watervergunning opgenomen normen.

De gemeten waarde voor minerale olie (5,36 mg/l) overschrijdt de vergunningsnorm van 5 mg/l, maar wordt gezien de vastgestelde meetonzekerheid voor deze parameter, niet als een overschrijding getoetst.

Indien u nog vragen heeft over de inhoud van deze brief, mag u contact opnemen met ■■■■ telefoonnummer ■■■■

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest