



Friesland Campina B.V.

██████████
Noorderringweg 33
9363 HA MARUM

Groningen 8 juni 2022
Ons kenmerk Z/22/54603
Contactpersoon ██████████
Uw brief van -
Uw kenmerk -
Bijlage(n)

Onderwerp: ambtelijke aanmaning voor lozen van ongezuiverd afvalwater AWZI

Geachte ██████████,

Melding

Op zondagmorgen 22 mei 2022 omstreeks 10.35 uur is er door ██████████ van Friesland Campina een calamiteit gemeld. De calamiteit betrof een storing aan de slibretourpomp. Het gevolg van de storing was dat er slibophoping in de nabezinker ontstond, met als gevolg dat er slibuitspoeling heeft plaatsgevonden. ██████████ gaf in de melding ook aan, al bezig te zijn de calamiteit te beëindigen en dat de storing aan de pomp reeds verholpen was.

Constateringen

██████████, geconsigneerde en tevens handhaver Waterwet van het waterschap Noorderzijvest is ter plaatse gekomen en heeft samen met ██████████ en een medewerker van het lab, de ontstane situatie ten aanzien van de verontreiniging van het oppervlaktewater beoordeeld. De watergang waarop geloosd werd, was licht visueel verontreinigd en het O_2 gehalte was tussen de 4 en 5 mg/l. Besloten is om de lozing van het effluent van de awzi te stoppen tot de waarden van het effluent bekend waren. ██████████ heeft aangegeven bij Friesland Campina Marum dat er monsters van het effluent genomen moesten worden en dat die geanalyseerd moesten worden op de parameters genoemd in de vergunning. Toen deze bekend waren en conform vergunning bleken is er weer gestart met het lozen vanaf de awzi.



Een van de belangrijke parameters uit de vergunning is Bzv. Deze was in eerste instantie niet meegenomen in de extra bemonsteringen. U heeft aangegeven dat dit later wel is meegenomen en dat de analyseresultaten z.s.m. nagestuurd zouden worden. Tot op heden hebben wij deze nog niet ontvangen, evenmin als de verdere analyseresultaten.

Wettelijk kader

De vervuiling van het oppervlaktewater is in strijd met artikel 6.2 van de Waterwet (verbod op het lozen van afvalstoffen zonder vergunning in een oppervlaktewaterlichaam).

Op basis van artikel 8.1 van de Waterwet heeft de beheerder de zorg van de handhaving van het gestelde in Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 van de Waterwet en op basis van het gestelde in artikel 10.1 van de Waterwet de uitvoering van internationale verplichtingen. In dit geval de zorg voor de waterkwaliteit in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Het waterschap is beheerder van het watersysteem.

Op basis van artikel 8.2 Waterwet geschiedt de handhaving door het waterschap. Op basis van artikel 5:21 Awb en artikel 61 lid 1 en 2 van de Waterschapswet is het dagelijks bestuur van een waterschap bevoegd om in een situatie als dit een last onder bestuursdwang op te leggen.

Vooralsnog is het waterschap Noorderzijvest niet voornemens om een last onder bestuursdwang op te leggen.

Genomen acties

- De slibretourpomp is direct gerepareerd.
- Het effluent van de awzi is gemonitord op de kwaliteit.
- U heeft namens Friesland Campina Marum per mail een verklaring voor de calamiteit gegeven en de afhandeling daarvan.

Oorzaak

De calamiteit is veroorzaakt door een storing in de slibretourpomp. Op zondagmorgen 22 mei 2022 omstreeks 6.15 uur werd opgemerkt dat het zuurstofgehalte in de meetput daalde. Daarop zijn dienstdoende operator, de TD en de laborant gewaarschuwd en werd een storing met de slibretourpomp geconstateerd. De storing aan de slibretourpomp is direct verholpen. Het gevolg van de storing was dat er een slibophoping in de nabezinker ontstond. Hierdoor heeft er slibuitspoeling plaats gevonden.

Afhandeling

Graag ontvangen wij van u binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief een schrijven met hierin de analyseresultaten die naar aanleiding van deze calamiteit zijn genomen incl. de Bzv waarden. Verder een omschrijving van de maatregelen die u heeft getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.



Contact

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], hij is bereikbaar op telefoonnummer [REDACTED] of per mail op [REDACTED]@noorderzijlvest.nl.

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest