

P.O. Box 3, 9780 AA Bedum, The Netherlands

Waterschap Noorderzijlvest
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 18
9700 AA Groningen

FrieslandCampina Domo

Boterdiep wz 45
9781 EL Bedum
The Netherlands

P.O. Box 3
9780 AA Bedum
The Netherlands

t +31 (0)50 303 9900
f +31 (0)50 303 9955

www.frieslandcampina.com
www.domo.nl

Onderwerp: Rapportage koelwater tweede kwartaal 2022

Datum: 14-07-2022

Ons kenmerk:

Ons telefoonnummer: [REDACTED]

Uw kenmerk:

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u de resultaten van de genomen steekmonsters (24-06-2022) van het koelwater en de hoeveelheid koelwater geloosd op het Boterdiep over het tweede kwartaal van 2022.

Dok:

Zuurgraad (pH) (In): 7,60

Zuurgraad (pH) (Uit): n.v.t.

Temperatuur (°C) (In): 22,2

Zuurstofgehalte (mg/l) (In): 3,77

Zuurstofgehalte (mg/l) (Uit): n.v.t.

Boterdiep:

Zuurgraad (pH): 7,61

Zuurgraad (pH) (Koelwater_Uit): 7,66

Temperatuur (°C) (Koelwater_Uit): 27,4

Zuurstofgehalte (mg/l) : 6,27

Zuurstofgehalte (mg/l) (Koelwater_Uit): 3,15

Debiet (m³): 250.568 m³

Hoogachtend,

[REDACTED]