

## Analyserapport

Postadres: Postbus 195, 9640AD Veendam  
Bezoekadres: Aquapark 1, 9641PJ Veendam  
Telefoon: 0598 - 69 3666  
E-mail: laboratorium@hunzeenaas.nl  
Website: www.hunzeenaas.nl

Pagina: 1 van 4  
Rapportcode: RAP2200176  
Versie: 001.000  
Datum: 13-04-2022

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700 AA Groningen

In dit analyserapport vind u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door het laboratorium van Waterschap Hunze en Aa's volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende RvA accreditatie-certificaat L221 en/of in de producten- en dienstencatalogus. De methode en bijbehorende meetonzekerheid zijn achterin dit rapport te vinden. De analysedatum wordt niet getoond omwille van de leesbaarheid. Deze informatie is opvraagbaar via onze klantenservice.

Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

### Dit analyserapport bevat de volgende monster(s):

<u>Monstercode</u>	<u>Monstername</u>	<u>Meetpunt</u>	<u>Omschrijving</u>
M2203451	22-02-2022	13108402	NAM Grijpskerk UGS Blusvijverwater

### Toelichting gebruikte afkortingen

De met een - gemerkte analyses zijn niet geaccrediteerd.

De met een **Q** gemerkte analyses zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd (RvA-registratienummer L221, testen).

De met een **U** gemerkte analyses zijn uitbesteed aan een extern laboratorium.

De met een **LXXX** gemerkte analyse zijn door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd, het nummer refereert hierbij aan het RvA-registratienummer.

De met een **S** gemerkte analyses zijn geaccrediteerd volgens het AS3000 schema. Indien de analyse met LXXX is aangemerkt, is betreffende analyse door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd volgens het AS3000 schema. Gegevens in **blauw** zijn door de klant aangeleverd en vallen buiten het kwaliteitssysteem van het laboratorium.

## Analyserapport

13108402 NAM Grijpskerk UGS Blusvijverwater

Pagina: 2 van 4  
 Rapportcode: RAP2200176  
 Versie: 001.000  
 Datum: 13-04-2022

Lab. nummer	M2203451
Meetpuntcode	13108402
Monstertype	afv. water
Datum monstername	22-02-2022
Tijd monstername	11:05
Bemonsteringsmethode	steek Q
Datum ontvangst op laboratorium	22-02-2022

### VELDGEGEVENS

Bemonsterd door - DIMSLS 1ab

### ALGEMEEN CHEMISCHE GEGEVENS

Zuurgraad (25 °C)	Q DIMSLS	7.7
Onopgeloste bestanddelen (glasvezel)	Q mg/l	12

### METALEN

Kw k	Q ug/l	<0.02*
------	--------	--------

### ALGEMEEN ORGANISCHE MICRO'S

Minerale olie GC-methode	Q mg/l	<0.1
--------------------------	--------	------

### VLUCHTIGE AROMATEN

#### Vluchtige aromaten (BTEXN)

Benzeen	L086 ug/l	<0.2
Tolueen	L086 ug/l	<0.2
Ethy benzeen	L086 ug/l	<0.2
o-Xyleen	L086 ug/l	<0.1
m/p-Xyleen	L086 ug/l	<0.2
Naftaleen	L086 ug/l	<0.05
Som BTEX	U ug/l	0.6

## Analysrapport

Pagina: 3 van 4  
Rapportcode: RAP2200176  
Versie: 001.000  
Datum: 13-04-2022

### Monster en analyseopmerkingen

M2203451

Kw.k.: Overschrijding conserveringsterm jn met 9 dagen, mogelijk is het analyseresultaat hierdoor beïnvloed.

## Analyserapport

Pagina: 4 van 4  
Rapportcode: RAP2200176  
Versie: 001.000  
Datum: 13-04-2022

### Meetonzekerheid en methode

	Matrix	Meetonzekerheid (%)	Betrouwbaarheidsinterval (%)	Methode
<b>MONSTERNEMING</b>				
Monsterneming afv. water	afv. water			conform NEN 6600-1, conform NPR 8066
<b>ALGEMEEN CHEMISCHE GEGEVENS</b>				
Zuurgraad (25 °C)	afv. water	4	96-104	conform NEN-EN-ISO10523
Onopgeloste bestanddelen (glasvezel)	afv. water	24	76-124	conform NEN-EN872, conform NEN6499
<b>METALEN</b>				
Kw k	afv. water	26	74-126	conform NEN6953 (ontsluiting cf. NEN6961, analyse cf. NEN-EN-ISO17294-2)
<b>ALGEMEEN ORGANISCHE MICRO'S</b>				
Minerale olie GC-methode	#1 afv. water	60	40-160	Conform NEN-EN-ISO 9377-2

### Voetnoten bij meetonzekerheid en methode

#1: Grote bijdrage van bias in meetonzekerheid (+26%)