



Loonbedrijf Wieringa B.V.

■■■■■■■■■■
Tilweg 20
9983 SR ROODESCHOOL

Groningen 12 februari 2020
Ons kenmerk Z/20/033549
Contactpersoon ■■■■ ■■■■
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Lozing effluent wasplaats

Geachte ■■■■ ■■■■

Op 3 februari 2020 hebben ■■■■ en ■■■■ medewerkers van het team Toezicht en Handhaving van waterschap Noorderzijvest, een bezoek gebracht aan uw bedrijf aan de Tilweg 20 te Rodeschool. Dit naar aanleiding van het bemonsteren van uw wasplaats.

Tijdens het bezoek zijn de resultaten van de bemonstering van het afvalwater van de wasplaats met u besproken.

Project wasplaats en gewasbeschermingsmiddelen van waterschap Noorderzijvest

Het waterschap Noorderzijvest streeft naar oppervlaktewater met zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. Na het van kracht worden van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij is er een forse vooruitgang geboekt. Samen met de agrariërs is het ons gelukt de drift naar oppervlaktewater bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Uit onderzoek blijkt dat er nog een andere grote emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen is, namelijk in het afvalwater dat in oppervlaktewater geloosd wordt bij het reinigen van voertuigen en machines die in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen.

Constateringen

Uit de analyse van het genomen monster van het afvalwater van de wasplaats d.d. 19 november 2019 blijkt dat in totaal 18 werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen werden aangetroffen, waarvan de voornaamste 560 ug/l, Glyphosaat. Totaal is 658,32 ug/l gewasbeschermingsmiddel gevonden. U gaf aan dat de u medewerkers waarschijnlijk de onkruidstrijker op de wasplaats hebben schoongemaakt.



Naast de bemonstering op gewasbeschermingsmiddelen is er ook bemonsterd op de parameters genoemd in de watervergunning van uw bedrijf (d.d. 25 augustus 2015 nr. 15-23421). Geconstateerd is dat de parameter onopgeloste bestanddelen is overschreden. Er is 60 mg/l vergund en in het monster is 7600 mg/l aangetroffen.

Te nemen maatregelen

U dient de huidige voorzieningen te ledigen en te reinigen. [REDACTED] zal daarna opnieuw een monster nemen van het afvalwater van de wasplaats.

Tijdens de controle is afgesproken dat de lediging en reiniging wordt uitgevoerd voor 24 februari 2020.

Verklaring

Graag ontvangen wij van u nog een verklaring. Hierin vragen wij om een beschrijving te geven van hoe het heeft kunnen gebeuren dat er gewasbeschermingsmiddelen bij u op de wasplaats zijn aangetroffen. De verklaring mag u per e mail sturen aan: [REDACTED]@noorderzijvest.nl.

Vervolgstappen

Voertuigen en machines die met gewasbeschermingsmiddelen in aanraking zijn geweest, mogen alleen worden gewassen op wasplaatsen met hierachter een voorziening om gewasbeschermingsmiddelen te zuiveren. Dit kan bijv. een biofilter of een phytobac of Heliosec zijn, voorbeelden hiervan kunt u vinden op de site www.toolboxwater.nl. De kaarten met de nummers 13a, 13b en 13c op deze website zijn voor u van toepassing. Hier is ook een film te zien die het belang van zo'n zuivering aantoont. Uw wasplaats heeft niet zo'n voorziening. Op deze wasplaats mag u dan ook geen machines reinigen die in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast staat in het hoofdstuk 'Algemeen' onder nr. 9 expliciet beschreven dat dat er op de spoelplaats geen voer- en werktuigen mogen worden afgespoten waarmee gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn vervoerd of toegepast (bv. veldspuit).

Handhavingsstrategie

Als bij volgende controles blijkt dat aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen afwijken van de grenswaarde 0 tot 150 ug/l zal er opgetreden worden conform de geldende werkwijze toezicht en handhaving op gewasbeschermingsmiddelen in afvalwater van agrarische bedrijven en de geldende handhavingsstrategie.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] onder bovenstaand telefoonnummer of via email [REDACTED]@noorderzijvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest