



Beukema Grondwerken B.V.  
 Winsumerweg 8a  
 9959 TD ONDERDENDAM

Groningen 9 december 2020  
 Ons kenmerk Z/20/43125  
 Contactpersoon ■■■■■  
 Uw brief van -  
 Uw kenmerk -  
 Bijlage(n) 1

Onderwerp: Controle in het kader van de Waterwet, ambtelijke aanmaning

Geachte ■■■■■

Op 8 oktober 2020 heeft er een controle plaatsgevonden op uw bedrijf gelegen aan de Winsumerweg 8a te Onderdendam. In het kader van het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorschriften gesteld in de watervergunning ( d.d. 8 maart 2016, nr 15-28019).

#### Constateringen

Op 8 oktober heeft ■■■■■ toezichthouder Waterwet van het waterschap Noorderzijlvest, een monster genomen van het effluent van de zuivering technische voorziening van de wasplaats.

Uit de analyseresultaten blijkt dat, met betrekking tot de onderzochte parameters, de parameter onopgeloste bestanddelen is overschreden. In onderstaande tabel is de overschrijding weergegeven.

Bij deze brief zijn als bijlage de analyseresultaten bijgevoegd.

Meetpuntcode	Parameter	Analyseresultaat	Gecorrigeerd*	Norm
Inzv0652	Onopgeloste bestanddelen	83 mg/l	63.08 mg/l	50 mg/l

(\*)Waterschap Noorderzijlvest corrigeert de gerapporteerde waarden met de door het laboratorium vastgestelde meetonzekerheid. Hierdoor wijkt de waarde op het analysecertificaat af van het "gecorrigeerd analyseresultaat" in de tabel.



### Maatregelen

U dient binnen 2 weken na dagtekening van deze brief schriftelijk aan te geven welke maatregelen getroffen (gaan) worden om overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

### Hercontrole

Na 1 januari 2021 zal er een herbemonstering plaats vinden.

### Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met, [REDACTED] toezichthouder Waterwet, telefonisch bereikbaar op nummer 050-3048911 of per e-mail [REDACTED]@noorderzijvest.nl .

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijvest