



Friesland Campina Nederland B.V.

██████████  
Noorderweg 27  
9824 PA NOORDWIJK

Groningen	28 maart 2023
Ons kenmerk	Z/23/060566
Contactpersoon	██████████
Uw brief van	-
Uw kenmerk	-
Bijlage(n)	1

Onderwerp: Resultaten bemonstering koelwater

Geachte ██████████,

Op 8 maart 2023 is in het kader van het toezicht op de naleving van de voorschriften van de Watervergunning van Friesland Campina Nederland (Z/19/025444, d.d. 3 december 2019) het te lozen koelwater bemonsterd. De analyseresultaten zijn bijgevoegd.

### Bevindingen

Uit de analyseresultaten (zie bijlage) blijkt dat, met betrekking tot de onderzochte parameters, de het koelwater voldoet aan de in de bovengenoemde vergunning opgenomen voorschriften.

### Constateringen

Op basis van door FrieslandCampina zelf genomen en geanalyseerde monsters van het koelwater is gebleken dat op 24 februari 2023 het koelwater 6.1 mg/l ijzer (Fe) bevatte, op 27 februari 2023 5.7 mg/l en op 20 maart 5.7 mg/l. Zoals bekend is 5 mg/l IJzer (Fe) vergund. Hierover heeft u op 1,7 en 25 maart gerapporteerd en aangegeven dat er reeds maatregelen zijn genomen om dergelijke lozingen met te hoge gehalten aan IJzer (Fe) in de toekomst te voorkomen.

Maandag 27 maart is telefonisch met u besproken dat dit vanaf heden toch echt voorkomen moet worden om verder handhaving te voorkomen.

Omdat de maatregelen en de mogelijke gevolgen bij het uitblijven hiervan duidelijk zijn besproken kan een reactie op deze brief uitblijven.



Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], telefonisch bereikbaar onder nummer [REDACTED].

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest