

Breeam eis	m3/h pp	
kantoor	60	IDA 1
industrie	45	IDA 2
Advies		
kantoor	breeam	IDA 1
industrie	breeam	IDA 2
Breeam NEN-EN 133997		

ventilatie volgens bouwbesluit

ventilatievoud

selectie berekeningsmethode

B.L. toevoer debiet
gebalanceerd

retour debiet
gebalanceerd

Ruimte nummer	Omschrijving	Oppervlakte	hoogte	Volume ruimte	Aantal personen	Functie volgens bouwbesluit	Verblijfsgebied / ruimte / overig	Debiet volgens BB2012	ventilatievoud (VV) wens	Debiet totaal	IDA eis uit Breeam of klant	Debiet per persoon	Debiet totaal	hoogste optie		B.L. toevoer debiet gebalanceerd		retour debiet gebalanceerd	
														Debiet totaal hoogste optie	Debiet totaal	Ontwerp toevoer debiet	nr. LBK	Ontwerp retour debiet	nr. LBK
[-]	[-]	[m ²]		[m ³]	[-]	[-]	[-]	[m ³ /h]	[-]	[m ³ /h]	[-]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	
A1.0.01	entrance	23,7	3,3	78	0	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	43	2	156		0	0	Ventilatievoud	156	300	1	via A0.01a	1
A1.0.01a	waiting area	11,0	3,3	36	2	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	20		0	IDA 1	60	120	NEN-EN 13997	120	120	1	via 1e verd.	1
A1.0.02	elevator	3,2	4,5	15	0	Liftschacht	Overig	37		0		0	0	Bouwbesluit	37	natuurlijk	1	natuurlijk	1
A1.0.03	corridor	5,9	2,7	16	0	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	11		0		0	0	Bouwbesluit	11	100	1	via A0.01	1
A1.0.03a	pantry	1,1	3,3	4	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Verblijfsgebied	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	via A0.01	1	50	1
A1.0.04	toilets office	11,7	2,7	31	0	Toiletruimte	Verblijfsruimte	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
A1.0.05	meeting room	16,1	3,3	53	6	Bijeenkomstfunctie andere bijeenkomstfunctie	Verblijfsgebied	86	6	318	IDA 1	60	360	NEN-EN 13997	360	360	1	400	1
A1.0.06	open office	52,4	3,3	173	8	Kantoorfunctie	Verblijfsgebied	187		0	IDA 1	60	120	NEN-EN 13997	120	120	1	160	1
A1.0.07	reception	24,9	3,3	82	2	Kantoorfunctie	Verblijfsgebied	29		0	IDA 1	60	120	NEN-EN 13997	120	120	1	160	1
A1.0.08	drivers	15,2	3,3	50	2	Kantoorfunctie	Verblijfsgebied	47		0	IDA 1	60	120	NEN-EN 13997	120	120	1	160	1
A1.0.08a	toilet drivers	1,8	2,7	5	0	Toiletruimte	Overig	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	overstort	1	50	1
A1.0.09	corridor	21,0	2,7	57	0	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	38		0		0	0	Bouwbesluit	38	overstort	1	via 1e verd.	1
A1.0.10	MIVA	4,0	2,7	11	0	Toiletruimte	Overig	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	overstort	1	50	1
A1.0.11	storage	2,4	2,7	6	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Overig	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	overstort	1	0	1
A1.0.12	lockers women	26,7	2,7	72	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Verblijfsgebied	0	4	289		0	0	Ventilatievoud	289	250	1	300	1
A1.0.13	lockers men	34,2	2,7	92	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Verblijfsgebied	0	4	369		0	0	Ventilatievoud	369	300	1	50	1
A1.0.15	toilets women	14,2	2,7	38	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
A1.0.OVK.1	OVK 1	1,0	4,2	4	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Overig	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	natuurlijk	1	natuurlijk	1
A1.14	toilets men	14,2	2,7	38	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
1e verdieping																			
A1.1.01	corridor	39,8	2,7	108	0	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	72		0		0	0	Bouwbesluit	72	75	1	overstort	1
A1.1.02	elevator	3,2	4,5	15	0	Liftschacht	Overig	37		0		0	0	Bouwbesluit	37	natuurlijk	1	natuurlijk	1
A1.1.03	open office	76,7	3,3	253	12	Kantoorfunctie	Verblijfsgebied	281		0	IDA 1	60	720	NEN-EN 13997	720	720	1	770	1
A1.1.03a	pantry	1,3	3,3	4	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Verblijfsgebied	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	overstort	1	50	1
A1.1.04	meeting room	20,8	3,3	69	10	Bijeenkomstfunctie andere bijeenkomstfunctie	Verblijfsgebied	144	6	412	IDA 1	60	600	NEN-EN 13997	600	550	1	600	1
A1.1.05	canteen	92,6	3,3	306	60	Bijeenkomstfunctie andere bijeenkomstfunctie	Verblijfsgebied	864	6	1833	IDA 1	60	3600	NEN-EN 13997	3.600	3300	1	3600	1
A1.1.06	toilets women	14,8	2,7	40	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
A1.1.07	toilets men	17,1	2,7	46	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
A1.1.08	corridor	12,2	2,7	33	0	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	22		0		0	0	Bouwbesluit	22	250	1	overstort	1
A1.1.09	toilets women	8,7	2,7	24	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
A1.1.10	toilets men	11,1	2,7	30	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
2e verdieping																			
A1.2.01	corridor	40,0	3,3	132	0	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	72		0		0	0	Bouwbesluit	72	0	1	0	1
A1.2.02	elevator	3,2	4,5	15	0	Liftschacht	Overig	37		0		0	0	Bouwbesluit	37	natuurlijk	1	natuurlijk	1
A1.2.03	open office	144,8	3,3	478	32	Kantoorfunctie	Verblijfsgebied	749		0	IDA 1	60	1920	NEN-EN 13997	1.920	1920	1	1970	1
A1.2.03a	pantry	4,2	3,3	14	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Verblijfsgebied	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	overstort	1	50	1
A1.2.04	meeting room	35,3	3,3	116	14	Bijeenkomstfunctie andere bijeenkomstfunctie	Verblijfsgebied	202	6	698	IDA 1	60	840	NEN-EN 13997	840	800	1	840	1
A1.2.05	toilets women	14,8	2,7	40	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
A1.2.06	toilets men	17,1	2,7	46	0	Toiletruimte	Overig	25		0		0	0	Bouwbesluit	25	overstort	1	50	1
A1.2.07	server	22,3	4,2	94	0	Overige gebruiksfunctie andere overige gebruiksfunctie	Overig	0		0		0	0	Bouwbesluit	-	60	1	overstort	1
A1.2.08	corridor	20,6	2,7	56	0	Gemeenschappelijke verkeersruimte	Verblijfsgebied	37		0		0	0	Bouwbesluit	37	210	1	overstort	1
WA1.0.01	WAREHOUSE A1	23019,3	13,6	313.062	115	Industriefunctie	Overig	2691	0,05	15653	IDA 2	45	5175	NEN-EN 13997	5.175	5175	1	5300	1
WA1.0.02	EXPEDITIE A1	2156,3	13,6	29.325	43	Industriefunctie	Overig	1006	0,05	1466	IDA 2	45	1935	NEN-EN 13997	1.935	1935	1	1700	1