

Bouwadvies	
Projectnaam: Plantage 6 uitbreiding 1672433	
5.1.2.e OV	Aanvrager moet eerst offerte aanvragen m.b.t. het verwijderen van de aanwezige OV kabel in het te bebeuwen gedeelte. Na kosten accoord zal aannemer van gemeentewege opdracht verleend krijgen om werkzaamheden uit te voeren.
5.1.2.e Riool	bij nieuwe aansluiting: aanvragen via standaard aanvraag formulier, hemelwater afvoeren zoals op naastliggend perceel.
5.1.2.e / 5.1.2.e Verkeer	Na en tijdens bouwwerkzaamheden het trottoir van de Eikenstraa met dezelfde breedte doorzetten om de hoek van de nieuwbouw. Parkeervak kan benut worden om trottoir uit te breiden. Parkeervak dan wel verwijderen.
5.1.2.e Inrichting	Na project Plantage volgt herinrichting, Info hierover via 5.1.2.e (5.1.2.e)
5.1.2.e Groen	NVT, herinrichting volgt.
5.1.2.e Grijs	Na bouwwerkzaamheden tijdelijk bestraten in afwachting van de herinrichting. Het eventueel te vervallen parkeervak kan ingericht worden als trottoir.
5.1.2.e Ondergrondse Afvalinzameling	NVT, er kan eventueel rekening mee worden gehouden tijdens de herinrichting. Info via 5.1.2.e 5.1.2.e
MM&I Kabels en Leidingen	Diverse netbeheerders aanwezig in te bebouwen deel, o.a. Ziggo, Pwn, KPN, Beverwijk LS en Liander LS. De aanvrager moet met de netbeheerders afspraken maken over het verwijderen of omleggen van de infrastructuur en de kostenverrekening hiervan.
5.1.2.e Bouwpeil check	Voerpilj bestaande bouw handhaven en doorzetten in het te bouwen deel.
5.1.2.e GEO raadpleging	Bouwpunten uit te zetten volgens voorwaarden zoals omschreven in de bouwvergunning. (xxx tijd vooraf aan de start van de bouw)