

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 16 Apr 2025 13:30:53 +0200
To: ""5.1.2.e | HB Advies" <5.1.2.e@hbadvies.nl>; "5.1.2.e"
<5.1.2.e@beverwijk.nl>
Cc: ""5.1.2.e | HB Advies" <5.1.2.e@hbadvies.nl>
Subject: 250416 RE: DO Alkmaarseweg opmerkingen - reactie/vragen HB op opmerkingen rioleringstekeningen (1)

Hoi 5.1.2.e

Ik ben nog met een paar puntjes bezig, maar 5.1.2.e zou ook nog naar wat punten kijken. Ik weet niet hoe ver hij daar mee is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e | HB Advies
Verzonden: woensdag 16 april 2025 13:15
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e | HB Advies
Onderwerp: RE: DO Alkmaarseweg opmerkingen - reactie/vragen HB op opmerkingen rioleringstekeningen

5.1.2.e

Ik lees dit vandaag, maar dit had ik gisteren moeten lezen, dus was eigenlijk morgen...
Kortom: gisteren of eigenlijk morgen, maar dus vandaag?
Kortom2: volgt het vandaag?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



HB ADVIES

landschapsontwerpers,
adviseurs en ingenieurs

5.1.2.e | 088 472 06 00

Comeniusstraat 7 | 1817 MS Alkmaar
Krijn Taconiskade 412 | 1087 HW Amsterdam

[hbadvies.nl](https://www.hbadvies.nl)

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr (oneven weken)



Onderdeel van GROOTS ADVIESGROEP. Lees hier onze [privacy verklaring](#) en [algemene voorwaarden](#)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Verzonden: dinsdag 15 april 2025 08:04
Aan: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

CC: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>

Onderwerp: RE: DO Alkmaarseweg opmerkingen - reactie/vragen HB op opmerkingen rioleringstekeningen

Let op: Deze mail is afkomstig van buiten de organisatie, klik niet op links en open geen bijlagen tenzij de afzender bekend is en je zeker weet dat de inhoud veilig is.

Hopelijk vandaag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>

Verzonden: dinsdag 15 april 2025 07:46

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

CC: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>

Onderwerp: RE: DO Alkmaarseweg opmerkingen - reactie/vragen HB op opmerkingen rioleringstekeningen

@ 5.1.2.e

Wanneer kunnen we jouw reactie tegemoet zien?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



HB ADVIES

landschapsontwerpers,
adviseurs en ingenieurs

5.1.2.e | 088 472 06 00

Comeniusstraat 7 | 1817 MS Alkmaar

Krijn Taconiskade 412 | 1087 HW Amsterdam

[hbadvies.nl](https://www.hbadvies.nl)

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr (oneven weken)



Onderdeel van GROOTS ADVIESGROEP. Lees hier onze [privacy verklaring](#) en [algemene voorwaarden](#)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

Verzonden: donderdag 10 april 2025 08:54

Aan: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

CC: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>

Onderwerp: Re: DO Alkmaarseweg opmerkingen - reactie/vragen HB op opmerkingen rioleringstekeningen

Let op: Deze mail is afkomstig van buiten de organisatie, klik niet op links en open geen bijlagen tenzij de afzender bekend is en je zeker weet dat de inhoud veilig is.

Beste [redacted] en [redacted]

Het belangrijkste is dat we het werk op de markt kunnen zetten en dat de werk omschrijvingen duidelijk is.

Mijn voorstel is om enkel te doen wat echt noodzakelijk is.

@ [redacted] wil jij aangeven wat prioriteit heeft voordat er een hoop extra werkzaamheden door HB gedaan moet worden.

Alvast dank.

Grt [redacted]

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [redacted] | HB Advies [redacted] @hbadvies.nl>
Sent: Thursday, April 10, 2025 8:46:46 AM
To: [redacted] <[redacted] @beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted] @beverwijk.nl>
Cc: [redacted] | HB Advies <[redacted] @hbadvies.nl>
Subject: RE: DO Alkmaarseweg opmerkingen - reactie/vragen HB op opmerkingen rioleringstekeningen

Goedemorgen [redacted] en [redacted]

Zojuist heb ik met [redacted] gezeten om de opmerkingen op het riool door te nemen.

We hebben hier nog een aantal vragen over, zie hieronder in het [blauw](#).

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



HB ADVIES

landschapsonwerpers,
adviseurs en ingenieurs

[redacted] | 088 472 06 00

Comeniusstraat 7 | 1817 MS Alkmaar

Krijn Taconiskade 412 | 1087 HW Amsterdam

hbadvies.nl

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr (oneven weken)



Onderdeel van GROOTS ADVIESGROEP. Lees hier onze [privacy verklaring](#) en [algemene voorwaarden](#)

Van: [redacted] <[redacted] @beverwijk.nl>
Verzonden: donderdag 3 april 2025 17:03
Aan: [redacted] | HB Advies <[redacted] @hbadvies.nl>
Onderwerp: Fw: DO Alkmaarseweg opmerkingen

Let op: Deze mail is afkomstig van buiten de organisatie, klik niet op links en open geen bijlagen tenzij de afzender bekend is en je zeker weet dat de inhoud veilig is.

Beste 5.1.2.e

Bijgaand alvast opmerkingen op het Riool.

Ik zal de tekeningen met opmerkingen even na sturen.

Grt 5.1.2.e

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Sent: Thursday, April 3, 2025 3:26:55 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Subject: DO Alkmaarseweg opmerkingen

Hoi 5.1.2.e

Ik weet niet precies waar jij al de bestanden van de Alkmaarseweg heb gezet, maar ik heb mijn opmerkingen op de tekeningen op onderstaande locatie gezet.

R:\Projecten IB\Projecten IB\Alkmaarseweg vanaf 2024\250403 DO Alkmaarseweg incl riool reactie 5.1.2.e

Ik heb voornamelijk algemene opmerkingen. In detail zag ik niet zo veel gekke dingen. Op tekening 1 heb ik mijn opmerkingen verzameld. Hieronder heb ik ze in het kort herhaald.

1. Op de tekeningen is alleen het hoofdriool aangegeven. Moet niet ook de huis- en kolkaansluitingen op tekening weergegeven worden, of komt dit bij de bestekstekening.
De kolkaansluitingen zijn aangegeven op tekening, voor de huisaansluitingen hebben we afgesproken dat we die niet op tekening zouden zetten.
2. Er is een inventarisatie gemaakt van de regenpijpen, bij het uitwerken van de bestektekening moeten de (voorgestelde) aansluitingen op het DT riool worden aangegeven.
We hebben op de tekeningen aangegeven waar de regenpijpen zitten, maar vanuit de gemeente zou nog worden aangegeven wat we gaan afkoppelen en wat niet, kunnen jullie hiervoor dit nog aangeven of hier een duidelijk voorstel in doen wat/welke huizen/of alles afgekoppeld moet worden.
Op 11 februari hebben we in de ochtend deze afspraak gemaakt.
3. Ook zullen de 'te vervangen huisaansluitingen' op tekening moeten worden aangegeven.
zie 2.
4. We gaan het hoofdriool relinen, maar in dit werk moeten wel de oude gres huisaansluitingen worden vervangen.
Dit houdt in dat we alle schetsen van de huisaansluitingen moeten checken.
Dit kunnen we en willen we uiteraard best doen, maar dan lopen we in de tijd flink naar achteren, want het zijn er een flink aantal honderd die we moeten doorlopen.
Uiteraard zit dit ook niet in onze aanbieding en is dit meerwerk. Ik hoor graag wat jullie hierin voorstellen.
Mijn voorstel zou zijn om in het bestek tekstueel aan te geven welk percentage van de huisaansluiting nog oude gres buizen zijn en dit vooral niet aan te geven op de bestekstekeningen.
dit is namelijk puur een kosten afweging, de werkzaamheden veranderen niet, anders dan dat het ophalen van een gres huisaansluiting duurder is dan het vervangen van een huisaansluiting met pvc.
Op de tekening zijn de dwarsprofielen niet goed te zien, deze mogen in het zwart worden geplot ipv grijs.
Als hiermee bedoelt wordt A-A op de rioleringstekeningen, dan passen we dit aan.
Als hiermee wordt bedoelt op de dwarsprofielen tekening, nieuw is zwart, bestaand is grijs.
5. Op de tekening is niet te zien welke kolken als noodkolk worden gebruikt, en dus een directe aansluiting hebben op het DT riool.
Uitgangspunt is dat er circa elke 400 m een noodkolk wordt geplaatst rechtstreeks op het DT-riool.

Deze zitten bij de rotondes en kruispunten.

We voegen een opmerking toe bij de noodkolken, zodat dit duidelijk is op tekening.

6. Op deze tekening is het niet goed te zien welke riolen vervallen en dus verwijderd moeten worden, en welke riolen vervangen moeten worden.

We stellen aparte rioleringstekeningen op voor het opbreken en relinen.

7. De aan te brengen hardsteen fundering is op de situatietekening redelijk goed ingetekend, maar kom vaak niet overeen met de dwarsprofielen.

We checken dit en verwerken dit.

8. Op de dwarsprofielen moet de hardsteen fundering tussen de banden worden aangebracht, en niet onder de banden (ivm methode van aanbrengen).

We checken dit en verwerken dit.

9. Op de dwarsprofielen is nog geen rekening gehouden met de bestaande kabels en leidingen, veel van het grondwerk kan denk ik niet uitgevoerd worden zoals nu op tekening.

Deze vraag snappen we niet.

De oversteken van kabels en leidingen haaks op de weg, worden in menggranulaat/dus geen hardsteen uitgevoerd. In lengterichting van de weg

liggen de bestaande kabels en leidingen in het bestaande trottoir (dus in het zand).

Graag toelichten waar het beschreven niet uit te voeren grondwerk zich bevindt.

10. Op de dwarsprofiel tekening moet ook een principe schets worden toegevoegd van hoe de huisaansluitingen op het nieuwe riool wordt aangesloten, en hoe ze op het bestaande riool worden aangesloten.

Is hier een aparte manier voor binnen de gemeente Beverwijk?

Wat is de toegevoegde waarde van het gevraagde detail? Dit is vrij standaard werk met moffen, standpijpen, 45 graden bochten etc.

Dit wordt omschreven in het bestek, zodoende zien wij geen toegevoegde waarde van dit detail toevoegen.

11. Op de dwarsprofielen ook aangeven hoe de woningen afgekoppeld worden en hoe deze worden aangesloten op het DT riool.

zie reactie vraag 11.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ingenieursbureau
Gemeente Beverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
www.beverwijk.nl
tel: 0251-256 256

aanwezig: ma, di, wo, do, vr