

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 5 Aug 2020 11:17:48 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Subject: FW: Florastraat aanleg trottoir en voortuinen - 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e 5.1.2.e

Een paar opmerkingen, voordat ik een definitief advies verkeer kan geven:

1. @5.1.2.e Het valt mij op dat het te verkopen perceel in de aanvraag via 5.1.2.e (gearceerde vlak op praatplaat van 5.1.2.e) groter is dan het verzoek, dat wij op 26 juni 2019 van 5.1.2.e kregen om te beoordelen, zie de tekening met het groene vlak hieronder.

We moeten rekening houden met voldoende trottoirbreedte tussen geparkeerde auto's Florastraat en het te verkopen perceel thv Florastraat 1.


Ik stel voor om minimaal 2 meter aan te houden als trottoirbreedte.

2. @5.1.2.e Heb jij al eens gekeken naar het toekomstig dwarsprofiel Florastraat, als deze wordt ingericht als fietsstraat? Het moet straks wel allemaal passen.....gezien de deadline: kunnen we dit telefonisch bespreken?

Mvg

5.1.2.e





Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 09:54

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@beverwijk.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e@Beverwijk.NL>

Onderwerp: Florastraat 5 aanleg trottoir en voortuinen - 5122

Dame en heren,

Graag adviseren op bovenstaande aanvraag.

Gegevens via link <S:\Team Ingenieursbureau\BOUWADVIES\Florastraat 5 realiseren trottoir en voortuinen - JS>

Benodigde gegevens staan in map "aanvraag", de Excel form "GIW advies" invullen en opslaan op dezelfde locatie.

De inleverdatum is 12-08-2020.

Bvd Hgr 5.1.2.e