



001 1.00 Gemengde riolering verwijderen
Inspectieput gemengde riolering verwijderen

RIOLERING NIEUWE SITUATIE

- - - - - Droogvoer riolering
 - - - - - Hemelwater riolering, (eerste 3m invetratie riool vanuit de put een dichte buis)
 - - - - - Drainagetransport riolering
 - - - - - Strenghinformatie
 110 - PVC Ø125 mm - 120

 100 - Inspectieput droogvoer riolering met putnummer en putrandhoogte

 100 - Inspectieput drainagetransport riolering met putnummer en putrandhoogte
 - - - - - Hemelwater rioolmaat 1.b.v. PVC Ø125 mm aansluiting
 - - - - - Droogvoer perceelaansluitleiding PVC Ø125 mm
 - - - - - Hemelwater perceelaansluitleiding PVC Ø125 mm
 - - - - - Hemelwater kolkaansluitleiding PVC Ø125 mm
 - - - - - Hemelwater kolkaansluitleiding PE Ø125 mm (Wavicore)
 ■ Straatkoek
 ■ Trottoirkoek
 ■ Geleidekoek

FUNDERING

	Cunet van Granodiorite 4/32 constructie volgens dwarsprofielen
	Cunet van menggranulaat 0/315 constructie volgens dwarsprofielen

ALGEMEEN

A | | A Doorsnede
- - - - - Bestaande perceelsgrens
① - - - - - ① Bladgrens
— — — — — Projectgrens

Notificaties:	
Nummer	Notitie
18	dekking 0,68m, put aansluit hoogte 0,62m nap, kruising leiding vrije ruimte 0,20m
19	bob uitlegger -0,35?, waarom uitlegger?
37	kruising bestanden vuilwater riool en dt riool, hemelwater riool verlagen naar -0,75
38	riool op perceel bewoners, verwijderen of verduimen?
39	moet dt vuilwater riool ook vervangen worden?, status er van
40	put door verbinden met hemelwater riool, meer opbreken en aansluiting toekomstig riool
41	onder door kruisen van het vuilwater riool, zo kort mogelijke kruisen extra put plaatsen
46	b.o.b. verlaagt naar -0,44m nap van 1,60m nap ,fbw ingepeten put 176
47	uitlegger maken voor toekomstig riool?

FOR DETERMINING ZIE: C-100-SN-77C09H47

