

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 26 Jan 2017 09:51:12 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Subject: FW: Plantage fase 2C (30 appartementen)
Attachments: 2704445_1481804341249_9880_B5.001.pdf, ATT00001.htm

Beste 5.1.2.e

Ik heb even snel naar deze tekening gekeken en getoetst aan de NEN 2443 norm.

De volgende opmerkingen:

- Een aantal parkeervakken (3) valt buiten de perceelgrens
- De breedte van de parkeervakken is niet aangegeven.
- Parkeervakken die naast een muur of hek liggen (5), moeten een breedtetoeslag van 0,15 m hebben.
- De twee parkeervakken achterin tegen het hek kunnen niet goed benut worden ivm te weinig manoeuvreerruimte.
- De breedte B van de parkeerweg is afhankelijk van de breedte b van de parkeervakken: bij B=6m moet b minimaal 2,35m zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ruimte / GEO-Informatie-Werken, gemeente Beverwijk

www.beverwijk.nl

0251-256256 en 5.1.2.e

5.1.2.e

aanwezig: 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 7:59

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@Beverwijk.NL>

Onderwerp: Fwd: Plantage fase 2C (30 appartementen)

Hoi 5.1.2.e graag meenemen in de beoordeling de vraag van 5.1.2.e

BVD Hgr 5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>

Datum: 23 januari 2017 17:47:41 CET

Aan: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>

Kopie: "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>

Onderwerp: Plantage fase 2C (30 appartementen)

5.1.2.e

Zie bijlage (hoort bij aanvraag omgevingsvergunning 'bouwen'). Ik heb een vraag over parkeren. Op de tekening staat dat het parkeren niet voldoet aan de NEN norm 2443:2013. Graag laten controleren door ^{5.1.2.e} de parkeervakken en rijloper van parkeerterrein op afmetingen en bereikbaarheid.

5.1.2.e