



Verzenddatum: 5 SEP. 2023

Ons kenmerk: Z2023-2268

Uw kenmerk: 8012021

Onderwerp: Verzoek aanvullende gegevens

Geachte

Op 24 augustus 2023 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor het plaatsen van een mast voor telecommunicatie. De aanvraag gaat over de locatie aan de Kolkstroeterpad (nabij kruising met Schovenweg) in Zelhem. Uw aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z2023-2268. In dit bericht informeren wij u over de behandeling van uw aanvraag.

### Uw aanvraag is niet volledig

Wij kunnen uw aanvraag niet beoordelen omdat wij onvoldoende gegevens hebben ontvangen. Wij verzoeken u om aanvullende gegevens aan te leveren.

De volgende gegevens missen of zijn niet volledig:

- onderbouwning van de beoogde fundering voor de mast, inclusief bepaling paalbelastingen, bepaling paalafmeting en bepaling paalpuntniveau, gebaseerd op de optredende druk- en trekbelastingen op funderingsniveau.

### Beoordeling constructieve gegevens

Bij de beoordeling van de constructieve gegevens zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

Opmerkingen op de berekening en tekening:

1. alleen de berekening van de mast zelf is aangeleverd. De mast wordt getoetst aan windgebied I, onbebouwd. Bronckhorst is gelegen in windgebied III, waardoor gunstigere windbelastingen van toepassing zijn ( $p(w) = 1,07 \text{ kN/m}^2$  volgens NEN-EN 1991-1-4 (in plaats van de gerekende waarde van  $1,55 \text{ kN/m}^2$ ).
2. in afwijking op NEN-EN 1990-1-1 wordt de mast getoetst met lagere belastingfactoren voor CC2 volgens NEN-EN 1993-3. Gezien de grote reserve op de te rekenen windbelastingen, voldoet de mast ook aan de belastingfactoren van NEN-EN 1990-1-1 voor CC2.
3. Voor de fundering zijn alleen sonderingen en een funderingsadvies aangeleverd. Een onderbouwning van de te kiezen paalafmeting en het paalpuntniveau is nog niet aangeleverd. Ook ontbreekt de onderbouwning van de fundering zelf.
4. De beoogde mortelschroefpalen moeten worden uitgevoerd in XC4 en met een minimum cementgehalte van  $325 \text{ kg/m}^3$ .

### Conclusie:

De aangeleverde stukken zijn constructief nog niet ontvankelijk.

**Lever de gevraagde gegevens op tijd in**

De gevraagde gegevens moeten uiterlijk 18 oktober 2023 in ons bezit zijn. Wij willen u verzoeken de aanvullende gegevens in het Omgevingsloket Online (OLO) toe te voegen aan het dossier.

Als uw aanvraag voor deze datum niet volledig is, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5).


**De beslistermijn wordt onderbroken**

De aanvraag is niet compleet waardoor wij geen besluit kunnen nemen. De termijn om een besluit te nemen wordt daarom onderbroken totdat u de aanvullende gegevens heeft ingediend. (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:15).

**Vragen**

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact met ons op via e-mail: [info@bronckhorst.nl](mailto:info@bronckhorst.nl) of telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



Sander Wentink  
cluster Omgeving



gemeente Bronckhorst

