



Betonconstructies volgens NEN-EN 1992 en NEN-EN 206:2012						
Betonsoort:	gewapend beton					
Sterkteklasse:	C30/37 met min. 300 kg cement per m ³ beton					
Cementtype:	CEM III/B 42,5 LH HS (hoogovencement)					
Milieuklasse:	XC2/XC4		Betonstaal volgens NEN-EN 10080 en NEN 6008			
Consistentiegebied:	C2/C3		Staaikwaliteit: FeB 500 HWL/HWN			
betondekking:			verankeringslengte:			
onderdeel:	boven:	zijkant:	onder:	diameter:	algemeen:	boven:
balken:	35	35	80	Ø8	300	310
vloeren (buiten):	30	30	35	Ø10	350	430
vloeren (binnen):	30	30	35	Ø12	450	540
wanden:	30			Ø16	600	760
kolommen:	35					
Opdrachtgever:	WVB					
Project:	Padelbaan standaard					
Onderdeel:	Fundatie tekening					
Datum:	31-03-2022	Wijziging netpaal sparing	Offerte nr.:			
Getekend:			Order nr.:			
Schaal:	1:50		Status:	DEFINITIEF		
			Tekening nr.:	00-01		
			Padel Nederland Maasdijkseweg 113 2291 PJ Wateringen info@padelnederland.nl www.padelnederland.nl			