

Van: ruimtelijkeplannen <ruimtelijkeplannen@tennet.eu>

Verzonden: 30-07-2025 16:01

Aan: [redacted]@bronckhorst.nl>

CC: [redacted]@tennet.eu>

Onderwerp: BSP0036841 | adviesaanvraag aanleg kabels onder hoogspanningsleiding Eldrik (Laag-Keppel)

Ons kenmerk: GFN-RE 25-0236

Geachte [redacted],

Hartelijk dank voor uw bericht. Naar aanleiding van uw verzoek om advies ten behoeve van de aanleg van kabels in Eldrik (Laag-Keppel) nabij de Eldrikseweg 2 en de Lendenstraat 3 in Laag-Keppel en in de nabijheid van de belaste strook van de 380 kV bovengrondse hoogspanningsverbinding Dodewaard – Doetinchem (DOD-DTC380) tussen mastnummers 93-95 en 98-100 kan ik u als volgt informeren. De plannen zoals door u aangeleverd zijn door ons beoordeeld. De ontwikkeling vindt weliswaar plaats binnen de belaste strook maar kan geen afbreuk doen aan het veilig en ongestoord functioneren van de aanwezige hoogspanningsverbinding mits de volgende voorwaarden worden opgenomen in de omgevingsvergunning en nageleefd door de initiatiefnemer:

- De maximale veilige werkhoogte onder de hoogspanningsverbinding DOD-DTC380 tussen de mastnummers 98 en 100 bedraagt 16,00 meter boven N.A.P.
- De maximale veilige werkhoogte onder de hoogspanningsverbinding DOD-DTC380 tussen de mastnummers 93 en 94 bedraagt 16,00 meter boven N.A.P.
- De maximale veilige werkhoogte onder de hoogspanningsverbinding DOD-DTC380 tussen de mastnummers 94 en 95 bedraagt 16,50 meter boven N.A.P.
- Het is niet toegestaan om het maaiveld te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van TenneT TSO B.V.
- Het is niet toegestaan om binnen een afstand van 5,00 meter, gerekend vanaf de buitenzijden van de zichtbare mastfundatie in alle richtingen, te graven of te boren.
- Het is niet toegestaan om, al dan niet tijdelijk, grond of materiaal op te slaan binnen de belaste strook.
- Om gevaarlijke situaties met kiepwagens in de nabijheid van onze bovengrondse hoogspanningsverbindingen te voorkomen, is het verplicht om bij (werk)wegen op een afstand van 50 meter buiten de belaste strook, borden te plaatsen met de tekst 'bak omlaag'.

- Tijdens werkzaamheden moet de afstand van zware hulpwerktuigen, voertuigen en dergelijke tot aan de buitenzijden van de poeren van de mast(en) altijd minimaal 5,00 meter bedragen.
- Voor urgente werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding dient men te allen tijde op verzoek van TenneT TSO B.V. de werkzaamheden tijdelijk te stoppen en/of het terrein te verlaten. Dit kan onder meer inhouden dat infrastructuur tijdelijk wordt afgesloten en of het terrein moet worden ontruimd.
- De hoogspanningsmasten moeten altijd (24/7) vanaf de openbare weg bereikbaar zijn via een vrije strook grond met een breedte van 5,00 meter.
- In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur te garanderen en veiligheid met betrekking tot objecten, kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te treffen.
- Voor de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden dienen veiligheidsvoorwaarden te worden aangevraagd bij toestemming@tennet.eu. Zonder deze zogenaamde Toestemming mogen de werken en/of werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

Ten aanzien van deze laatste voorwaarde merk ik op dat reeds een Toestemming is verleend d.d. 19 maart jl. met kenmerk TOE0020634 aan de uitvoerende partij Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.

Wilt u mij een digitale kopie van de omgevingsvergunning toesturen indien verleend? Alvast dank!

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,



Grid Field Operations Netherlands | Real Estate | Spatial Management
afwezig: dinsdag

T +31 [redacted]
M +31 6 [redacted]
E [redacted]@tennet.eu
I www.tennet.eu



TenneT TSO B.V.
Utrechtseweg
310
Arnhem
Postbus 718
6800 AS Arnhem
Nederland

Handelsregister: Arnhem 09155985

Van: [redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: donderdag 24 juli 2025 16:36

Aan: ruimtelijkeplannen <ruimtelijkeplannen@tennet.eu>

Onderwerp: BSP0036841/20250814 // Aanleg kabels onder hoogspanningsleiding Eldrik (Laag-Keppel)

This message is from an external sender | Dit bericht is van een externe afzender | Diese Nachricht stammt von einem externen Absender

Beste meneer/mevrouw,

Ik ben bezig met een aanvraag voor de aanleg van kabels t.b.v. de verzwaring van het elektriciteitsnet. Deze kabels worden aangelegd parallel aan de Breedestraat (bijlage RK14) en de Keppelseweg/Eldrikseweg (bijlage RK04) in Laag-Keppel. Hierbij komen de aan te leggen kabels twee keer onder een hoogspanningsleiding door (zie afbeelding).

Graag jullie advies.

Alvast bedankt.



Met vriendelijke groet,

 cluster Omgevingsg

g



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)
T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen