

Ede-Wageningen Engineering B.V.
i.o. Liander N.V. (GV / R&N)
Postbus 5540
6802 EM ARNHEM

Verzenddatum: 15 juli 2025
Uw brief van: 8 juli 2025
Uw kenmerk:
Onderwerp: Bevestiging melding
Zaaknummer: DSO2025070801045

Team Vergunningverlening
Telefoon: 0314-369 369
E-mail: vergunningen@wrij.nl
Kopie aan: gemeente Bronckhorst
Bijlage(n): algemene regels

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 juli 2025 hebben wij uw melding ontvangen voor het leggen van kabels in de omgeving van Laag Keppel, Angerlo, Didam, deeltracé 3. De melding is door ons geregistreerd onder zaaknummer DSO2025070801045.

In deze brief informeren wij u over de afhandeling van uw melding.

Kabels en leidingen

Uit de door u verstrekte gegevens blijkt dat de werkzaamheden vallen onder de algemene regels van de Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel. Als bijlage van deze brief zijn de regels opgenomen waaraan u zich moet houden bij het aanleggen van kabels en leidingen.

Het waterschap kan controleren of u aan de regels van de waterschapsverordening voldoet. U bent verplicht wijzigingen die optreden in de gemelde gegevens schriftelijk aan ons door te geven.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 369. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Met vriendelijke groet,




Een afschrift van deze brief is gezonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo

**Bijlage Algemene regels:
Kabels en leidingen**

Artikel 2.13 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht, als bedoeld in artikel 1.8, houdt in ieder geval in dat:

- a. de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet vanaf de start;
- b. beschadigingen en verzakkingen aan het oppervlaktewaterlichaam, kades, waterkeringen, onderhoudspaden, werken of kunstwerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld in oorspronkelijke constructie en toestand;
- c. het bestuur onmiddellijk wordt geïnformeerd over een breuk of lekkage van een leiding en maatregelen worden getroffen om verdere lekkage te voorkomen; en
- d. de gevolgen van een breuk of lekkage direct en volledig worden hersteld.

Artikel 2.14 Aanwijzing algemene regel parallelle kabels en leidingen

Bij het leggen en behouden van een kabel of leiding parallel aan het oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.17 en 2.18, voor zover de kabel of leiding:

- a. wordt gelegd of behouden in het werkingsgebied algemene regels parallelle kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen, dat bestaat uit de oppervlaktewaterlichamen:
 - 1. buiten een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN, SED of natte EVZ; en
 - 2. buiten de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade;
- b. niet wordt aangelegd door een damwand, een duiker of inspectieput;
- c. wordt aangelegd op een afstand van minimaal 10 m van een bestaand of gepland kunstwerk;
- d. een buitendiameter heeft van niet meer dan 0,3 m;
- e. op ten minste 1 m van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd; en
- f. wordt aangelegd met een gronddekking van ten minste 0,7 m.

Artikel 2.15 Aanwijzing algemene regel kruisende kabels en leidingen

Bij het leggen en behouden van een kabel of leiding die een oppervlaktewaterlichaam of kade kruist, wordt voldaan aan de artikelen 2.15 tot en met 2.18, voor zover de kabel of leiding:

- a. wordt gelegd of behouden in een kernzone van een oppervlaktewaterlichaam buiten de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone 1 van een primaire waterkering, regionale waterkering of zomerkade;
- b. niet wordt aangelegd door een damwand, duiker of inspectieput;
- c. wordt aangelegd op een afstand van minimaal 10 m van een bestaand of gepland kunstwerk;
- d. een buitendiameter heeft van niet meer dan 0,3 m;
- e. wordt aangelegd op een diepte van minimaal 1 m onder het leggerprofiel van het oppervlaktewaterlichaam of kade, gemeten vanaf de bovenzijde van de kabel of leiding;
- f. wordt aangelegd op een diepte van minimaal 1 m onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam; en
- g. bij het kruisen van een duiker:
 - 1. wordt aangelegd op minimaal 1 m onder de binnenonderkant van een duiker; of
 - 2. wordt aangelegd aan de bovenzijde van een duiker met een tussenliggende gronddekking van minimaal 0,2 m en een gronddekking van minimaal 0,5 m op de kabel of leiding.

Artikel 2.16 Algemene regel kruisende kabels of leidingen

1. Een kruisende kabel of leiding wordt niet met een open ontgraving aangelegd, tenzij de kabel of leiding een duiker aan de bovenzijde kruist.
2. Een kruisende kabel of leiding wordt haaks op het oppervlaktewaterlichaam of de kade aangelegd, dwars op de as van het oppervlaktewaterlichaam of de kade. Indien een haakse kruising niet mogelijk is, moet dit bij de melding onderbouwd worden.
3. Een kruisende kabel of leiding over een duiker wordt aangelegd met een mantelbuis.

Artikel 2.17 Algemene regel alle kabels en leidingen

1. Er worden geen markeringsbordjes geplaatst binnen de kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam buiten de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade.
2. Het in- en uittredepunt worden onmiddellijk na de werkzaamheden verdicht en afgewerkt in de oorspronkelijke staat.
3. De kabel of leiding wordt gewijzigd of verwijderd op eerste aanzegging van het waterschap en op eigen kosten als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheertaken, onderhoudshandelingen of de zorg voor het watersysteem door het waterschap.
4. Als een kabel of leiding niet meer wordt gebruikt, wordt deze zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen één jaar na buiten gebruikstelling, verwijderd.
5. De kabel of leiding wordt goed onderhouden.
6. Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur hierover geïnformeerd door een email naar handhaving@wrij.nl.
7. Bij het verwijderen van de kabel of leiding wordt voldaan aan artikel 2.63.

Artikel 2.18 Meldplicht

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen