



Omgevingsdienst
Achterhoek

2024INSP61720 ForFarmers Nederland B.V.

[Redacted]

[Redacted]

11 december 2024

**ForFarmers Nederland
B.V.**

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
2024INSP61720 ForFarmers Nederland B.V.	4
Samenvatting	4
Openstaande overtredingen	5
Ongedaangemaakte overtredingen	6
Checklistvragen en antwoorden	7
Energiebesparing - Gebouwen	7
Energiebesparing - Gebouwen - Energiebeheersysteem (GA1) - Zelfstandig moment	7
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB1) - Zelfstandig moment	7
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB2) - Zelfstandig moment	7
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB3) - Zelfstandig moment	7
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB4) - Natuurlijk moment	7
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB5) - Natuurlijk moment	8
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB6) - Natuurlijk moment	8
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB7) - Natuurlijk moment	8
Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB8) - Natuurlijk moment	8
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC1) - Zelfstandig moment	8
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC2) - Zelfstandig moment	8
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC3) - Zelfstandig moment	9
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC4) - Zelfstandig moment	9
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC5) - Zelfstandig moment	9
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC6) - Natuurlijk moment	9
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC7) - Natuurlijk moment	9
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC8) - Natuurlijk moment	9
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD1) - Zelfstandig moment	10
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD2) - Zelfstandig moment	10
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD3) - Zelfstandig moment	10
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD4) - Zelfstandig moment	10
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD5) - Zelfstandig moment	10
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD6) - Zelfstandig moment	11
Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD7) - Natuurlijk moment	11
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF1) - Zelfstandig moment	11
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF2) - Zelfstandig moment	11
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF3) - Zelfstandig moment	11
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF4) - Zelfstandig moment	11
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF5) - Zelfstandig moment	11
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF6) - Zelfstandig moment	12
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF7) - Zelfstandig moment	12
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF8) - Zelfstandig moment	12
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF9) - Zelfstandig moment	12
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF10) - Zelfstandig moment	12
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF11) - Zelfstandig moment	12
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF12) - Zelfstandig moment	12
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF13) - Natuurlijk moment	13
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF14) - Natuurlijk moment	13
Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF15) - Natuurlijk moment	13
Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG1) - Natuurlijk moment	13
Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG2) - Natuurlijk moment	13

Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG3) - Natuurlijk moment	13
Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG4) - Natuurlijk moment	13
Energiebesparing - Gebouwen - Zonnepanelen (GH1) - Zelfstandig moment	14

2024INSP61720 ForFarmers Nederland B.V. [REDACTED]

checklist status:

organisatie:

Adres:

postcode:

plaats:

Locatie: ForFarmers Nederland B.V.

Adres: [REDACTED]

postcode: [REDACTED]

plaats: [REDACTED]

Datum checklist: 25 november 2024

Samenvatting

Vragen:	45
Openstaande overtredingen:	6
Ongedaangemaakte overtredingen:	2
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	9

Openstaande overtredingen

- ▶ **Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord. (GA1)**

VOORSCHRIFT *artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 13:38 door J

- ▶ **Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt. (GC1)**

VOORSCHRIFT *artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 13:41 door J

- ▶ **Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast. (GC5)**

VOORSCHRIFT *artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 13:49 door J

- ▶ **Er is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde tijden wordt toegepast. (GD1)**

VOORSCHRIFT *artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 13:57 door J

- ▶ **Er is een balansventilatiesysteem aanwezig zonder warmteterugwinning. (GD2)**

VOORSCHRIFT *artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 13:57 door J

- ▶ **De verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden. (GF1)**

VOORSCHRIFT *artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 13:59 door J

Ongedaangemaakte overtredingen

- ▶ **Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwarmd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. (GC3)**

VOORSCHRIFT

*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV
Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 13:48 door

J

- ▶ **Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. Er is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). (GH1)**

VOORSCHRIFT

*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV
Omgevingsregeling*

Geregistreerd op 11 december 2024 14:22 door

J

Checklistvragen en antwoorden

► Energiebesparing - Gebouwen

Kies de gewenste maatregelen:

ANTWOORD Energiebeheersysteem
Isolatie van de schil
Ruimteverwarming
Ruimteventilatie
Binnenverlichting
Buitenverlichting
Zonnepanelen

► Energiebesparing - Gebouwen - Energiebeheersysteem (GA1) - Zelfstandig moment

GA1 Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nee

► Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB1) - Zelfstandig moment

GB1 Isoleer spouwmuren van gebouwen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

OPMERKING Het betreft een label A++ gebouw. De schil zal goed geïsoleerd zijn. [REDACTED] op 11 december 2024 13:41

► Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB2) - Zelfstandig moment

GB2 Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking). (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB3) - Zelfstandig moment

GB3 Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB4) - Natuurlijk moment

GB4 Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB5) - Natuurlijk moment

GB5 Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB6) - Natuurlijk moment

GB6 Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB7) - Natuurlijk moment

GB7 Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Isolatie van de schil (GB8) - Natuurlijk moment

GB8 Plaats een loopdeur in overhaddeuren. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC1) - Zelfstandig moment

GC1 Pas een klokregeling toe en regel deze in. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nee

OPMERKING Bij de inspectie is aangegeven dat vanwege het proces er regelmatig ook buiten de standaardkantooruren gebruik gemaakt wordt van het kanttorgebouw.
Verzoek om nader uitzoeken of verwarming 24/7 voor het gehele gebouw plaatsvindt en nodig is. J op 11 december 2024 13:45

Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC2) - Zelfstandig moment

GC2 Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

OPMERKING De indruk was, dat er een warmtepomp op de luchtbehandelingskast was aangesloten. J op 11 december 2024 13:47

Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC3) - Zelfstandig moment

GC3 Pas een weersafhankelijke regeling toe. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Ja**VORIGE** Nee (11 december 2024 13:48)**OPMERKING** Gezien de leeftijd van het gebouw en het energielabel zal dit op orde zijn. J op 11 december 2024 13:48**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC4) - Zelfstandig moment**

GC4 Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Ja**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC5) - Zelfstandig moment**

GC5 Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Nee**OPMERKING** Als er warmteterugwinning is, dan is dit een relevante maatregel. De indruk was, dat de retourkanalen niet geïsoleerd waren. Als er geen warmteterugwinning is, dan is warmteterugwinning relevant vanwege het 24/7 bedrijf. J op 11 december 2024 14:21**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC6) - Natuurlijk moment**

GC6 Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Ja**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC7) - Natuurlijk moment**

GC7 Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Ja**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteverwarming (GC8) - Natuurlijk moment**

GC8 Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD1) - Zelfstandig moment

GD1 Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Nee**OPMERKING** Bij de inspectie is aangegeven dat vanwege het proces er regelmatig ook buiten de standaardkantooruren gebruik gemaakt wordt van het kantoorgebouw.
Verzoek om nader uitzoeken of ventilatie 24/7 voor het gehele gebouw plaatsvindt en nodig is. J op 11 december 2024 13:57**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD2) - Zelfstandig moment**

GD2 Pas warmteterugwinning toe op een balansventilatiesysteem. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Nee**OPMERKING** Graag nader een PI-schema van de luchtbehandeling toesturen. Volgens J J was een wtw aanwezig. Zie ook de maatregel over isolatie van het retourkanaal en kloktijden. J
J op 11 december 2024 13:59**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD3) - Zelfstandig moment**

GD3 Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. Door IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Ja**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD4) - Zelfstandig moment**

GD4 Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Nvt**Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD5) - Zelfstandig moment**

GD5 Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. (Voldoet?)

ARTIKEL*artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling***ANTWOORD** Ja

Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD6) - Zelfstandig moment

GD6 Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Ruimteventilatie (GD7) - Natuurlijk moment

GD7 Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Ja

Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF1) - Zelfstandig moment

GF1 Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nee

OPMERKING Dit is voornog onbekend. J op 11 december 2024
14:00

Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF2) - Zelfstandig moment

GF2 Vervang TL8-buizen door LED-buizen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF3) - Zelfstandig moment

GF3 Vervang T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF4) - Zelfstandig moment

GF4 Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF5) - Zelfstandig moment

GF5 Vervang gasontladinglampen door LED-lampen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF6) - Zelfstandig moment**

GF6 Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF7) - Zelfstandig moment**

GF7 Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF8) - Zelfstandig moment**

GF8 Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF9) - Zelfstandig moment**

GF9 Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF10) - Zelfstandig moment**

GF10 Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF11) - Zelfstandig moment**

GF11 Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF12) - Zelfstandig moment**

GF12 Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

- ▶ **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF13) - Natuurlijk moment**
GF13 Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

- ▶ **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF14) - Natuurlijk moment**
GF14 Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8- buizen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

- ▶ **Energiebesparing - Gebouwen - Binnenverlichting (GF15) - Natuurlijk moment**
GF15 Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL- buizen of spaarlampen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

- ▶ **Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG1) - Natuurlijk moment**
GG1 Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

- ▶ **Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG2) - Natuurlijk moment**
GG2 Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

- ▶ **Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG3) - Natuurlijk moment**
GG3 Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

- ▶ **Energiebesparing - Gebouwen - Buitenverlichting (GG4) - Natuurlijk moment**
GG4 Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD Nvt

► **Energiebesparing - Gebouwen - Zonnepanelen (GH1) - Zelfstandig moment**

GH1 Plaats zonnepanelen op het dak. (Voldoet?)

ARTIKEL

artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage XIV Omgevingsregeling

ANTWOORD

Nvt

VORIGE

Nee (11 december 2024 14:01)

OPMERKING

Gezien het proces met een hoge elektrabasislast zal de elektra vanuit zonnepanelen goed benut kunnen worden.

Het dakoppervlak is echter beperkt. J op 11 december 2024 14:23

Dit rapport is gegenereerd vanuit



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen