

**Van:** [redacted], [redacted]

**Verzonden:** 05-09-2025 16:06

**Aan:** [redacted]@forfarmers.eu

**CC:** [redacted] <[redacted]@reudink-bio.eu>

**Onderwerp:** FW: N.a.v. milieucontrole Hummeloseweg 85 op 15 aug 2025

---

Dag [redacted],

Op mijn onderstaande verzoeken n.a.v. de bedrijfscontrole heb ik nog geen reactie ontvangen van ForFarmers.

Inmiddels heb ik een aanvullend verzoek om toe te voegen aan bijgaande opsomming.

Bij het bedrijfsbezoek op 15 aug 2025 trof ik op de wasplaats namelijk ook 2 lege IBC's met etiket UN 3265 aan. Dat staat voor undecafluorhexaanzuur, een bijtende zure organische vloeistof die valt onder ADR categorie 8. Bij de behandeling van de bevindingen heb ik geconstateerd dat UN 3265 een PFAS is en daarmee sinds november 2024 ook een ZZS.

Ik verzoek u de meegestuurde vragenlijst ZZS ook voor dit materiaal ingevuld aan ons te retourneren.

De termijn tot 1 september was blijkbaar te kort dag voor een reactie, daar had ik dan graag over geïnformeerd willen worden. T.b.v. de voortgang stel ik voor dat u reageert voor uiterlijk maandag 22 september 2025.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]

+316 [redacted] | [redacted]@odachterhoek.nl

### **Omgevingsdienst Achterhoek**

Adres: Hanzestraat 3, [redacted] Doetinchem

Postadres: Postbus 350, 7000 AJ Doetinchem

[info@odachterhoek.nl](mailto:info@odachterhoek.nl) | [www.odachterhoek.nl](http://www.odachterhoek.nl)



Van: [redacted], [redacted]

Verzonden: vrijdag 22 augustus 2025 08:38

Aan: [redacted]@forfarmers.eu

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@odachterhoek.nl>

Onderwerp: N.a.v. milieucontrole Hummeloseweg 85 op 15 aug 2025

Dag [redacted],

N.a.v. de milieucontrole bij uw vestiging aan de [redacted] in [redacted] op 15 augustus 2025 zou ik u alvast een opsomming toesturen met vragen die bij de controle zelf niet direct beantwoord konden worden. Bijgaand de opsomming met ook een aantal vervolgvragen en opmerkingen.

1. Graag toezending van een bewijs van de laatste lediging van de slibgoot bij de was-monsternameplaats.
2. M.b.t. de was-monsternameplaats beschikken wij over de rapportage d.d. 1 juni 2023 van de VVV-herinspectie door het bedrijf Haukes. In de rapportage wordt verwezen naar de rapportage d.d. 9 dec 2022 van de voorgaande inspectie. T.b.v. een volledig beeld van de bodembeschermende voorziening verzoek ik u om toezending van de genoemde keuringsrapportage van 9 dec 2022 met kenmerk 3.6258/22.
3. Graag opgave van het energieverbruik in 2024: elektriciteit, gas en diesel.
4. Graag toezending van een afschrift van de ingevulde bedrijfsinterne controlelijst (BIC) van 2024 van de vloeistofdichte voorziening bij de tankplaats.
5. Sinds 2024 zijn de 3 oude stoomketels vervangen door één nieuwe: de Astebo. Graag toezending van een afschrift van het rapport behorende bij de EBI-Verklaring d.d. 22 mei 2024.
6. Bij de 2 CV-ketels had uiterlijk op 12 feb 2025 een periodieke SCIOS-inspectie moeten zijn gedaan maar die is niet afgemeld in het SCIOS-portaal. Graag z.s.m. maar uiterlijk in het jaar 2025 alsnog laten inspecteren.
7. Bij de gasleiding voor de fabriek had uiterlijk april 2024 een periodieke SCIOS-inspectie moeten zijn gedaan maar dat is niet gebeurd. Graag z.s.m. maar uiterlijk in het jaar 2025 alsnog laten inspecteren.
8. De dieseltank dient in 2025 te worden herkeurd, één en ander in overeenstemming met Bal art. 4.938.
9. Graag toezending van een afschrift van de rapportage van de laatste, jaarlijkse controles op water-sludge en de werking van de lekdetectie bij de dieseltank.
10. De vulslang voor het tanken van diesel is te lang. Deze heeft een bereik tot voorbij de vloeistofdichte vloer en dient daarbinnen te blijven. Graag de vulslang verkorten zodat deze voldoet.
11. Bij de controle is in de ADR-kast een voorraad van 660 liter MS Megades NOVO aangetroffen zoals tevoren in uw antwoordmail aan ODA van 7 aug 2025 al genoemd. Gelet op de bestanddelen daarin beschouwen wij dit als een ZZS (zeer zorgwekkende stof). U heeft aangegeven zelf nader te willen onderzoeken of de stof onder ZZS valt. Als bijlage bij deze e-mail gaat een vragenlijst m.b.t. deze stof en ik verzoek u deze beantwoord te retourneren.
12. Op de wasplaats is een IBC aangetroffen met daarin een oplossing van MS Megades NOVO met aanduiding "ontsmettingsmiddel vrachtauto". Ik verzoek u deze IBC voor nu z.s.m. te voorzien van de nodige etiketten met daarop naam en aard van de stof, gevarensymbolen en instructie bij ongevallen.
13. Zowel binnen als buiten de ADR-kast staan, bij elkaar een tiental, ongeëtiketteerde IBC's, al of niet

gespoeld. Ik verzoek u om gevulde en lege, ongespoelde IBC's van de vereiste etikettering te voorzien. De gespoelde IBC's dienen als zodanig aangeduid te worden opgesteld.

14. De in de ADR-kast aanwezige IBC met PROPHORCE SA EXCLUSIVE is "oude voorraad" en zou niet meer worden gebruikt. Ik verzoek u deze spoedig uit de inrichting te verwijderen en mij van de voortgang daarvan op de hoogte te houden.

15. Op de wasplaats zijn 2 lege IBC's met UN 3265 aangetroffen. Ik verzoek u deze ADR-klasse 8 stof te bewaren in de ADR-kast, let daarbij op verenigbaarheid met overige opslag.

Ik verneem graag uw reactie. Gevraagde documenten kunt u naar mij mailen, liefst vóór 1 september 2025. Met vriendelijke groet,

 J  
Toezichthouder Milieu

06- | @odachterhoek.nl

**Omgevingsdienst Achterhoek**

Hanzestraat 3,  Doetinchem

[info@odachterhoek.nl](mailto:info@odachterhoek.nl) | [www.odachterhoek.nl](http://www.odachterhoek.nl)



*De Omgevingsdienst Achterhoek voert milieu- en specialistische omgevingstaken uit voor de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.*

---

## **VRAGENLIJST ZZS**

### **Bal § 5.4.3. ZZS**

	Vragen algemeen om te beoordelen of de ZZS vrij komt	
1	Sinds wanneer wordt met deze stof gewerkt?	
2	Is het gebruik van deze stof aangevraagd?	
3	In welke processen wordt de stof toegepast?	
4	Zijn er emissies naar de lucht van deze stof?	
5	Zijn er emissies naar het riool van deze stof?	
6	Opvragen van de veiligheidsinformatiebladen	
7	Opvragen van het jaarverbruik van de stof	
	Vragen als de stof naar de lucht gaat	
8	Zijn er emissiemetingen uitgevoerd?	
9	Gegevens over de toegepaste maatregelen om de emissies te verminderen bijvoorbeeld dat zo min mogelijk van de ZZS wordt toegepast?	
10	Gegevens over de toegepaste technische maatregelen om de emissies naar de lucht te zuiveren?	
	Vragen als de stof wordt geloosd op het riool	
11	Gegevens over de toegepaste maatregelen om de lozing van de ZZS op het riool te verminderen. Bijvoorbeeld dat zo min mogelijk van de ZZS wordt toegepast en dat er zo min mogelijk afvalwater ontstaat?	
12	Opvragen of technische maatregelen worden toegepast om de emissies op het riool te zuiveren? Het gaat hierbij een zuiveringsinstallatie dat afvalwater zuivert.	
	Vragen specifiek voor ZZS	
13	Is er een vermijdings- en reductieprogramma opgesteld?	

---

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen