



**RAPPORTAGE  
INSPECTIES  
GEBRUIKSFASE**

LRQA Nederland B.V.

**Inspection Services**

Postbus 701 3000 AS Rotterdam  
Telefoon +31 (0)10-8997300  
Website www.lrqa.com/nl

<b>REGISTERNUMMER:</b> 8173762	<b>Itemnummer:</b> Stoomketel	<b>Datum vorige inspectie:</b>
<b>Fabricagenummer:</b> 231982	<b>Volgnummer:</b> K1	<b>Ordernummer:</b> SAS AquaSteam

<b>naam/adres/woonplaats GEBRUIKER:</b> ForFarmers Nederland BV [Redacted] NEDERLAND	<b>Plaats van opstelling:</b> ForFarmers Nederland BV [Redacted] <b>Plant / Unit:</b>	<b>Kenmerk + datum van Verklaring van ingebruikneming, Vergunning, Verklaring van Geen Bezwaar, Statusdocument:</b>  <b>Kenmerk:</b> <b>d.d.:</b>
---	--	--

<b>REDE VAN INSPECTIE:</b> Anders (onder accreditatie): Koud Nader Onderzoek
--

<b>UITGEVOERD DOOR:</b> LRQA NEDERLAND B.V.
--

	<b>Aard van de inspectie</b>	<b>x</b>	<b>Resultaat *</b>	<b>Datum</b>
1	Herkeuring volgens plan (indien niet aanwezig plan opstellen) :			
2	Visueel inwendig onderzoek ruimte(n): Water- Stoomzijde	x	A	24-1-2024
3	Visueel uitwendig onderzoek (Bekleed)	x	A	24-1-2024
4	Visuele inspectie van de losgenomen appendages			
5	Herbeproeving op: bar, medium: Ruimte(n):			
6	Kalibratiecontrole			
7	Controle veiligheidsappendage(s)			
8	Niet destructief onderzoek uitgevoerd rapportnr:			
9	Overig / Aanvullend / Specificatie:			

<b>x</b>	<b>* RESULTAAT VAN DE INSPECTIE / BEVINDINGEN / EINDOORDEEL:</b>
	A Acceptabel, geen gebreken geconstateerd.
	AM Toelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven) AM1 Geen bezwaar tegen in bedrijfname toestel. AM2 Afwijkingen werden meteen verholpen. AM3 Opheffen van de afwijking is nodig.
	AQ Ontoelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven) AQ1 Na opheffen afwijkingen en vóór in bedrijfname opnieuw keuren (geen Verklaring van Herkeuring afgeven) AQ2 Vergunning / VGB / VVI wordt ingetrokken (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)

<b>OPMERKING, AARD VAN DE AFWIJKING, MAATREGELEN, ADVIES:</b> Koud nader uitgevoerd op 24/1/2024; Ketel wordt geïnstaleerd door Firma AquaSteam. Naamplaat aanwezig: Fabr.nr. 232982. Opstelling ketel waterpas; gecontroleerd: akkoord. Laagwatermarkering op 100mm boven hoogste punt verwarmd oppervlak (vuurgang en vlampijpen); m.b.v. laser uitgemeten: gecontroleerd: akkoord. 2x SV Leser 4411.4394 DN32; Do 29,0mm; insteldruk 10bar. SNs: 12191183 en -84 (meetbrieven nog te overleggen) Koud Nader Onderzoek akkoord. Warm Nader Onderzoek nog uit te voeren. Bijlage(s) toegevoegd: Nee	<b>Volgblad opmerkingen:</b> Nee
--	----------------------------------

<b>Datum:</b> [Redacted]	<b>INSPECTIE GEREED:</b>
<b>Surveyor:</b> [Redacted]	<b>Geautoriseerde surveyor:</b> [Redacted]
<b>volgende periodieke</b>	<b>Aantekening gemaakt op het Aar</b>

LRQA Nederland B.V. (Reg. no. 24247948) is a limited company registered in the Netherlands.

Registered office: George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam. A subsidiary of LRQA Group Limited.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.

LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

