

## FORFARMERS DE HOOP B.V.

### GEÏNSPECTEERDE VOORZIENING:

Tankplaats

#### PROJECT

ForFarmers De Hoop B.V.




#### OPDRACHTGEVER

Forfarmers  
Postbus 91  
7240 AB Lochem

GEAUTORISEERD DOOR  
DESKUNDIG INSPECTEUR NIVEAU 1:



Deze rapportage mag alleen in zijn geheel én ongewijzigd worden gereproduceerd met toestemming van ABV Haukes. Overal waar staat vermeld AS SIKB 6700 en de betreffende Protocollen wordt bedoeld versie 3.0 d.d. 15 februari 2018 met Wijzigingsblad versie 1-01 d.d. 28 februari 2020 en voor Protocol 6703 versie 3.1 d.d. 24 februari 2022



## INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE GEGEVENS	1
2.	CONCLUSIE	2
3.	BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	2
4.	DOSSIERONDERZOEK	2
4.1	Inleiding	2
4.2	Uitgangspunten inspectie	2
4.3	Informatie over eerdere inspecties	3
4.4	Onafhankelijkheid	3
5.	INSPECTIE EN NADER ONDERZOEK	3
5.1	Inleiding	3
5.2	Verslaglegging resultaten inspectie	3
5.3	Nader onderzoek	3
6.	PROFESSIONELE MENING	3
7.	HERSTELTERMIJN	3
8.	GEREEDMELDING HERSTELWERKZAAMHEDEN	3
9.	HERINSPECTIE	3
10.	DE VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING	3
11.	TERMIJN TOT DE VOLGENDE INSPECTIE	3
12.	BEDRIJFSINTERNE CONTROLE	4
13.	AANSPRAKELIJKHEID	4

## BIJLAGE 1: WAARNEMINGEN EN BEVINDINGEN

## 1. ALGEMENE GEGEVENS

<b>OPDRACHTGEVER</b>	: Forfarmers Postbus 91 7240 AB Lochem Tel.:
<b>CONTACTPERSOON</b>	: [REDACTED]
<b>REFERENTIE OPDRACHTGEVER</b>	: PO-4900379037
<b>NAAM TE INSPECTEREN LOCATIE</b>	: ForFarmers De Hoop B.V. [REDACTED] [REDACTED]
<b>VAN TOEPASSING ZIJNDE WET- EN REGELGEVING</b>	: De Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving geldend vanaf 1 januari 2024
<b>GEÏNPECTEERDE VOORZIENING</b>	: Tankplaats
<b>OPDRACHTNEMER</b>	: ABV Haukes Inspectiediensten B.V. Dorpsstraat 112 6544 AG Nijmegen Tel.: 024 - 303 00 94
<b>OFFERTENUMMER</b>	: Niet van toepassing
<b>INSPECTIEGRONDSLAG</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012</li><li>AS SIKB 6700/Protocol 6701</li></ul>
<b>PROJECTNUMMER</b>	: 1.6050/24
<b>SIKB NUMMER</b>	: 104453
<b>DATUM RAPPORTAGE</b>	: 24 september 2024
<b>RAPPORTAGE OPGESTELD DOOR</b>	: [REDACTED]
<b>INSPECTIEDATUM</b>	23 september 2024
	DESKUNDIG INSPECTEUR [REDACTED]
	PARAAAF INSPECTEUR <sup>1</sup> [REDACTED]

<sup>1</sup> Met het ondertekenen van deze inspectierapportage verklaart de inspecteur dat de inspectie en de beoordeling onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd

## 2. CONCLUSIE

De conclusies van de uitgevoerde inspectie staan vermeld in onderstaande tabel. Het betreft de volgende items:

- of de bodemvoorziening als vloeistofdicht is aangemerkt
- of een nader onderzoek noodzakelijk is om uiteindelijk te kunnen bepalen of de voorziening voldoet aan de eisen uit AS SIKB 6700 en het betreffende Protocol
- de datum waarop de voorziening als vloeistofdicht is aangemerkt
- de frequentie waarmee de bedrijfsinterne controle (BIC) moet worden uitgevoerd
- einde keuringstermijn (de datum waarop de voorziening opnieuw goedgekeurd moet zijn).

VOORZIENING	VLOEISTOFDICH?	NADER ONDERZOEK?	DATUM VLOEISTOFDICH?	FREQUENTIE BIC PER JAAR	EINDE KEURINGSTERMIJN
Tankplaats	ja	nee	23 september 2024	1 x per jaar	23 september 2030

## 3. BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

In opdracht van Forfarmers is door ABV Haukes Inspectiediensten B.V. (hierna ABV Haukes) als onafhankelijk deskundig inspectie- en adviesbureau een inspectie uitgevoerd ter plaatse van de tankplaats.

De doelstelling van de door ons uitgevoerde inspectie was te bepalen of de bodemvoorziening op het moment van inspecteren als vloeistofdicht was aan te merken.

ABV Haukes is aangesloten bij de Stichting Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs (Stichting ODI/VDV).

Het Besluit bodemkwaliteit richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair.

Op grond van artikel 9 van het besluit bodemkwaliteit heeft ABV Haukes een erkenning voor het uitvoeren van inspecties van vloeistofdichte bodemvoorzieningen. De erkenning is te vinden op de website van [ABV Haukes](#).

Voor het uitvoeren van inspecties is ABV Haukes geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I198. De accreditatie is van toepassing op de volgende activiteiten:

- visuele inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen volgens Protocol 6701
- inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met een geo-elektrische meting volgens Protocol 6702
- inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met een hydrologische meting volgens Protocol 6703
- het uitvoeren van inspecties van IBC-werken volgens AS SIKB 6900 en Protocol 6902.

Het certificaat van de accreditatie (accreditatienummer I198) van ABV Haukes en het hierbij behorende accreditatielogo en het SIKB-beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden incl. rapportage.

De resultaten van de inspectie en de conclusie uit deze rapportage zijn alleen van toepassing op de geïnspecteerde voorziening zoals vermeld in deze rapportage.

## 4. DOSSIERONDERZOEK

### 4.1 INLEIDING

Voordat tot de inspectie kon worden overgegaan zijn er een aantal gegevens gecontroleerd. In deze paragraaf treft u een samenvatting van de gegevens aan.

### 4.2 UITGANGSPUNTEN INSPECTIE

Voorafgaand aan de inspectie heeft er een inventarisatie plaatsgevonden om de uitgangspunten vast te stellen.

Deze uitgangspunten zijn: de te verwachten veiligheidsrisico's, het te inspecteren oppervlak, het (voorgenomen) gebruik, de optredende belastingen (statisch, dynamisch, chemisch en thermisch), de aard, opbouw en het bouwjaar van de voorziening. Deze gegevens zijn intern vastgelegd en bij het uitvoeren van de inspectie getoetst op juistheid.

De inspectie is volgens opdracht uitgevoerd.

#### 4.3 INFORMATIE OVER EERDERE INSPECTIES

Door ABV Haukes is niet eerder een inspectie uitgevoerd ter plaatse van de in hoofdstuk 2 genoemde voorziening.

#### 4.4 ONAFHANKELIJKHEID

Voorafgaand aan de inspectie is door ons getoetst of de onafhankelijkheidscriteria voor een type A inspectie-instelling zijn gewaarborgd ten opzichte van de opdrachtgever.

ABV Haukes is onafhankelijk ten opzichte van de opdrachtgever.

### 5. INSPECTIE EN NADER ONDERZOEK

#### 5.1 INLEIDING

Het beoordelen van de vloeistofdichtheid van een bodemvoorziening moet op de bedrijfslocatie plaatsvinden door een Deskundig Inspecteur zoals omschreven in AS SIKB 6700 en de betreffende inspectieprotocollen.

#### 5.2 VERSLAGLEGGING RESULTATEN INSPECTIE

Onze waarnemingen en bevindingen staan vermeld in Bijlage 1.

De eventuele tekortkomingen zijn geclassificeerd in gebreken en onvolkomenheden.

Ook is tijdens het uitvoeren van de inspectie onderscheid gemaakt tussen kritieke en niet kritieke plaatsen van gebreken zoals aangegeven in het betreffende Protocol. De aard, hoeveelheid en de plaats van de gebreken bepalen of een herinspectie op locatie noodzakelijk is. Daarnaast is de bedrijfssituatie weergegeven in een fotoreportage.

#### 5.3 NADER ONDERZOEK

Een nader onderzoek is niet aan de orde. Tijdens de inspectie is voldoende duidelijkheid verkregen over de vloeistofdichtheid.

### 6. PROFESSIONELE MENING

Omdat er geen gebreken zijn geconstateerd is het afgeven van een professionele mening niet van toepassing.

### 7. HERSTELTERMIJN

Omdat er tijdens de inspectie geen gebreken zijn geconstateerd is het aangeven van een hersteltermijn niet van toepassing.

### 8. GEREEDMELDING HERSTELWERKZAAMHEDEN

Omdat er tijdens de inspectie geen gebreken zijn geconstateerd is dit hoofdstuk niet van toepassing.

### 9. HERINSPECTIE

Omdat er tijdens de inspectie geen gebreken zijn geconstateerd, is een herinspectie niet van toepassing.

### 10. DE VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

Bij het verzenden van de rapportage wordt voor de voorziening die als vloeistofdicht is aangemerkt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) afgegeven. Op de betreffende verklaring wordt een door het SIKB verstrekt registratienummer vermeld.

Aanleidingen voor een nieuwe of een tussentijdse inspectie kunnen zijn:

1. de wettelijk gestelde keuringstermijn verstrijkt of
2. wanneer het herstel van gebreken naar aanleiding van een bedrijfsinterne controle niet heeft plaatsgevonden door een aannemer met een BRL SIKB 7700 certificaat of
3. de bedrijfsinterne controles zijn niet aantoonbaar uitgevoerd of
4. als er zich een in de vergunning of besluit beschreven situatie voordoet waardoor er getwijfeld wordt aan de vloeistofdichtheid van de voorziening.

## 11. TERMIJN TOT DE VOLGENDE INSPECTIE

Wanneer een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VWV) is afgegeven, moet de bodemvoorziening binnen 6 jaar opnieuw worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

### OPMERKING:

De inspectie is een momentopname en de Deskundig Inspecteur hoeft slechts vast te stellen of de voorziening op het moment van inspecteren vloeistofdicht is en niet of de voorziening ook gedurende de keuringstermijn vloeistofdicht blijft.

## 12. BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Zoals gesteld in AS SIKB 6700 moet de Deskundig Inspecteur aangeven met welke frequentie de bedrijfsinterne controle moet worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 2 en Bijlage 1). Deze frequentie volgt uit artikel 5.19 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

De bedrijfsinterne controles moeten door of namens de houder van de voorziening/inrichting worden uitgevoerd. Hiervoor wordt door ons, gelijktijdig met het verzenden van de verklaring, voor de voorziening een controlelijst aangereikt.

Het kan zijn dat de nummering van de te controleren items niet logisch staat weergegeven op de controlelijst. Dit heeft te maken met het feit dat het gaat om een voorgeschreven document (basismodel uit AS SIKB 6700) waar geen tekstuele aanpassingen aan gedaan mogen worden. Wel hebben wij de verplichting om alleen die items te vermelden die van toepassing zijn op de door ons geïnspecteerde voorziening.

Als er bijvoorbeeld geen riolering aanwezig is in een vloer dan mogen wij controlepunt 3 & 4 niet vermelden op de betreffende controlelijst.

De handhaving van deze wettelijke verplichting geschiedt door het bevoegde gezag.

### OPMERKING:

U kunt de bedrijfsinterne controle ook door ons laten verzorgen zodat u hier geen omkijken meer naar heeft. Wij plannen (in overleg) de controles in en u krijgt van ons een uitvoerige rapportage. Wij stellen met alle plezier een aanbieding voor u op.

Vanaf 1 januari 2024 is het Besluit activiteiten leefomgeving in werking. Tegelijkertijd is ook de Regeling bodemkwaliteit uit 2022 van kracht. Dit brengt enkele verplichtingen en veranderingen met zich mee. Onder andere:

- verplichting tot gecertificeerd herstel of inspectie na een bedrijfsinterne controle
- inspecteren van bedrijfsriolering aangesloten op een vloeistofdichte bodemvoorziening.

Meer informatie is te vinden op de website van [ABV Haukes](#).

## 13. AANSPRAKELIJKHEID

De persoonsgegevens van onze opdrachtgever die zijn vermeld in deze rapportage zijn door ons verwerkt volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). ABV Haukes heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld (klik [hier](#)).


Wij hebben de werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van de inspectie en het opstellen van de rapportage zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd; echter moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er fouten en onvolledigheden voorkomen in de rapportage. Het gebruik van deze rapportage is geheel voor eigen risico van de gebruiker en ABV Haukes sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze rapportage en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld van de zijde van ABV Haukes en/of degenen die aan deze rapportage hebben meegewerkt.

## TANKPLAATS

### GEGEVENS VOORZIENING:

<b>INSPECTIEGRONDSLAG</b>	: AS SIKB 6700 en Protocol 6701
<b>VOORZIENING VRIJ VAN MATERIALEN, MATERIEEL, VERONTREINIGINGEN, MACHINES EN INSTALLATIES?</b>	: Ja
<b>GEÏNSPECTEERD OPPERVLAK</b>	: ± 50 m <sup>2</sup>
<b>JAAR VAN AANLEG VAN DE VOORZIENING</b>	: 1987
<b>SAMENSTELLING/OPBOUW VAN DE CONSTRUCTIE</b>	: Ter plaatse gestort beton
<b>LAAG DIE DE VLOEISTOFDICHTHEID MOET WAARBORGEN</b>	: De betonverharding
<b>BEDRIJFSACTIVITEIT/GEbruik</b>	: Het tanken van motorvoertuigen
<b>OP DE VOORZIENING UITGEOEFENDE BELASTINGEN</b>	: Rollende- en statische belastingen
<b>AANWEZIGE (MORS)VLOEISTOFFEN</b>	: Diverse (vloei)stoffen
<b>AANWEZIGHEID BEDRIJFSRIOLERING?</b>	: Ja; ter plaatse van de geïnspecteerde voorziening is een goot aanwezig die is afgedekt met roosters. De goot is niet visueel beoordeeld conform Protocol 6701
<b>BEDRIJFSRIOLERING BEOORDEELD IN DEZE OPDRACHT?</b>	: Nee
<b>ONDERSTEUNING VAN WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE INSPECTIE?</b>	: Nee
<b>KRITIEKE MEETAPPARATUUR GEBRUIKT TIJDENS DE INSPECTIE?</b>	: Nee
<b>GEREEDMELDING HERSTELWERKZAAMHEDEN</b>	: Niet van toepassing
<b>DATUM VLOEISTOFDICHT</b>	: 23 september 2024
<b>TERMIJN TOT DE VOLGENDE BEOORDELING</b>	: De voorziening dient vóór 23 september 2030 gekeurd en goedgekeurd te zijn
<b>FREQUENTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE</b>	: 1 x per jaar

## OVERZICHT BEDRIJFSSITUATIE



VOORZIENING VAN 1 TANKPLAATS


## WAARNEMINGEN EN BEVINDINGEN

Ter plaatse van deze voorziening hebben wij geen gebreken geconstateerd.

### OPMERKING

Tijdens de inspectie hebben wij een bedekt deel, in de vorm van een Ad Blue-tank, geconstateerd. Wij hebben deze tekortkoming beoordeeld als een onvolkomenheid. Het vloeroppervlak van het bedekte deel bedraagt niet meer dan 20% van het totale vloeroppervlak, het bedekte deel is afzonderlijk kleiner of gelijk aan 10 m<sup>2</sup> en er bevinden zich geen details (dilatievoegen, lasnaden, doorvoeren, bevestigingspunten etc.) onder het bedekte deel. Het bedekte deel is weergegeven in de tekening.

TANKPLAATS



VOORZIENING 1 VAN 1 TANKPLAATS

ForFarmers De Hoop B.V.



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen