

Van: [redacted]
Verzonden: 06-05-[redacted]
Aan: [redacted] <[redacted]@dagnl.nl>
Onderwerp: RE: Wissinkerf Vorden

Hallo [redacted],

Kun je mij daar de voorbeelden van toezenden?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

cluster Buiten --

[redacted]



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld
)

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50

W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@dagnl.nl>

Verzonden: vrijdag 24 april 2026 08:12

Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: RE: Wissinkerf Vorden

Goedemorgen [redacted],

Daar zijn wel verschillende methoden voor, maar wat we vaker hebben toegepast is;

- De kolken aansluiten op een drain die in of direct onder de waterbergende fundatie ligt. Hiermee wordt het water dan in de fundatie gebracht.
- Op strategische plekken (afhankelijk of en hoeveel cm water we op straat accepteren) in het plan worden ook kolken op het IT-riool aangesloten. Zodat wanneer de berging in de fundatie vol is, of bij piekbuien er via het IT-riool en de wadi's geborgen en afgevoerd wordt.

Mocht je daar behoefte aan hebben dan kan ik je een of meerdere voorbeelden laten zien.

Met vriendelijke groet

,

[Redacted] J

DAGnl

| 3871 [Redacted] J
n

Zuiderinslag 1
8

www.dagnl.nl

|

| [Redacted] J

[Redacted] J

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit e-mailbericht bent, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen en om dit bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of deze informatie is niet toegestaan; indien dit gebeurt kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. E-mail is een informele manier van communiceren en kan aan al dan niet opzettelijk verkeerd gebruik of misbruik van gegevens worden blootgesteld. DAGnl is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Op al onze werkzaamheden en adviezen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. In onze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de DNR 2011. Zoals bepaald in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de advieskosten tot maximaal € 1.500.000,- en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze voorwaarden zijn via [deze link](#) en de DNR 2011 via [deze link](#) in te zien. Beide worden op verzoek toegezonden.

Van: [Redacted] J <[Redacted] J@bronckhorst.nl>

Verzonden: donderdag 23 april 2026 17:26

Aan: [Redacted] J <[Redacted] J@dagnl.nl>

Onderwerp: RE: Wissinkerf Vorden

Hallo [redacted],

Hoe ga je het regenwater in de waterbergende fundering brengen?

En hoe ga je dit beheren tijdens de bouwrijpmaakfase?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

cluster Buiten --

[redacted]

[redacted]



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld
)

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50

W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@dagnl.nl>

Verzonden: woensdag 22 april 2026 11:40

Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@burohoogstraat.nl>; [redacted] <[redacted]@dijkmanbouw.nl>;
[redacted] - [redacted] <[redacted]@arthurarmstrong.nl>; info@renekuiken.nl

Onderwerp: Wissinkerf Vorden

Goedemorgen [redacted],

Zoals vorige week telefonisch met elkaar besproken hierbij nog even per mail;
vooruitlopend op de besteksvoorbereiding willen we in een korte memo vastleggen hoe
we invulling denken te gaan geven aan de 580 kuub waterberging in het plan. Hierover

hebben we het volgende besproken;

Berging vindt plaats in:

- Wadi's
- IT-riool
- Waterbergende fundatie (bv een uitgezeefde en gewassen fundatie 4/31,5)

Toepassen van infiltratiekratten in de openbare ruimte is niet akkoord. Op de kavels kan hier wel gebruik van worden gemaakt.

In extreme situaties zoals bij een bui $T=10$ mag er kortdurend water worden geborgen op straat. Hierin kan een differentiatie worden gemaakt tussen de parkeerplaatsen waar kortstondig water op straat net wat minder overlast veroorzaakt dan op de rijbaan voor de woningen langs.

Verder gaf je als aandachtspunt aan dat we erop moeten letten dat het nutstracé niet in de rijbaan (onder de wegfundatie) komt te liggen.

Mocht je hier nog aanvullingen op hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet

,

 J

DAGnl

| 3871  J
n

Zuiderinslag 1
8

www.dagnl.nl

!

|

 J

 J

om de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen en om dit bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of deze informatie is niet toegestaan; indien dit gebeurt kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. E-mail is een informele manier van communiceren en kan aan al dan niet opzettelijk verkeerd gebruik of misbruik van gegevens worden blootgesteld. DAGnl is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Op al onze werkzaamheden en adviezen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. In onze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de DNR 2011. Zoals bepaald in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de advieskosten tot maximaal € 1.500.000,- en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze voorwaarden zijn via **deze link** en de DNR 2011 via **deze link** in te zien. Beide worden op verzoek toegezonden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen