

**Van:** ruimtelijkeplannen [redacted]

**Verzonden:** 22-09-2023 13:01

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** GFO-N-RE 23-925 - Adviesaanvraag aanleg kabels Bronckhorst

---

Beste [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek om advies ten behoeve van de aanleg van elektriciteitskabels tussen Doetinchem en Angerlo kadastraal bekend Keppel E 740 en in de nabijheid van de belemmerde strook van de 380 kV bovengrondse hoogspanningsverbinding Dodewaard-Doetinchem (DOD-DTC380) ter hoogte van de masten 97 tot en met 99 kan ik u als volgt informeren.

De plannen zoals door u aangeleverd zijn door ons beoordeeld. De ontwikkeling vindt weliswaar plaats binnen de belemmerde strook maar kan geen afbreuk doen aan het veilig en ongestoord functioneren van de aanwezige hoogspanningsverbinding mits de volgende voorwaarden worden opgenomen in de omgevingsvergunning en nageleefd door de initiatiefnemer:

- Het is niet toegestaan de hoogte van het maaiveld te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de netbeheerder;
- Het is niet toegestaan (tijdelijke) grond- en/of materiaalopslag plaats te laten vinden binnen de belemmerde strook;
- De waterhuishouding rondom de mast moet minimaal in de huidige conditie worden gehandhaafd;
- In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur en veiligheid met betrekking tot objecten te garanderen kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te treffen. Wij adviseren om een beïnvloedingsstudie ten aanzien van wederzijdse beïnvloeding volgens de hiervoor geldende NEN-normeringen te laten uitvoeren. De initiatiefnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.
- Voor de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden dienen veiligheidsvoorwaarden te worden aangevraagd bij [toestemming@tennet.eu](mailto:toestemming@tennet.eu). Zonder deze zogenaamde Toestemming mogen de werken en/of werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

Wilt u mij een digitale kopie van de omgevingsvergunning toesturen indien verleend? Alvast dank!

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,

[redacted]

Relatiebeheerder ruimtelijke plannen

Grid Field Operations Netherlands | Real Estate | Spatial Management

T [redacted]  
M [redacted]  
E [redacted]  
I [www.tennet.eu](http://www.tennet.eu)

TenneT TSO B.V.  
Utrechtseweg 310  
Arnhem  
Postbus 718  
6800 AS Arnhem  
Nederland

Handelsregister: Arnhem 09155985

---

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** dinsdag 29 augustus 2023 11:56

**Aan:** ruimtelijkeplannen [REDACTED]

---

**Onderwerp:** SW/BSP0021692/Advies aanvraag aanleggen van kabels onder hoogspanning

Beste TenneT,

Wij hebben een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van kabels. Deze kabels worden geboord door een gebied waar de hoogspanning aanwezig is. Gaan jullie akkoord met deze ontwikkelingen en/of hebben jullie nog aanvullende voorwaarden die opgenomen moeten worden in de vergunning.

Ik verneem het graag van u uiterlijk half september i.v.m. vergunningstermijn.  
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
cluster Omgeving



**gemeente Bronckhorst**

Elderinkweg 2  
7255 KA Hengelo (Gld)  
Postbus 200  
7255 ZJ Hengelo (Gld)

**T** (0575) 75 02 50

**W** [www.bronckhorst.nl](http://www.bronckhorst.nl)