

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** 04-10-2023 14:43  
**Aan:** omgevingsloket@gasuni.nl  
**Onderwerp:** Afschrift besluit omgevingsvergunning

---

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u een afschrift van het besluit voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

De vergunning betreft de aanleg van elektriciteitskabels aan de Eldrikseweg/Wehlsedijk in Laag-Keppel.

Deze vergunning wordt u toegestuurd als zijnde belanghebbende.

Wilt u nadere informatie? Neemt u dan contact op met mw. [REDACTED] van het cluster Omgeving.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
cluster Omgeving & Facilitair  
Maandag, woensdag en di/do ochtend om de week



**gemeente Bronckhorst**

Elderinkweg 2

T (0575) 75 02 50

7255 KA Hengelo (Gld)

Postbus 200

7255 ZJ Hengelo (Gld)

W [www.bronckhorst.nl](http://www.bronckhorst.nl)



## **Omgevingsvergunning**

### **Besluit van 2 oktober 2023:**

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van elektriciteitskabels.

Activiteit(en) : Werk of werkzaamheden uitvoeren  
Projectadres : Eldrikseweg, Wehlsedijk in Laag-Keppel  
Ontvangst aanvraag : 25 mei 2023  
Kenmerk : Z2023-1667

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt de dag na afloop van de bezwaarschrifttermijn in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
  - o Aanvraagdocument publiceerbaar
  - o Archeologisch booronderzoek Bronckhorst rev01
  - o 20220302 474405 RAP BO 20kV kabelverbinding Angerlo
  - o 20220325 474405 PvA IVO-O 20Kv kabelverbinding Doetinchem-Angerlo rev01
  - o Plan DO case 201818 Doetinchem-Angerlo 20230501-blad 4
  - o Plan DO case 201818 Doetinchem-Angerlo 20230501-blad 5
  - o Plan DO case 201818 Doetinchem-Angerlo 20230501-blad 6
  - o Plan DO case 201818 Doetinchem-Angerlo 20230501-blad 7
  - o Plan DO case 201818 Doetinchem-Angerlo 20230501-blad 8
  - o Plan DO case 201818 Doetinchem-Angerlo 20230501-blad 9
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

### **Werk of werkzaamheden uitvoeren**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

De betreffende locatie is gelegen binnen het plangebied van de vigerende bestemmingsplanen:

- 'Landelijk gebied Bronckhorst';
- 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B';
- 'Landelijk gebied; Veegplan 2022-1B',

met de enkelbestemmingen:

- o 'Agrarisch met waarden - Landschap' (artikel 4);
- o 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur' (artikel 5);
- o 'Bos' (artikel 8);
- o 'Verkeer' (artikel 19),

en de dubbelbestemmingen:

- 'Leiding - Gas' (artikel 26);
- 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' (artikel 27);
- 'Waarde – Archeologische verwachting 1' (artikel 31);
- 'Waarde – Archeologische verwachting 3' (artikel 33).

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- het voorgenomen project niet in strijd is met de huidige bestemmingen;
- op grond van artikel 4.7.1, lid a en d, artikel 5.7.1, lid a en e en artikel 8.6.1, lid a en f van de planregels voor het graven en het aanleggen van kabels en leidingen een omgevingsvergunning nodig is;
- de landschapsdeskundige de situatie heeft bekeken en heeft aangegeven dat het planvoorstel passend is voor deze locatie. Wel met de voorwaarde dat bomen behouden blijven;
- het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) aangeeft dat geboord wordt door de watergang en keurzone van de beek 'Hoge Leiding'. Voor de boring is een watervergunning noodzakelijk. Deze zal separaat bij het WRIJ aangevraagd en vergund moeten worden voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden;
- de werkzaamheden uitgevoerd worden binnen de dubbelbestemmingen 'Leiding - Gas' (artikel 26), 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' (artikel 27), 'Waarde - Archeologische verwachting 1' (artikel 31) en 'Waarde - Archeologische verwachting 3' (artikel 33);
- op grond van artikel 26.4.1 lid b, artikel 27.4.1 lid b, artikel 31.4.1 lid b en h en artikel 33.4.1 lid b en h van de planregels voor het tot stand brengen van graven en het aanleggen van ondergrondse transportleidingen een vergunning nodig;
- de Gasunie aangeeft dat de kabels aangelegd kunnen worden als deze voldoen aan de VELIN voorwaarden. Daarnaast zal een beschouwing conform de NEN3654 nodig zijn, die aantoont dat geen spanningsoverdracht plaats vindt tussen de nieuwe kabels en de leidingen van de Gasunie;
- TenneT aangeeft dat de ontwikkeling geen afbreuk doet aan de veiligheid van de hoogspanningsleiding DOD-DTC380. Wel dient aan de voorwaarden te voldoen die in dit besluit worden opgenomen;
- de Omgevingsdienst Achterhoek advies (Oda) heeft gegeven op het archeologisch rapport. Deze voldoet aan de hiervoor aan de hiervoor geldende richtlijn uit Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1) en aan het archeologisch beleid van de gemeente Bronckhorst;
- een Plan van Aanpak en een Programma van Eisen opgesteld dient te worden voor de boringen 33-38 en 53-74. Deze dient goed gekeurd te worden door de Oda en als de boringen plaatsvinden dient de Oda aanwezig te zijn;
- gelet op de bepaling in artikel 4.7.1, lid a en d, artikel 5.7.1, lid a en e artikel 8.6.1, lid a en f, artikel 26.4.1 lid b, artikel 27.4.1 lid b, artikel 31.4.1 lid b en h, artikel 33.4.1 lid b en h, artikel 4.7.3, lid a en d, artikel 5.7.3, lid b en d, artikel 8.6.3, lid a en c, artikel 26.4.3, artikel 27.4.3, artikel 31.4.4, lid a en artikel 33.4.4 lid a van de bestemmingsplannen 'Landelijk gebied Bronckhorst', 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2022-1B' geen redenen aanwezig zijn om de aanlegvergunning te weigeren.

## **Bezwaar**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Dit kan online via <http://www.bronckhorst.nl/bezwaar>. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in ieder geval:

1. uw naam en adres
2. de datum
3. een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
4. redenen voor het maken van bezwaar
5. uw handtekening

In een dringend geval kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zo kunt u, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

cluster Omgeving

## Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: Z2023-1667.

### Werken en werkzaamheden uitvoeren

1. Uitvoering dient plaats te vinden volgens de ingediende aanvraag van omgevingsvergunning 25 mei 2023;
2. Werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden als Waterschap Rijn en IJssel een watervergunning hebben afgegeven;
3. Werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden als een Plan van Aanpak en een Programma van Eisen is opgesteld en goedgekeurd is door de Omgevingsdienst Achterhoek. Bij de uitvoering van boringen 33-38 en 53-74 dient een archeoloog van de Omgevingsdienst Achterhoek aanwezig te zijn;
4. De aanleg dient te voldoen aan de VELIN-voorwaarden;
5. Een beschouwing conform de NEN3654 zal nodig zijn, die aantoont dat geen spanningsoverdracht plaats vindt tussen de nieuwe kabels en de leidingen van de Gasunie. Deze dient ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de Gasunie.
6. Aan de volgende voorwaarden van Tennet dient te worden voldaan:
  - a. het is niet toegestaan de hoogte van het maaiveld te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de netbeheerder;
  - b. het is niet toegestaan (tijdelijke) grond- en/of materiaalopslag plaats te laten vinden binnen de belemmerde strook;
  - c. de waterhuishouding rondom de mast moet minimaal in de huidige conditie worden gehandhaafd;
  - d. in de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur en veiligheid met betrekking tot objecten te garanderen kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te treffen. Geadviseerd wordt om een beïnvloedingsstudie ten aanzien van wederzijdse beïnvloeding volgens de hiervoor geldende NEN-normeringen te laten uitvoeren. De initiatiefnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.
  - e. voor uitvoering van werk en/of werkzaamheden dienen veiligheidsvoorwaarden te worden aangevraagd bij [toestemming@tennet.eu](mailto:toestemming@tennet.eu). Zonder deze zogenaamde Toestemming mogen de werken en/of werkzaamheden niet worden uitgevoerd.
7. Wettelijke meldingsplicht bij toeval vondsten (erfgoedwet, artikel 5.10):
  - a. Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dat wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De omgevingsdienst Achterhoek voert archeologietaken uit voor de gemeenten in de Regio Achterhoek. Wij raden aan om de verantwoordelijke ambtenaar namens de gemeente Bronckhorst [REDACTED] [REDACTED] hiervan direct op de hoogte te stellen.
8. Vrijkomende gronden dienen op eigen terrein te worden gebruikt;
9. Bij elders toepassen van eventuele, bij graafwerkzaamheden op het terrein vrijkomende (verontreinigde), grond gelden de voorschriften uit het Besluit bodemkwaliteit;
10. Minstens drie dagen voordat met de werkzaamheden een begin wordt gemaakt, moet hiervan melding worden gemaakt bij de afdeling Beheer, cluster Handhaving van de gemeente Bronckhorst.