

Van: "[redacted]" <[redacted]@coa.nl>
Verzonden: dinsdag 9 april 2024 05:59
Aan: "[redacted]" <[redacted]@bronckhorst.nl>; "[redacted]" <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: RE: Diverse
Bijlage(n): 240408_P06777 SO AZC Hengelo.pdf, 240208 Elektra vermogingsraming Hengelo (GLD) op basis M2_v3.0.xlsx
Categories: WOO verzoek bezwaar

Dag [redacted],

Bijgaand het stedenbouwkundig plan van Hengelo zonder datum.

Elektra vermogen: 144 KVA/ 122 KW. We moeten nog bevestigd krijgen of dit wel of niet past op het netwerk. Anders is ons idee is om dit te realiseren met een BIO-gas generator (nihil uitstoot)

Voor [redacted] is de papieren schouw inmiddels afgerond en ik zal op korte termijn een fysieke schouw plannen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vastgoedregisseur

Vastgoed & Facilitair
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)



Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Telefoon: 06-[redacted]
E-mail: [redacted]@coa.nl
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: [redacted], [redacted], [redacted]
Postadres: Postbus 30203, [redacted]



Van: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: maandag 8 april 2024 10:00
Aan: [redacted] <[redacted]@coa.nl>; [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: Diverse

[redacted],

Even een paar vragen:

Is er een uitkomst beschikbaar van de schouw van het perceel in [redacted]

Hoeveel vermogen heeft de unit nodig die jullie willen plaatsen bij het gemeentehuis, en is er al onderzocht of dit op het bestaande net past?

Mocht dat niet zo zijn, hebben jullie dan een geluidsarme en milieuvriendelijke oplossing?

Op de tekening (schets) staat een datum in feb geschreven. Kun je deze verwijderen?

[redacted] wil de antwoorden graag gebruiken om het college te informeren

Met vriendelijke groet,



cluster Wonen en werken



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Hengelo (Gld)

Schetsontwerp AZC Elderinkweg

- Rijbaan
- Voetpad
- Parkeerplaatsen
- Fietsparkeren
- Bomen (bestaand)
- Hagen
- Gazon
- Water (bestaand)



Vermogensberekening op basis van vierkantemeter vloeroppervlak BVO

Project: AMV J
 Plaats: Hengelo J
 Onderwerp: Vermogingsraming
 Onderdeel: Elektrotechnische installaties
 Datum: 11-03-2025
 J & J



Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Versienummer: 3.0

Werkinstructie

Dit model is gemaakt om inzicht te krijgen in de benodigde aansluiting op een locatie en is bedoeld voor de fase van een haalbaarheidsonderzoek. Het is geschikt voor all-electric locaties, zowel voor unitbouw

Algemene gegevens gebouwen

Bouwdelen:	BVO	Pers (TC)	Aantal v	Aantal woning:	Aantal personen/woning
Kantoor en activiteiten	350 m2			8	10
Wonen	1170 m2	80			
Naam: Onderdelen: per m2 Aantal Aangesloten Factor Gelijktijdig Toelichting invuller (eventueel)					
	[m2]	[VA/m2]	[-]	[VA]	[kVa]

Kantoor en Activiteiten

Algemeen E voorzieningen

Verlichting	350	8		2,8	0,8	2,2	Berekening op basis van M2
Contactdozen	350	0,2	70	200	14,0	0,4	Berekening op basis van M2
Pantry's			2	1.000	2,0	0,5	Aantal is volgens TPvE ingevuld;

ICT

<De vooraf ingevulde ICT-waarden zijn correct tot aan een azc van 800 bewoners. Daarboven overleg met KENEX>							
ICT 19" kasten			2	6.000	12,0	1,0	Aantal is volgens TPvE ingevuld
Koeling tbv ICT			1	2.000	2,0	0,8	Aantal is volgens TPvE ingevuld
Beveiligingsinstallaties			2	1.000	2,0	1,0	Aantal is volgens TPvE ingevuld
Brandmeldinstallaties			1	500	0,5	1,0	Aantal is volgens TPvE ingevuld

Werktuigkundige installaties

Warmtepomp (COP = 3.5)			1	14.529	14,5	0,8	
Hydrofoor			1	2.500	2,5	0,4	
Regelkast			1	10.000	10,0	0,6	
Close in boilers pantrys			2	2.200	4,4	0,4	Gelijk aan aantal pantries
Opvoerpomp			1	2.000	2,0	0,4	

Algemene voorzieningen

Zonwering			1	3500	3,5	0,4	
Post onvoorzien			1	3000	3,0	0,4	

Totaal Kantoor en Activiteiten

47,5

Naam:		Onderdelen:		per m2		Aantal	Aangesloten	Factor	Gelijktijdig	Toelichting invuller	
				[m2]	[VA/m2]	[-]	[VA]	[kVa]	[-]	[kVa]	(eventueel)
Wonen											
Voorzieningen algemeen en woningunits											
Verlichting		1170	8					9,4	0,6	5,6	Berekening op basis van M2
Contactdozen				192		200		38,4	0,4	15,4	
Elektrisch koken - 4 pits				8		6.000		48,0	0,5	24,0	
Afzuigkap				8		200		1,6	0,5	0,8	
Werktuigkundige installaties											
1. Warmtepomp (COP = 3.5)				8		1.429		11,4	0,8	9,1	Gebruik van doorstroomapparaten voor douches; altijd eerst afstemmen met KENEX. Invulling klopt voor nieuwe azc's.
2. Doorstroomapparaten douches van toepassing?		Antwoord		0		18.000		0,0	0,25	0,0	
3. Close in boiler keuken				8		2.200		17,6	0,3	5,3	
Vloerverwarmingspompen				8		1.250		10,0	0,6	6,0	
WTW units				8		600		4,8	0,6	2,9	
Algemene voorzieningen											
Personenlift (indien 3-laags)				0		8.000		0,0	0,5	0,0	
Goederenlift (indien 3-laags)				0		10.000		0,0	0,5	0,0	
Wasmachine				5		3.000		15,0	0,6	9,0	
Droogmachine				5		3.000		15,0	0,6	9,0	
Zonwering				0		6.000		0,0	0,4	0,0	
Post onvoorzien				0		3000		0,0	0,4	0,0	
Totaal Wonen										87,08	
Naam:		Onderdelen:		per m2		Aantal	Aangesloten	Factor	Gelijktijdig	Toelichting invuller	
				[m2]	[VA/m2]	[-]	[VA]	[kVa]	[-]	[kVa]	(eventueel)
Terrein											
Algemene voorzieningen											
Hydrofoor				1		6.300		6,3	0,7	4,4	Bij wijziging beleid past KENEX de rekenregel aan.
Elektrische laadpalen				1		22.000		22	0,4	8,8	
Terreinverlichting				1		20.000		20	0,5	10,0	
Perscontainer				1		10.000		10	0,2	2,0	
Opvoerpomp riolering				1		9.000		9	0,3	2,7	
Parkeersysteem (slagbomen)				1		1.000		1	0,2	0,2	
Post onvoorzien				0		3000		0	0,3	0,0	
Totaal Terrein										28,11	
Totaal overzicht											
Informatie											
Kantoor en Activiteiten											
Subtotaal				48	kVa	LAAGSPANNINGSREK Stroomsterkte berekening op basis werkelijk vermogen					
Onvoorzien		5%		2	kVa						
Overall gelijktijdigheid		80%		40	kVa						
Wonen											
Subtotaal				87	kVa	Laagspanningsrek I = 207 Totaal Amperage beschikbaar					
Onvoorzien		5%		4	kVa						
Overall gelijktijdigheid		80%		73	kVa						
Terrein											
Subtotaal				28	kVa	Laagspanningsrek I = 207 Totaal Amperage beschikbaar					
Onvoorzien		5%		1	kVa						
Overall gelijktijdigheid		80%		24	kVa						
Subtotaal				137	kVa	Laagspanningsrek I = 207 Totaal Amperage beschikbaar					
Vollastfactor trafo		5%		7	kVa						
Totaal				144	kVa						
				Schijnbaar vermogen (SP)				80 W		Werkelijk vermogen per M2	
								122 KW		Werkelijk vermogen	
Trafo keuze											
Aantal	Keuze transformator: schijnbaar vermogen			Capaciteit %	Consequenties			Toelichting keuze (eventueel)			
1	Kies transformator - dropdown menu			0%	Transformator eerst kiezen						

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen