

Optisport Zwembad 't Derde Haad 2025-FUMO-0099152

**Optisport Zwembad 't Derde
Haad**
Kimswerderweg 43
8862 TR
Harlingen

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Optisport Zwembad 't Derde Haad 2025-FUMO-0099152	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Waterkwaliteit	5
Legionella	6
Risicoanalyse en beheersplan	6
Veiligheid (zorgplicht)	6
Hygiëne (zorgplicht)	11
LHSO	18
Ondertekening	19

Optisport Zwembad 't Derde Haad 2025-FUMO-0099152

Locatienummer:	OT15
Type badinrichting :	Openbaar zwembad
Naam badinrichting:	Optisport Zwembad 't Derde Haad
Naam rechtspersoon:	Optisport Harlingen B.V.
KVK rechtspersoon:	01108584
Postadres straat::	Kimswerderweg 43
Postadres postcode::	8862 TR
Postadres plaats::	Harlingen
checklist status:	
Gemaakt door:	
Contactpersoon:	  @optisport.nl, 06  
Locatie:	Optisport Zwembad 't Derde Haad
Adres:	Kimswerderweg 43
postcode:	8862 TR
plaats:	Harlingen
Datum checklist:	10 februari 2025

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	4
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Openstaande overtredingen

- **De houder onderzoekt het badwater niet minimaal 2x per dag.**

VOORSCHRIFT

Geregistreerd op 24 februari 2025 11:07 door  J

- **Springvoorzieningen zijn niet voldoende veilig toegepast.**

VOORSCHRIFT

Geregistreerd op 21 februari 2025 09:55 door  J

- **De openingen beneden de waterspiegel zijn niet zodanig uitgevoerd dat zwemmers of baders niet vastgezogen of bekneld kunnen raken.**

VOORSCHRIFT

Geregistreerd op 24 februari 2025 11:11 door  J

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Datum controle

ANTWOORD 17 februari 2025

Wat voor controle betreft het?

ANTWOORD Reguliere controle

Gesproken met? Wat is zijn/haar functie?

ANTWOORD [REDACTED] J [REDACTED] J

Aandachtspunten / opmerkingen

ANTWOORD Geen

Is een maatwerkvoorschrift van toepassing zoals bedoeld in artikel 15.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving?

ANTWOORD nee

Waterkwaliteit

Onderzoekt de houder het badwater van elk badwaterbassin minimaal 2x per dag op de volgende parameters:

- Vrij chloor
- Gebonden chloor
- Zuurgraad
- Doorzicht

ANTWOORD Nee

OPMERKING Uit de toegezonden logboeken blijkt dat niet alle baden dagelijks tweemaal worden bemonsterd. Bijvoorbeeld op 11 februari 2025 zijn zowel in het kleuterbad als in het wedstrijd bad één meting bekend. Ook op 9 en 14 februari is er slechts eenmaal onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in het kleuterbad. [REDACTED] J op 04 maart 2025 14:37

Worden de resultaten opgenomen in een logboek?

ANTWOORD Ja

OPMERKING Tijdens de controle gaf [REDACTED] J [REDACTED] J aan dat er een defect was in het digitale registratiesysteem (logboek). De handmatige metingen van de waterkwaliteit van de voorgaande dagen en weken waren op dat moment niet inzichtelijk binnen de inrichting aanwezig. Dit is een overtreding van artikel 15.20 lid 3 (water: eigen meting) van het Bal. Op vrijdag 21 februari 2025 heeft [REDACTED] J [REDACTED] J zoals gevraagd de logboeken via de mail toegezonden. Dit betrof per meting één formulier, circa 68 pagina's, voor de toezichthouder erg onoverzichtelijk in de beoordeling. Uit deze toegezonden logboeken blijkt dat niet alle baden dagelijks tweemaal worden bemonsterd. Bijvoorbeeld op 11 februari zijn zowel in het kleuterbad als in het wedstrijd bad één meting bekend. Ook op 9 en 14 februari 2025 is er slechts eenmaal onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in het kleuterbad. [REDACTED] J op 04 maart 2025 14:40

Laat de houder het badwater maandelijks / driemaandelijks door een volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium op de vereiste parameters meten? (indien nee; selecteer de ontbrekende parameters)

ANTWOORD Ja

Is naar aanleiding van metingen een badwaterbassin gesloten geweest?

BAL Tabel 15.26 Klassenindeling:

Vrij chloor: berekend als elementair chloor, ondergrens, klasse I
Vrij chloor: berekend als elementair chloor, bovengrens, klasse III
Gebonden, chloor, berekend als elementair chloor, klasse III
Zuurgraad, klasse I
Doorzicht, klasse I
Troebelheid, klasse II
Bromaat, klasse II
Chloraat, klasse II
Chloride, klasse III
Kaliumpermanganaatverbruik, klasse III
Nitraat, klasse III
Ureum, klasse III
Waterstofcarbonaat klasse, III
Intestinale enterococcen, klasse II
Legionella, klasse I
Pseudomonas aeruginosa, klasse II
Som van trihalomethanen, berekend als chloroform, klasse II
Sporen van sulfietreducerende Clostridia, klasse II
Ozon, klasse I (alleen van toepassing indien gebruik gemaakt van ozon voor de waterbehandeling)
Trichlooramine, berekend als elementair chloor, klasse II (jaarlijkse luchtmeting in de winterperiode)

ANTWOORD Nvt

Voldoet het badwater op de dag van de controle aan de kwaliteitseisen?

ANTWOORD Ja

► Legionella

Is een actuele risicoanalyse legionellapreventie in zwembadwater aanwezig?

ANTWOORD Nvt

Worden beheersmaatregelen in overeenstemming met het beheersplan uitgevoerd?

ANTWOORD Nvt

► Risicoanalyse en beheersplan

Is er een risicoanalyse en beheersplan opgesteld? Dit dient voor 1 januari 2026 te zijn opgesteld.

ANTWOORD nee

Wanneer wordt er een risicoanalyse en beheersplan opgesteld?

ANTWOORD Op 21 februari 2025 is per e-mail een risicoanalyse en toezichtsplan toegezonden. Een toezichtsplan is nog geen beheersplan. Hierover wordt de zwembadhouder dan ook geïnformeerd.


► Veiligheid (zorgplicht)

Bieden vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te betreden voldoende weerstand tegen uitglijden?

ANTWOORD

Ja

DOCUMENTEN



20250217_140622.jpg



op 21 februari 2025 09:50)



20250217_140624.jpg

J

op 21 februari 2025 09:50)

Is de afwerking van voorzieningen, bassins, perrons ed. zodanig dat bezoekers zich niet kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels?

ANTWOORD

Ja

OPMERKING


Hier en daar wel beschadigingen aan de bassinrand maar die worden waar nodig glad geslepen. J op 21 februari 2025 09:50

Is op alle punten waar dit uit veiligheidsoverwegingen nodig is de diepte van het water aangegeven?

ANTWOORD

Ja

DOCUMENTEN



20250217_140235.jpg

 op 21 februari 2025 09:49)

Zijn springvoorzieningen voldoende veilig toegepast?

ANTWOORD

Nee

OPMERKING

Tijdens de controle constateerde de toezichthouder dat het spring oppervalk van de startblokken versleten en glad zijn geworden. Volgens de toezichthouder bieden de startblokken geen voldoende weerstand meer om uitglijden te voorkomen. Hiermee zijn de springvoorzieningen niet voldoende veilig toegepast.  op 04 maart 2025 14:42

DOCUMENTEN



20250217_140413.jpg

[REDACTED] op 21 februari 2025 09:54)



20250217_140443.jpg

[REDACTED] op 21 februari 2025 09:54)

Zijn de openingen beneden de waterspiegel zodanig uitgevoerd dat zwemmers of baders niet vastgezogen of bekneld kunnen raken?

ANTWOORD Nee

OPMERKING Tijdens de controle constateerde de toezichthouder dat er een luie trap in het 25meter bad stond. Het gebruik van een luie trap brengt enige risico's en gevaren met zich mee. Tijdens de controle zijn deze risico's besproken. Een luie trap kan door kinderen als speelobject gebruikt worden. Hierdoor is het van belang dat hier tijdens het toezicht extra aandacht aan wordt besteed. Deze dient dan ook in het toezichtsplan beschreven te worden. Na afloop van de controle heeft [J] [J] het toezichtsplan per mail toegezonden. Het enige wat hierin is opgenomen over de luie trap is "niet onder trap door zwemmen". [J] op 04 maart 2025 14:45

Is er voldoende toezicht?

ANTWOORD Nvt

OPMERKING Op moment van controle geen bezoekers aanwezig, dus ook geen toezicht. [J] op 21 februari 2025 09:51

Vindt er incidentenregistratie plaats?

ANTWOORD Ja

► **Hygiëne (zorgplicht)**

Zijn de bodem en de wanden van de bassins voldoende gereinigd?

ANTWOORD Ja

DOCUMENTEN



20250217_140403.jpg



op 21 februari 2025 09:51)



20250217_140021.jpg



op 21 februari 2025 09:52)



20250217_140026.jpg



op 21 februari 2025 09:52)

Zijn de kleed- en doucheruimten in voldoende staat van onderhoud en reinheid?

ANTWOORD

Ja

DOCUMENTEN



20250217_135736.jpg



op 21 februari 2025 09:52)



20250217_135743.jpg

 op 21 februari 2025 09:52)



20250217_135846.jpg

 op 21 februari 2025 09:52)



20250217_135847.jpg

 op 21 februari 2025 09:52)



20250217_135850.jpg

 op 21 februari 2025 09:52)

Is de zwemzaal in voldoende staat van onderhoud en reinheid?

ANTWOORD

Nee

OPMERKING

Op het perron is een gedeelte waar tegels los laten. Dit is intern bekend op deze tegels zijn bankjes gelegd om te voorkomen dat bezoekers zich hieraan bezeren. Volgens [REDACTED] [REDACTED] is er opdracht gegeven om dit te herstellen en staat dit binnenkort op de planning. [REDACTED] op 21 februari 2025 09:53

DOCUMENTEN



20250217_135934.jpg

[REDACTED] op 21 februari 2025 09:52)



20250217_135935.jpg

 op 21 februari 2025 09:52)



20250217_135942.jpg

J

op 21 februari 2025 09:52)

► LHSO

Er is tijdens de controle geen overtreding geconstateerd?

ANTWOORD

Wel een overtreding

Vul hier de LHSO eindscore in:

- Bij elke score staat of overleg met een BOA en jurist nodig is.
- Bij elke score staat het uitgangspunt handhavingsstrategie.

ANTWOORD

B2 - Geen overleg nodig - herstellende brief

Geef hier aan waarom je tot de LHSO eindscore bent gekomen:

(toelichting gedrag, gevolgen milieu en verzwarende/verlichtende aspecten)

ANTWOORD

Verschiede overtredingen. De waterkwaliteit gemeten door het lab is voldoende. De logboeken worden niet altijd overzichtelijk bijgehouden dit is een overtreding maar doordat de waterkwaliteit wel voldoende is iets minder ernstig. De overtredingen omtrent good housekeeping worden waarschijnlijk snel verholpen. In het verleden niet eerder deze geconstateerd en voorheen werden dergelijke overtredingen om deze locatie snel verholpen.

► **Ondertekening**

Onderteken de checklist.

ANTWOORD

Ja

Digitaal ondertekend op 24 februari 2025 11:15 door

J



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen