

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 02-05-2023 10:09

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: optimalisatie IBA

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Verzonden: donderdag 20 april 2023 09:38

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: RE: optimalisatie IBA

Geachte [redacted]

Excuses voor het trage antwoord.

Bijgaand het bijgewerkte logboek en de eerste analysereeks van een effluentmonster.

Samengevat is de situatie als volgt:

Na de forse ingreep in week 10 is de gewenste verbetering in de stikstofverwijdering nog niet bereikt. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk het te hoge zuurstofgehalte in de denitrificatie.

Dit probeer ik te corrigeren door de recirculatie, van nabezinker naar denitrificatie, te verlagen.

Daarnaast ben ik begonnen met de defosfatering. De eerste monsternamen hiervan is uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend.

Wat betreft de stikstofverwijdering is er inmiddels overleg met een extern specialist, omdat de ammonium overschrijding hardnekkig is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Lutra Milieusystemen BV T +31 (0) 321 316161 info@lutra.nu

Ambachtshof 1 M +31 (0) [redacted] www.lutra.nu

8251 KV Dronten KvK 14636031 BTW NL811263137B01

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: woensdag 12 april 2023 16:04

Aan: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Onderwerp: FW: optimalisatie IBA

Geachte [redacted]

Vanwege ziekte is [redacted] beperkt bereikbaar. Tijdelijk neem ik het toezicht op het verbeteren van het Lutra systeem van hem over.

Graag verneem ik van u de laatste stand van bevindingen tot verbetering van het systeem en de analyses van genomen monsters van het effluent.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieu inspecteur adviseur

Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard

t. [redacted]

m. [redacted]

[redacted] <[\[redacted\]@hhnk.nl](mailto:[redacted]@hhnk.nl)>

w. www.hhnk.nl

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 19:51

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: optimalisatie IBA
Bijgaand het bijgewerkte logboek.
Uiteraard ben ik beschikbaar voor nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,

J



Lutra Milieusystemen BV T +31 (0) 321 316161 info@lutra.nu
Ambachtshof 1 M +31 [redacted] www.lutra.nu
8251 KV Dronten KvK 14636031 BTW NL811263137B01



*Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website*

Zwolle, 20 maart 2023

pagina 1 / 2
onderwerp analyseresultaten
ons kenmerk r2309859 001
uw kenmerk

Lutra Milieu

t.a.v.  

Meteoor 15

8251 AK Dronten

Hierbij zenden wij u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat wij in uw opdracht hebben uitgevoerd.

Op het onderzoek zijn de '**Leveringsvoorwaarden Aqualysis**' van toepassing.
Het document is te raadplegen op de www.aqualysis.nl.

Voor aanvullende informatie over de bijgevoegde rapportage, kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice, telefoon: 038 - 4259600, e-mail: klantenservice@aqualysis.nl

Het bestuur van Aqualysis
voor deze




(Directeur)

Analyserapport

Lab.nummer 2309859
Monsterpunt *Effluent De Hout Tulips*
Monsterpuntcode *wdlm1607ha*
Matrix *Afvalwater*
Datum - Tijd *07-03-2023 - 15:00*

Lutra Milieu
t.a.v. 
Meteoor 15
8251 AK Dronten

Monsterontvangst

Zuurgraad
Zuurgraad 6,8 Q v (M151) 
Meettemperatuur van de Zuurgraad 19,1 °C v (M151) 

Anorganisch

Biochemisch zuurstofverbruik (als O2) over 5 dagen 17 mg/l Q d (M206) 
Chemisch zuurstofverbruik (als O2) cuvettestest 120 mg/l Q (M44) 
Onopgeloste stoffen 44 mg/l Q (M132) 
Chloride 240 mg/l Q (M38) 
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof, Kjeldahl (als N) 29,3 mg/l Q (M175) 
Ammonium (als N) 26,1 mg/l Q (M175) 
Nitriet (als N) 0,74 mg/l Q (M137) 
Som nitraat en nitriet (als N) 61 mg/l Q (M137) 
Nitraat (als N) 60 mg/l (M155) 
Totaal fosfor (als P) 13 mg/l Q (M179) 

Opmerking: d

- Het resultaat voor BZV is verkregen uit 2 verdunningen welke in enkelvoud zijn ingezet.

Opmerking: v

- Het deelmonster is onjuist geconserveerd en/of in een verkeerde verpakking aangeleverd, waardoor het resultaat mogelijk minder betrouwbaar is.

Methoden:

- (M38) conform NEN-EN-ISO 15682
- (M44) conform NEN-ISO 15705
- (M132) conform NEN-EN 872 en conform NEN 6499
- (M137) conform NEN-EN-ISO 13395
- (M151) conform NEN-EN-ISO 10523
- (M155) nitraat is berekend uit de gehalten van de som nitraat en nitriet minus nitriet
- (M175) conform NEN 6646+C1
- (M179) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6645, meting conform NEN-EN-ISO 15681-2)
- (M206) gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 5815-1

Onderzoekslocatie:

-  Aqualysis, Loggerweg 6, 8042 PG Zwolle



(Directeur)

Logboek optimalisatie IBA 3

Week nr	Temp. gr. C	O2 nitrif.	O2 denitrif.	VB1 slib %	VB2 slib%	pH	opmerkingen
9	15.2	6.4	1.1				Denitrificatie: zuurstof te hoog. Daarom recirculatie verlaagd. Zuurstof in nitrificatie hoog. Zou gunstig moeten zijn voor verwijdering ammonium.
10	17.5	5.6	0.9	80	30		Effluent lijkt iets troebeler. Denitrificatie: zuurstof te hoog, Extra drager toegevoegd. Hierdoor zal meer biomassa ontstaan in de denitrificatie, daardoor meer zuurstofvraag en dus lagere zuurstof. Moet resultaat geven na 2 tot 3 weken. Monsters genomen en ter analyse aangeboden. Advies: op korte termijn voorbezinker leeghalen. Can met Ijzerchloride geplaatst.
11							Geen activiteiten, biologie heeft enige tijd nodig om te reageren.
12	17,4	6,8	4,3			7,4	Zuurstof te hoog, recirculatie naar beneden gezet
13							Analyseresultaten: zie rapport. BZV en CZV binnen de norm. Ook zwevende stof OK. Stikstofverwijdering nog niet in orde.
14	18,1	5,8	3,1			6,9	Recirculatie gereduceerd
15							Monsters genomen van effluent. Aangeboden aan Aqualysis
16							Overleg met externe specialist, omdat ammonium, bij deze overbeluchting, lager zou moeten zijn. Zwevende stof lager door FeCL3. Overall waarschijnlijk betere resultaten door uitvlokking organisch materiaal.
17							

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 18-04-2023 17:19

Aan: [redacted]@dehout.nl

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: optimalisatie IBA

Beste [redacted]

Vanwege ziekte is mijn collega [redacted] tijdelijk verminderd bereikbaar vandaar dat ik het dossier waarneem.

De laatste informatie dateert van dinsdag 7 maart j.l. Vorige week heb ik bij [redacted] om informatie gevraagd maar tot op heden niets vernomen.

Kan jij ons informeren over de laatste stand van bevindingen, logboek en analyses?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieu inspecteur adviseur

Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard

t. [redacted]

m. [redacted]

[redacted]@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 12 april 2023 16:04

Aan: Info@lutra.nu

Onderwerp: FW: optimalisatie IBA

Geachte [redacted]

Vanwege ziekte is [redacted] beperkt bereikbaar. Tijdelijk neem ik het toezicht op het verbeteren van het Lutra systeem van hem over.

Graag verneem ik van u de laatste stand van bevindingen tot verbetering van het systeem en de analyses van genomen monsters van het effluent.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieu inspecteur adviseur

Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard

t. [redacted]

m. [redacted]

[redacted]@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 19:51

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: optimalisatie IBA

Bijgaand het bijgewerkte logboek.

Uiteraard ben ik beschikbaar voor nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Lutra Milieusystemen BV T +31 (0) 321 316161 info@lutra.nu
Ambachtshof 1 M +31 [REDACTED] www.lutra.nu
8251 KV Dronten KvK 14636031 BTW NL811263137B01

Logboek optimalisatie IBA 3

Week nr	Temp. gr. C	O2 nitrif.	O2 denitrif.	VB1 slib %	VB2 slib%	pH	opmerkingen
9	15.2	6.4	1.1				Denitrificatie: zuurstof te hoog. Daarom recirculatie verlaagd. Zuurstof in nitrificatie hoog. Zou gunstig moeten zijn voor verwijdering ammonium.
10	17.5	5.6	0.9	80	30		Effluent lijkt iets troebeler. Denitrificatie: zuurstof te hoog, Extra drager toegevoegd. Hierdoor zal meer biomassa ontstaan in de denitrificatie, daardoor meer zuurstofvraag en dus lagere zuurstof . Moet resultaat geven na 2 tot 3 weken. Monsters genomen en ter analyse aangeboden. Advies: op korte termijn voorbezinker leeghalen. Can met Ijzerchloride geplaatst.
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 12-04-2023 16:04

Aan: Info@lutra.nu

Onderwerp: FW: optimalisatie IBA

Geachte [redacted]

Vanwege ziekte is [redacted] beperkt bereikbaar. Tijdelijk neem ik het toezicht op het verbeteren van het Lutra systeem van hem over.

Graag verneem ik van u de laatste stand van bevindingen tot verbetering van het systeem en de analyses van genomen monsters van het effluent.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieu inspecteur adviseur

Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard

t. [redacted]

m. [redacted]

[redacted]@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 19:51

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: optimalisatie IBA

Bijgaand het bijgewerkte logboek.

Uiteraard ben ik beschikbaar voor nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Lutra Milieusystemen BV T +31 (0) 321 316161 info@lutra.nu

Ambachtshof 1 [redacted] www.lutra.nu

8251 KV Dronten KvK 14636031 BTW NL811263137B01

Logboek optimalisatie IBA [REDACTED]

Week nr	Temp. gr. C	O2 nitrif.	O2 denitrif.	VB1 slib %	VB2 slib%	pH	opmerkingen
9	15.2	6.4	1.1				Denitrificatie: zuurstof te hoog. Daarom recirculatie verlaagd. Zuurstof in nitrificatie hoog. Zou gunstig moeten zijn voor verwijdering ammonium.
10	17.5	5.6	0.9	80	30		Effluent lijkt iets troebeler. Denitrificatie: zuurstof te hoog, Extra drager toegevoegd. Hierdoor zal meer biomassa ontstaan in de denitrificatie, daardoor meer zuurstofvraag en dus lagere zuurstof. Moet resultaat geven na 2 tot 3 weken. Monsters genomen en ter analyse aangeboden. Advies: op korte termijn voorbezinker leeghalen. Can met Ijzerchloride geplaatst.
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 23-02-2023 10:18

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: optimalisatie, versie 2

Dag [redacted]

Ter info,

Groet,

[redacted]

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Verzonden: maandag 20 februari 2023 10:07

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: optimalisatie, versie 2

Goedemorgen hr. [redacted]

Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik één en ander aangepast.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Lutra Milieusystemen BV
Ambachtshof 1
8251 KV Dronten

T +31 (0) 321 316161
M +31 [redacted]
KvK 14636031

info@lutra.nu
www.lutra.nu
BTW NL811263137B01

Optimalisatie IBA

Locatie:

De Hout Tulips



Probleemstelling.

De IBA functioneert goed voor wat betreft CZV en BZV verwijdering.

Stikstof en fosfaat zijn echter nog te hoog.

Dit optimalisatieprogramma is erop gericht ook deze waarden binnen de norm te brengen.

Uitvoering.

Een logboek wordt bijgehouden. Elk bezoek wordt vastgelegd, de gedane acties worden genoteerd en eventuele analyseresultaten vermeld.

De monsters worden geanalyseerd op de volgende aspecten:

- CZV
- BZC
- Ammonium
- Ntotaal
- Ptotaal
- Zwevende stof
- Chloride

De frequentie van de monsternamen: minimaal 3 keer. Uit het onderzoek kan volgen dat aanvullende monsters en analyses noodzakelijk zijn. Rapportage van de resultaten naar opdrachtgever en HHNK, 

Maart 2023.

De IBA is voorzien van een voorgeschakelde denitrificatie.

Onderzoek wordt uitgevoerd naar de optimale recirculatie van nabezinker naar denitrificatie. Ook wordt de zuurstof concentratie gevolgd en eventueel aangepast.

Tevens wordt gestart met defosfatering door middel van dosering van ijzerchloride.

Na 3 weken wordt geanalyseerd. Wanneer de resultaten nog buiten de norm vallen wordt de optimalisatie voortgezet.

Indien de resultaten binnen de norm vallen volgt een evaluatie met opdrachtgever en HHNK.

April 2023.

Op grond van de resultaten wordt de optimalisatie verder voortgezet.

Na 3 weken wordt geanalyseerd. Wanneer de resultaten nog buiten de norm vallen wordt de optimalisatie voortgezet.

Indien de resultaten binnen de norm vallen volgt een evaluatie met opdrachtgever en HHNK.

Mei 2023.

Op grond van de resultaten wordt de optimalisatie verder voortgezet.

Eind mei volgt een evaluatie met opdrachtgever en HHNK.

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>
Verzonden: 23-02-2023 10:19
Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>
Onderwerp: FW: optimalisatie, versie 2

Ter info,

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 07:44
Aan: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>
CC: [redacted] <[redacted]@dehout.nl>
Onderwerp: RE: optimalisatie, versie 2

Geachte [redacted]

Ik ga akkoord met het optimalisatie plan en onderzoek om de werking van de Iba te verbeteren op de locatie: De Hout 15 Hem.

De start van de optimalisatie is dan vanaf maandag 27 februari 2023 (week 9).

Ik heb verder contact gehad met Stichting Waterproef.

U kunt contact met hen opnemen en uw vragen neerleggen over de bemonstering bij:
klantenservice@waterproef.nl

Met vriendelijke groet,

S.P.M.B. [redacted]
Milieu-inspecteur

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

[redacted]
w www.hhnk.nl

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>
Verzonden: maandag 20 februari 2023 10:07
Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@dehout.nl>
Onderwerp: optimalisatie, versie 2

Goedemorgen hr. [redacted]

Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik één en ander aangepast.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Lutra Milieusystemen BV
Ambachtshof 1
8251 KV Dronten

T +31 (0) 321 316161
M +31 [redacted]
KvK 14636031

info@lutra.nu
www.lutra.nu
BTW NL811263137B01

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 01-03-2021 15:48

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Beste [redacted]

[redacted] merkte nog op dat ik bij vraag drie geen antwoord had gegeven op de vraag over de trend. Dat heb ik net alsnog gedaan obv de grafieken van [redacted]

Ik heb toegevoegd dat er in 2020 minder normoverschrijdende stoffen waren, maar dat je langer moet meten om iets over een trend te kunnen zeggen. Verder heb ik nog een opmerking toegevoegd dat boscalid maar in Ã©n meting normoverschrijdend was.

Zijn jullie het daarmee eens?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:39

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>;
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Hallo [redacted] ik heb ook meegelezen. Het viel mij op dat vraag 3 het eerste deel wel beantwoord is met cijfers, alleen de vraag 'Is er reeds sprake van een verbetering?' Daarop zie ik het antwoord niet. Mogelijk is die vraag op een dergelijke korte termijn niet te beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

t [redacted]

w hhnk.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:37

Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Hoi Allen,

Mee eens, ik ga dit aanpassen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:26

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Dag allen,

De opmerking en zorg van [redacted] lijkt mij geheel terecht. Het is beter om aan te geven dat er afstemming geweest is en hoe is niet relevant.

Ik snap wel de snelheid van schakelen via de app groep maar deze is procesmatig niet veilig en robuust. Verder moeten we altijd zorgen dat er bij constatering van een lozing in oppervlaktewater de betreffende melding via het nummer 0800 1430 binnen komt. Dit nr. is 24/7 bemand. Uiteraard moet er dan intern worden geschakeld en moet er door de gebiedsbeheerder een handhaver bij de zaak betrokken worden. Dus geen gebiedsbeheerder voor de afhandeling van waterkwaliteitszaken.

Groeten, [redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 11:56

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Hallo beiden,

Zeer goed informatief stuk. Het enige waar ik op bleef hangen bij lezing was de mededeling dat handhavers communiceren via Whatsapp. Dat roept bij mij weer vragen op. Wat app-en die dan naar elkaar, mogen we die berichten inzien, et cetera. Voor je het weet heb je een WOB aan de broek. Is het relevant om te vermelden hoe er gecommuniceerd is?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
hoofd afdeling VHIJG

t [redacted]
w hhnk.nl

Werkdagen: ma-di-woe-do

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 8:15

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Goedemorgen [redacted] en [redacted]

Zie het verzoek van [redacted] om ook even mee te lezen in de beantwoording van de bestuurlijke vragen over de waterkwaliteitsproblemen in de Drieban en met name aan de Hout 13- 15.

Als er vragen over zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieu inspecteur adviseur B
Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard
t. 072 5827158

m. [redacted]
[redacted]@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: zondag 28 februari 2021 16:29

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; Ee, [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Beste [redacted] en [redacted]

Ik heb jullie opmerkingen en aanvullingen verwerkt. In corsa staat nu de tweede versie van de beantwoording van de bestuurlijke vragen over de waterkwaliteitsproblemen in Hem Drechterland. Willen jullie checken of je inbreng goed is overgenomen en of er nog iets ontbreekt/aangepast moet worden?

Lukt dit voor donderdag?

Ik laat ondertussen ook vast [redacted] meelezen.

[redacted] kunnen jullie peilen of [redacted] zich in deze opzet kan vinden?

Link Corsa:

Klik [hier](#) om de registratie te openen in MyCorsaNXT.

Voor Ipad gebruikers (Mobile Iron) klik [hier](#)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t

w www.hhnk.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 04-03-2021 09:21

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Hoi [redacted]

Zie onderstaande mailwisseling met [redacted] Klopt mijn beeld dat wij niet op alle meetpunten op e-coli bemonsteren?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t. [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 9:20

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Hoi [redacted]

Volgens mij doen we dat niet op reguliere monitoringslocaties, wel op zwemwaterlocaties in het zwemseizoen. Maar ik check het voor de zekerheid bij [redacted]

Die metingen zijn overigens momentopnames en bieden geen garantie dat er geen overschrijdingen zijn.

Er hoeft maar net een hondje te poepen, riooloverstort te zijn of een aantal vogels neer te strijken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t. [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 8:42

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

[redacted]

Naar aanleiding van ons onderzoek afgelopen maandag naar een mogelijk nieuwe lozing bij de Hout

[redacted] vraagt [redacted] of hij een ecoli analyse rapport kan krijgen waaruit blijkt dat het drieban kanaal geschikt is voor gebruik.

Hierop heb ik geantwoord dat wij een steekmonster hebben genomen van de lozing uit de drainage maar niet van het oppervlaktewater.

Zijn vervolg vraag is vervolgens of er niet standaard monsters worden genomen van de waterkwaliteit van het kanaal. Hierop heb ik hem verwezen naar de bedrijfsmiddelen atlas. Op zijn verzoek heb ik wel aangegeven om na te gaan of er ook standaard op ecoli wordt bemonsterd. Weet jij hier het antwoord op?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieu inspecteur adviseur B

Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard

t. 072 5827158

m. [redacted]

[redacted]@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:54

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Hoi [redacted]

Ik heb de grafieken die ik van [redacted] [redacted] heb ontvangen met ontwikkeling door de tijd erin gezet, daar stond echter geen toelichting bij zie ik. Het idd belangrijk om ook een oordeel over de trend te geven. Nu ik ze beschouw zie ik dat het aantal normoverschrijdende stoffen in 2020 lager is geworden (nog 2). De hoogte van de normoverschrijding is voor [redacted] van de twee stoffen lager dan in de jaren ervoor. Voor de andere stof echter in dezelfde orde van grootte.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:39

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

[redacted] ik heb ook meegelezen. Het viel mij op dat vraag 3 het eerste deel wel beantwoord is met cijfers, alleen de vraag 'Is er reeds sprake van een verbetering?' Daarop zie ik het antwoord niet. Mogelijk is die vraag op een dergelijke korte termijn niet te beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hoofd Handhaving

t [redacted]

w hhnk.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:37

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Hoi Allen,

Mee eens, ik ga dit aanpassen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:26

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Dag allen,

De opmerking en zorg van [redacted] lijkt mij geheel terecht. Het is beter om aan te geven dat er afstemming geweest is en hoe is niet relevant.

Ik snap wel de snelheid van schakelen via de app groep maar deze is procesmatig niet veilig en robuust. Verder moeten we altijd zorgen dat er bij constatering van een lozing in oppervlaktewater de betreffende melding via het nummer 0800 1430 binnen komt. Dit nr. is 24/7 bemand. Uiteraard moet er dan intern worden geschakeld en moet er door de gebiedsbeheerder een handhaver bij de zaak betrokken worden. Dus geen gebiedsbeheerder voor de afhandeling van waterkwaliteitszaken.

Groeten, [redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 11:56

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

[redacted] beiden,

Zeer goed informatief stuk. Het enige waar ik op bleef hangen bij lezing was de mededeling dat handhavers communiceren via Whatsapp. Dat roept bij mij weer vragen op. Wat app-en die dan naar

elkaar, mogen we die berichten inzien, et cetera. Voor je het weet heb je een WOB aan de broek. Is het relevant om te vermelden hoe er gecommuniceerd is?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
hoofd afdeling VHIJG

t [redacted]
w hhnk.nl

Werkdagen: ma-di-woe-do

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 8:15

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

[redacted] en [redacted]

Zie het verzoek van [redacted] om ook even mee te lezen in de beantwoording van de bestuurlijke vragen over de waterkwaliteitsproblemen in de Drieban en met name aan de Hout 13- 15.

Als er vragen over zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieu inspecteur adviseur B
Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard
t. 072 5827158

m. [redacted]
[redacted]@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: zondag 28 februari 2021 16:29

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl> [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: Tweede versie beantwoording vragen bestuur waterkwaliteit Hem

Beste [redacted] en [redacted]

Ik heb jullie opmerkingen en aanvullingen verwerkt. In corsa staat nu de tweede versie van de beantwoording van de bestuurlijke vragen over de waterkwaliteitsproblemen in Hem Drechterland. Willen jullie checken of je inbreng goed is overgenomen en of er nog iets ontbreekt/aangepast moet worden? Lukt dit voor donderdag?

Ik laat ondertussen ook vast [redacted] meelezen.

[redacted] kunnen jullie peilen of [redacted] zich in deze opzet kan vinden?

Link Corsa:

Klik [hier](#) om de registratie te openen in MyCorsaNXT.

Voor Ipad gebruikers (Mobile Iron) klik [hier](#)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beleidsadviseur Gezond Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
t [redacted]
w www.hhnk.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 17-12-2020 17:39

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek journalist NHD (situatie [redacted])

Beste collega's,

Zie onderstaand bericht, lijkt mij goed dat jullie ook op de hoogte zijn dat er een krantenartikel hierover gaat verschijnen. Een journalist gaat een artikel maken over de situatie bij [redacted]. In het bericht van [redacted] staat een link naar een artikel op de site van Zembla.

Inmiddels is afgesproken dat [redacted] met [redacted] afstemt over de vorm van onze reactie en dat ik haar wat input lever. Als jullie nog iets willen meegeven horen [redacted] en ik het graag zsm.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 16:21

Aan: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek journalist NHD

Dag [redacted] en [redacted]

Zullen wij hier morgen even contact over hebben?



Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.

Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website.

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 09:46

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: Verzoek journalist NHD

Hoi,

[redacted] is journalist van het NHD West Friesland. [redacted], [redacted]

Hij heeft een aspirant-biologische boer gesproken, [redacted] uit Hem, in de polder Drieban in West-Friesland. Deze heeft op 19 november jl. ook een bericht gehad op de website van Zembla:

<https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/met-pesticiden-vervuild-oppervlaktewater-staat-bioboer-in-de-weg>

Zoals [redacted] zei, iemand had hem getipt op deze boer. Gisteren is hij langsgeweest bij de boer. De boer wil graag slootwater gebruiken voor beregening, maar mag dat niet van biologisch keurmerk SKAL: er zouden te veel gewasbeschermingsmiddelen in het water zitten. Dat laat ook de Atlas van Beschermingsmiddelen zien in de polder Drieban.

De boer heeft hierover met diverse instanties contact gehad, ook met ons. [redacted] en [redacted]

waren zijn contactpersonen. Het emailverkeer tussen hen en de boer is ingezien door [redacted]

[redacted] en het NHD kennende, zal hij een mooi portret van een goedbedoelende jonge ondernemer maken, waarin wij mogen reageren op de stelling dat het slootwater te vuil is en wij er niets aan doen.

NB: overigens zitten er veel boeren in de Drieban, die niet biologisch zijn, en gewoon slootwater gebruiken. De normen van SKAL zijn streng. Laat echter onverlet dat wij nu met onze eigen Atlas van Beschermingsmiddelen om de oren worden geslagen: jullie zien ook dat normen worden overschreden, jullie eigen normen.

[redacted] wil graag uiterlijk maandag een reactie. Kunnen jullie dit oppakken?

Grt, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 17-12-2020 20:09

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek journalist NHD (situatie [redacted])

Hoi [redacted]

Ik had net mijn mail weg en las toen onderstaande reactie van [redacted] op mijn vraag om evt aanvullende informatie. Naar aanleiding van onderzoek lijkt er nu een oorzaak gevonden te zijn voor de problemen met de waterkwaliteit in het water daar. Hopelijk is dit de gewenste doorbraak en gaat het nu de goede kant op met de waterkwaliteit.

Mijn voorstel is om in de reactie naar de journalist centraal te stellen dat ook wij het waterkwaliteitsprobleem daar graag willen oplossen. Daarom hebben we ons samen met alle betrokken partijen ingezet om de oorzaak van de hoge gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen in deze sloot te achterhalen. Een belangrijke oorzaak lijkt kortgeleden gevonden en is inmiddels aangepakt. Ook andere mogelijke bronnen worden nog onder de loep genomen. En dan is het afwachten of en hopen dat de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater afneemt, zodat dit water gebruikt kan worden voor beregening van het fruit.

Of je nog iets van de andere punten gebruikt is aan jou.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t. [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 19:25

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek journalist NHD (situatie [redacted])

Allen,

De afgelopen jaren is er diverse keren bemonsterd op gewasbescherming in de sloot tussen de Hout 13 ([redacted] en het bedrijf op nr 15 en ook overschrijdingen aangetroffen. De laatste waarschuwing brief is van februari 2019 toen ook een overtreding werd vastgesteld. De Hout bolbloemen tonen zich altijd coöperatief en meewerkend en investeren ook om afvalwater stromen te beperken of te voorkomen. Zo is er voor het huishoudelijk afvalwater van de seizoen woningen voor het personeel een gesloten systeem aangelegd met Helofytenfilter.

Sinds september diverse keren de locatie bezocht en gesproken met zowel [redacted] als met [redacted] van de Hout Bolbloemen. Mede doordat van de Aarde mij foto's van lozingen stuurde met tijdstippen (time laps) hebben we gericht kunnen zoeken bij Beerepoot. Afgelopen dinsdag hebben collega [redacted] en ik Beerepoot bezocht om met traceervloeistof te gaan zoeken hoe afvalwater stromingen lopen. Op mijn verzoek heeft Beerepoot ook intern onderzoek gedaan aan de hand van de tijdstippen van de lozingen op de foto's van [redacted]

De oorzaak van de lozing is nu hoogst waarschijnlijk gevonden en weggenomen. [redacted] heeft zelf het water dat gebruikt wordt bij het natmaken van de bollen laten bemonsteren en vandaag de resultaten naar ons toe gemaild. Hier moeten we nog even goed naar kijken. De situatie heeft dus onze bijzonder aandacht.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieu inspecteur adviseur B

Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard

t. 072 5827158

m. [redacted]

[redacted]@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 17:40

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek journalist NHD (situatie [redacted])

Beste collega's,

Zie onderstaand bericht, lijkt mij goed dat jullie ook op de hoogte zijn dat er een krantenartikel hierover gaat verschijnen. Een journalist gaat een artikel maken over de situatie bij [redacted]. In het bericht van [redacted] staat een link naar een artikel op de site van Zembla.

Inmiddels is afgesproken dat [redacted] met [redacted] afstemt over de vorm van onze reactie en dat ik haar wat input lever. Als jullie nog iets willen meegeven horen [redacted] en ik het graag zsm.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 16:21

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek journalist NHD

Dag [redacted] en [redacted]

[redacted] wij hier morgen even contact over hebben?



Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.

Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website.

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 09:46

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: Verzoek journalist NHD

Hoi,

[redacted] is journalist van het NHD West Friesland. 0228-851321, [redacted]

Hij heeft een aspirant-biologische boer gesproken, [redacted] uit Hem, in de polder Drieban in West-Friesland. Deze heeft op 19 november jl. ook een bericht gehad op de website van Zembla:

<https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/met-pesticiden-vervuild-oppervlaktewater-staat-bioboer-in-de-weg>

Zoals [redacted] zei, iemand had hem getipt op deze boer. Gisteren is hij langsgeweest bij de boer. De boer wil graag slootwater gebruiken voor beregening, maar mag dat niet van biologisch keurmerk SKAL: er zouden te veel gewasbeschermingsmiddelen in het water zitten. Dat laat ook de Atlas van Beschermingsmiddelen zien in de polder Drieban.

De boer heeft hierover met diverse instanties contact gehad, ook met ons. [redacted] en [redacted]

waren zijn contactpersonen. Het emailverkeer tussen hen en de boer is ingezien door [redacted]

[redacted] en het NHD kennende, zal hij een mooi portret van een goedbedoelende jonge ondernemer maken, waarin wij mogen reageren op de stelling dat het slootwater te vuil is en wij er niets aan doen.

NB: overigens zitten er veel boeren in de Drieban, die niet biologisch zijn, en gewoon slootwater gebruiken. De normen van SKAL zijn streng. Laat echter onverlet dat wij nu met onze eigen Atlas van Beschermingsmiddelen om de oren worden geslagen: jullie zien ook dat normen worden overschreden, jullie eigen normen.

[redacted] wil graag uiterlijk maandag een reactie. Kunnen jullie dit oppakken?

Grt, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 01-05-2023 08:58

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: voortgang Hem

En het bijgewerkte logboek

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Verzonden: dinsdag 25 april 2023 17:48

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: RE: voortgang Hem

Bijgaand het bijgewerkte logboek (25/4).

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Lutra Milieusystemen BV T +31 (0) 321 316161 [redacted]@lutra.nu

Ambachtshof 1 M [redacted] www.lutra.nu

8251 KV Dronten KvK 14636031 BTW NL811263137B01

Logboek optimalisatie IBA [REDACTED]

Week nr	Temp. gr. C	O2 nitrif.	O2 denitrif.	VB1 slib %	VB2 slib%	pH	opmerkingen
9	15.2	6.4	1.1				Denitrificatie: zuurstof te hoog. Daarom recirculatie verlaagd. Zuurstof in nitrificatie hoog. Zou gunstig moeten zijn voor verwijdering ammonium.
10	17.5	5.6	0.9	80	30		Effluent lijkt iets troebeler. Denitrificatie: zuurstof te hoog, Extra drager toegevoegd. Hierdoor zal meer biomassa ontstaan in de denitrificatie, daardoor meer zuurstofvraag en dus lagere zuurstof. Moet resultaat geven na 2 tot 3 weken. Monsters genomen en ter analyse aangeboden. Advies: op korte termijn voorbezinker leeghalen. Can met Ijzerchloride geplaatst.
11							Geen activiteiten, biologie heeft enige tijd nodig om te reageren.
12	17,4	6,8	4,3			7,4	Zuurstof te hoog, recirculatie naar beneden gezet
13							Analyseresultaten: zie rapport. BZV en CZV binnen de norm. Ook zwevende stof OK. Stikstofverwijdering nog niet in orde.
14	18,1	5,8	3,1			6,9	Recirculatie gereduceerd
15							Monsters genomen van effluent. Aangeboden aan Aqualysis
16							Overleg met externe specialist, omdat ammonium, bij deze overbeluchting, lager zou moeten zijn. Zwevende stof lager door FeCL3. Overall waarschijnlijk betere resultaten door uitvlokking organisch materiaal.
17							Analyseresultaten geven verbetering na dosering FeCL3. Overleg ivm hoge ammonium nog gaande.

--	--	--	--	--	--	--	--

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 01-05-2023 08:57

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: voortgang Hem

Goedemorgen [redacted]

Vorige week zijn de gevraagde gegevens gestuurd door Lutra.

Groet,

[redacted]

Van: Lutra Milieusystemen.nl <info@lutra.nu>

Verzonden: maandag 24 april 2023 11:47

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: voortgang Hem

Bijgaand het bijgewerkte logboek en analyseresultaten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]




Lutra Milieusystemen BV T +31 (0) 321 316161 info@lutra.nu

Ambachtshof 1 M +31 [redacted] www.lutra.nu

8251 KV Dronten KvK 14636031 BTW NL811263137B01

Logboek optimalisatie IBA de Hout 15, Hem

Week nr	Temp. gr. C	O2 nitrif.	O2 denitrif.	VB1 slib %	VB2 slib%	pH	opmerkingen
9	15.2	6.4	1.1				Denitrificatie: zuurstof te hoog. Daarom recirculatie verlaagd. Zuurstof in nitrificatie hoog. Zou gunstig moeten zijn voor verwijdering ammonium.
10	17.5	5.6	0.9	80	30		Effluent lijkt iets troebeler. Denitrificatie: zuurstof te hoog, Extra drager toegevoegd. Hierdoor zal meer biomassa ontstaan in de denitrificatie, daardoor meer zuurstofvraag en dus lagere zuurstof. Moet resultaat geven na 2 tot 3 weken. Monsters genomen en ter analyse aangeboden. Advies: op korte termijn voorbezinker leeghalen. Can met Ijzerchloride geplaatst.
11							Geen activiteiten, biologie heeft enige tijd nodig om te reageren.
12	17,4	6,8	4,3			7,4	Zuurstof te hoog, recirculatie naar beneden gezet
13							Analyseresultaten: zie rapport. BZV en CZV binnen de norm. Ook zwevende stof OK. Stikstofverwijdering nog niet in orde.
14	18,1	5,8	3,1			6,9	Recirculatie gereduceerd
15							Monsters genomen van effluent. Aangeboden aan Aqualysis
16							Overleg met externe specialist, omdat ammonium, bij deze overbeluchting, lager zou moeten zijn. Zwevende stof lager door FeCL3. Overall waarschijnlijk betere resultaten door uitvlokking organisch materiaal.
17							Analyseresultaten geven verbetering na dosering FeCL3. Overleg ivm hoge ammonium nog gaande.



Concept Rapportage

Niet gevalideerde resultaten zijn oranje gekleurd.

Lab.nummer 2315391
Monsterpunt Effluent De Hout Tulips
Monsterpuntcode wdlm1607ha
Matrix Afvalwater
Datum - Tijd 05-04-2023 - 15:00

Lutra Milieu
t.a.v. J
Meteoor 15
8251 AK Dronten

Anorganisch

Chemisch zuurstofverbruik (als O ₂) cuvettest	290	mg/l	Q	(M44) [Z]
Onopgeloste stoffen	59	mg/l	Q c	(M132) [Z]
Chloride	240	mg/l	Q	(M38) [Z]
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof, Kjeldahl (als N)	32,6	mg/l	Q	(M175) [Z]
Ammonium (als N)	9,9	mg/l	Q	(M175) [Z]
Som nitraat en nitriet (als N)	67	mg/l	Q c	(M137) [Z]
Totaal fosfor (als P)	22	mg/l	Q	(M179) [Z]

Opmerking: c

- De conserveringstermijn is verstreken, waardoor het resultaat mogelijk minder betrouwbaar is.


Methoden:

- (M38) conform NEN-EN-ISO 15682
- (M44) conform NEN-ISO 15705
- (M132) conform NEN-EN 872 en conform NEN 6499
- (M137) conform NEN-EN-ISO 13395
- (M175) conform NEN 6646+C1
- (M179) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6645, meting conform NEN-EN-ISO 15681-2)

Onderzoekslocatie:

[Z] Aqualysis, Loggerweg 6, 8042 PG Zwolle

CONCEPT RAPPORTAGE



Concept Rapportage

Niet gevalideerde resultaten zijn oranje gekleurd.

Lab.nummer 2315392
Monsterpunt Effluent De Hout Tulips
Monsterpuntcode wdlm1607ha
Matrix Afvalwater
Datum - Tijd 05-04-2023 - 11:00

Lutra Milieu
t.a.v. [REDACTED]
Meteoor 15
8251 AK Dronten

Anorganisch

Chemisch zuurstofverbruik (als O2) cuvettentest	70	mg/l	Q	(M44) [Z]
Chloride	680	mg/l	Q	(M38) [Z]
Totaal fosfor (als P)	12	mg/l	Q	(M179) [Z]

Methoden:

- (M38) conform NEN-EN-ISO 15682
- (M44) conform NEN-ISO 15705
- (M179) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6645, meting conform NEN-EN-ISO 15681-2)

Onderzoekslocatie:

- [Z] Aqualysis, Loggerweg 6, 8042 PG Zwolle

CONCEPT RAPPORTAGE

Van: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 11-03-2021 17:42

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Waterkwaliteit de Hout

Beste [redacted]

Ter informatie:

Onderstaand bericht ontving ik vanmiddag van [redacted] van de Hout Bolbloemen, het bedrijf naast dat van de fruitteler van der [redacted] waar onlangs de bestuurlijke vragen over gesteld zijn. [redacted] geeft aan dat zij van plan zijn de lozingssituatie flink aan te gaan pakken. Ze vraagt HHNK om hier medewerking aan te verlenen.

Deze intentie is positief en we hopen dat de emissie vanuit dit bedrijf hiermee voldoende wordt aangepakt. Ik begreep dat onze handhavers in de komende periode bij meldingen of geconstateerde overtredingen de benodigde inzet blijven plegen. In het gebied de Drieban zijn mogelijk nog andere bronnen aanwezig. Wat het effect is van de maatregelen die dit bedrijf wil uitvoeren op de waterkwaliteit in de polder zal de tijd dus leren.

Ik zal [redacted] in contact brengen met de juiste medewerkers van HHNK. Ik heb de mail onder de aandacht gebracht van rioleurs van Waterketen en regioadviseurs van Watersystemen met het verzoek om door te geven wie het beste aanspreekpunt is vanuit HHNK. Voor de aanleg van riolering is de gemeente verantwoordelijk en hebben wij een adviserende rol. Voor de situatie rond opengraven en dempen van waterlopen zullen we in overleg met gebiedsbeheerder [redacted] doorgeven hoe ze hiervoor vergunning kunnen aanvragen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beleidsadviseur Gezond Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 12:15

Aan: [redacted]@noord-holland.nl' <[redacted]@noord-holland.nl>;
[redacted]@drechterland.nl' <[redacted]@drechterland.nl>; [redacted]
<[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>
CC: 'info@vanderaarde.nl' <info@vanderaarde.nl>; [redacted] <[redacted]@dehout.nl>; [redacted]
<[redacted]@dehout.nl>; [redacted] <[redacted]@dehout.nl>

Onderwerp: Waterkwaliteit de Hout

Geachte lezers,

Zoals bij de meeste van u wel bekend is zijn er problemen met de waterkwaliteit in polder de Drieban. RenÅ© van der [redacted] onze buurman, wil graag biologisch gaan telen maar er blijkt nog steeds te veel verontreiniging in het oppervlakte water te zijn. Wij kunnen het hele probleem niet oplossen, maar wel een klein deel. We hopen dat u ons daarbij kunt helpen door ons te loodsen door de ambtelijke molens en indien mogelijk van advies te dienen om dit z.s.m. te bereiken. RenÅ© en [redacted] hebben afgesproken dat we tijdens de rest van het broeiseizoen geen brandjes meer willen en dat we daarna, vanaf eind april, gaan werken aan een duurzame oplossing, zoals hieronder verder wordt beschreven.

Los van het oppervlakte water probleem willen we z.s.m. een nieuwe verblijfsplaats bouwen voor onze tijdelijke krachten. Omdat hier 30 mensen in gehuisvest worden en omdat we ook met de huisvesting een duurzame oplossing voor ogen hebben moet deze huisvesting aangesloten worden op het persriool. Wellicht zijn er nog subsidies voor het aansluiten op het riool of heeft de gemeente of hoogheemraadschap daar nog een budget voor beschikbaar? De verdeling van de kosten van aansluiting op het persriool is een aandachtspunt.

Daarnaast heeft de Hout inmiddels opdracht gegeven alle waterafvoer in het hele bedrijf opnieuw aan te leggen, waardoor we niets meer kunnen lozen. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken zal er geen water meer geloosd worden en wordt al het gebruikte water gerecirculeerd. Karo is inmiddels begonnen deze opdracht uit te voeren, maar waar er nu nog volop gewerkt wordt is nog niet voor ze toegankelijk. In de periode tussen eind april en eind oktober is het rustig in het bedrijf, met uitzondering van de zomer, dan worden er bollen verwerkt.

Tenslotte zijn er nog 2 wensen ten aanzien van de erfscheiding tussen de Hout 15 en de Hout 13. Er is een deel van een sloot gedempt, dat willen we weer open halen en met die grond willen we de sloot tussen de Hout 15 en de tuin van [redacted] dempen. Inmiddels hebben we van [redacted] en zijn collega gehoord dat we daarvoor een vergunning bij het waterschap moeten aanvragen, bij [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]



De Hout Bolbloemen B.V.
De Hout 15
1607 HA Hem
Tel: 0228-542563
Fax: 0228-543989
Email: info@dehout.nl
www: <http://www.dehout.nl>

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 24-09-2020 11:50

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Waterkwaliteit Driebanpolder

Hoi [redacted]

Gisteren ontving ik opeens onderstaand bericht (in cc naar de provincie). Zijn jullie al bij [redacted] [redacted] langs geweest? Zijn oproep sluit niet aan bij jouw terugkoppeling over de situatie van vorige week. Blijkbaar beleeft hij het heel anders. In de bijlage staat de reactie die ik net verstuurd heb. Kunnen jullie contact met hem opnemen?

Het lijkt mij handig dat we na dit gesprek ook [redacted] van de provincie informeren over de situatie en wat we met [redacted] hebben besproken, zodat we niet uitgespeeld kunnen worden. Dit wil ik wel op mij nemen. Kun jij mij hiervoor de benodigde informatie geven?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: Firma [redacted] <info@vanderaarde.nl>

Verzonden: woensdag 23 september 2020 11:35

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Waterkwaliteit Driebanpolder

Hallo,

Ik schrijf deze mail naar aanleiding van de slechte doorstroming van het gedempte object in de sloot tussen de hout 13-15.

Ik heb nu 6 keer contact gehad met de calamiteiten lijn en nog geen resultaat helaas. Van de vervangende gebiedsbeheerder heb ik een maand terug gehoord dat de houtbloembollen in 2008 bij de demping getekend heeft voor de gehele onderhoud van het object, dit is al 12 jaar niet uitgevoerd. Graag zie ik spoeding handhaving en uitvoering van onderhoud, voordat mijn perceel verzuipt deze winter. De afwatering is al er aan het verslechteren en daarom wil ik spoedig actie.

De vervangend gebieds beheerder heeft tevens een maand terug geconstateerd dat de waterkwaliteit in de sloot slecht is en dit is dus weer een punt van aandacht.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Fruitbedrijf van der Aarde

De Hout 13 – 1607 HA Hem

[redacted]



Van der Aarde voor de Aarde

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 26-11-2020 09:23

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Waterkwaliteit Driebanpolder

Beste [redacted]

Ik kreeg afgelopen maandag dit bericht. Ivm drukke agenda en paar dagen vrij zie ik het nu pas.

Ben jij nog langs geweest afgelopen dinsdag? En zo ja, wat is toen afgesproken?

Groetjes,

[redacted]

Citrix-bijlagen

253F9B25.jpg

5,3 MB

62A89EE2.jpg

5,2 MB

[Bijlagen downloaden](#)

[redacted] gebruikt Citrix Files om veilig documenten te delen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: Firma [redacted] <info@vanderaarde.nl>

Verzonden: maandag 23 november 2020 18:49

[redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Waterkwaliteit Driebanpolder

Hallo [redacted]

Bij deze de situatie van vandaag. De sloot bij de hout bloembollen bv vertoon weer iets van een lozing van ongezuiverd afvalwater. Bij deze wil ik u op de hoogte houden van de situatie. [redacted] [redacted] komt morgen de situatie aanschouwen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Fruitbedrijf van der Aarde

De Hout 13 – 1607 HA Hem

[redacted]



Van der Aarde voor de Aarde

Dag [redacted]

Dat is vervelend om te horen. Ik weet niet of [redacted] hier iets aan kan doen, niet meer dan deze boodschap nog een keer bij haar betreffende collega onder de aandacht te brengen.

[redacted] hoe lopen de hazen binnen HHNK op dit soort meldingen?

Gr,

[redacted]

Van: Firma [redacted] <info@vanderaarde.nl>

Verzonden: woensdag 23 september 2020 11:35

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Waterkwaliteit Driebanpolder

Hallo,

Ik schrijf deze mail naar aanleiding van de slechte doorstroming van het gedempte object in de sloot tussen de hout 13-15.

Ik heb nu 6 keer contact gehad met de calamiteiten lijn en nog geen resultaat helaas. Van de vervangende gebiedsbeheerder heb ik een maand terug gehoord dat de houtbloembollen in 2008 bij de demping getekend heeft voor de gehele onderhoud van het object, dit is al 12 jaar niet uitgevoerd. Graag zie ik spoeding handhaving en uitvoering van onderhoud, voordat mijn perceel verzuipt deze winter. De afwatering is al er aan het verslechteren en daarom wil ik spoedig actie.

De vervangend gebieds beheerder heeft tevens een maand terug geconstateerd dat de waterkwaliteit in de sloot slecht is en dit is dus weer een punt van aandacht.

Met vriendelijke groeten,

J

Fruitbedrijf van der Aarde
De Hout 13 – 1607 HA Hem

J



Van der Aarde voor de Aarde

Citrix-bijlagen

253F9B25.jpg

5,3 MB

62A89EE2.jpg

5,2 MB

[Bijlagen downloaden](#)



gebruikt Citrix Files om veilig documenten te delen.

Van: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 13-01-2022 18:15

Aan: [redacted] van </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=ea536aef7b0472095e442a8b4439451-[redacted]>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: watermonsters polder Drieban

Hoi [redacted]

We hebben vanuit de provincie een vraag doorgestuurd gekregen van [redacted] van een fruitbedrijf in Hem. Hij vraagt om de resultaten van onze waterbemonstering in de polder [redacted]. Ik bel jou morgen in de loop van de dag om af te stemmen over de mogelijkheden om dit soort meetgegevens in te zien (via Aquadesk) irt het moment van beschikbaar komen van deze resultaten vanuit Waterproef.

Daarna zoek ik contact met [redacted]

[redacted] ik stuur jou een cc omdat je vanuit Handhaving contactpersoon bent voor [redacted] in relatie tot waterkwaliteitsproblemen nabij zijn bedrijf en nu weet dat deze vraag in behandeling is genomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@Noord-Holland.nl>

Verzonden: woensdag 12 januari 2022 19:34

Aan: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: watermonsters polder Drieban

Hoi [redacted]

Ik heb van [redacted] van het gelijknamige fruitbedrijf in Hem, het verzoek gehad om bij jullie te bepleiten dat hij de maandelijkse resultaten krijgt van de waterbemonstering op anorganische stoffen in polder Drieban, evenals zijn collega's in de polder. Hij is bang dat zijn biologische producten/productie afgekeurd gaan worden.

Bij deze. Het zou wel passen bij een transparante overheid toch?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | beleidsadviseur directie Beleid, sector Omgevingsbeleid | [redacted]@noord-holland.nl



Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 11-02-2021 11:50

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: [21.0246723] schriftelijke vragen Water Natuurlijk - vervuild slootwater Hem

Dag [redacted] en [redacted]

Bijgaande schriftelijke vraag is binnengekomen over vervuild slootwater in Drechterland.

Ik zet de vraag voor beantwoording door naar [redacted] en [redacted]

Vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 11:45

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: [21.0246723] schriftelijke vragen Water Natuurlijk - vervuild slootwater Hem

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Verzonden: woensdag 10 februari 2021 15:50

Aan: Bestuurssecretariaat HHNK <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: [21.0246723] schriftelijke vragen Water Natuurlijk - vervuild slootwater Hem

Geachte,

Graag wil de fractie van Water Natuurlijk bij dezen schriftelijke vragen indienen over verontreinigd oppervlaktewater in polder De Drieban in de gemeente Drechterland. Zie bijlage.

Schriftelijke vragen Water Natuurlijk – HHNK nav. berichten over vervuild slootwater in Hem – gemeente Drechterland



Hoogkarspel, 10 februari 2021

Geacht College,

Naar aanleiding van krantenberichten in het NHD van januari over de problemen van een agrariër in Hem (gemeente Drechterland) met vervuild slootwater, waardoor zijn ambitie om een biologische teler te worden wordt bemoeilijkt, heeft de fractie van Water Natuurlijk een aantal vragen.

1. Er zou sprake zijn van ernstige vervuiling van het oppervlaktewater in polder de Drieban rond de percelen van een agrariër. Hierdoor loopt hij kans zijn certificering voor biologische producten mis te lopen. Er zouden de afgelopen jaren al diverse normoverschrijdingen van pesticiden zijn geconstateerd. Kunt u dit bevestigen? En zo ja, kunt u de overschrijdingen kwalificeren en kwantificeren? Is hierin een trend waar te nemen?
2. Zo ja, hoe is hierop geacteerd qua handhaving en/of anderszins? Heeft u bepaalde locaties met hoge concentraties in het vizier?
3. Heeft u recente meetgegevens? Is er reeds sprake van een verbetering?
4. Er zou een relatie zijn tussen de aangetroffen pesticiden en de sierteelt. Hoe ziet u dit?
5. Hoe is over de problematiek gecommuniceerd met de teler en met de Provincie? Dit ook in relatie met de provinciale ambities om de biologische landbouw substantieel op te schalen. Tevens kan in dezen nog gedacht worden aan het Regionale Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 van de Provincie.
6. Hoe verhouden de overschrijdingen zich tot de doelstellingen van de KRW? En tot onze eigen ambities als HHNK ten aanzien van schoon water?
7. Welke vervolgacties of verbetermaatregelen moeten hieraan volgens u worden verbonden?
8. Kan het Landbouwportaal hierin een stimulerende rol vervullen?
9. U zou de agrariër geadviseerd hebben zelf een put te graven voor de beregening van zijn grond. Hiermee zegt u eigenlijk, zo lijkt het ons, dat u de problematiek niet wilt of niet kunt oplossen. U lijkt de handdoek in de ring te gooien. Graag uw reflectie. En hoe staat u tegenover de gedachte om de teler tegemoet te komen in de kosten voor een eventuele put?
10. Tenslotte, los van de problemen voor de teler, heeft u zicht op de verontreiniging in relatie tot de kwaliteit van flora en fauna (biodiversiteit) in en rond het oppervlaktewater in polder de Drieban?

Met vriendelijke groet,

 namens de fractie van Water Natuurlijk – HHNK
 Natuurterreinen
 AWP
 PvdA

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 11-02-2021 11:51

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: [21.0246723] schriftelijke vragen Water Natuurlijk - vervuild slootwater Hem

Ha collega's,

Willen jullie deze oppakken?

Groeten,

[redacted]

Van: Boon, [redacted]

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 11:51

Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]

CC: [redacted]; [redacted] - [redacted]

Onderwerp: FW: [21.0246723] schriftelijke vragen Water Natuurlijk - vervuild slootwater Hem

Dag [redacted] en [redacted]

Bijgaande schriftelijke vraag is binnengekomen over vervuild slootwater in Drechterland.

Ik zet de vraag voor beantwoording door naar [redacted] en [redacted]

Vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: Boon, [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 11:45

Aan: Boon, [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: [21.0246723] schriftelijke vragen Water Natuurlijk - vervuild slootwater Hem

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Verzonden: woensdag 10 februari 2021 15:50

Aan: Bestuurssecretariaat HHNK <bestuurssecretariaat@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: [21.0246723] schriftelijke vragen Water Natuurlijk - vervuild slootwater Hem

Geachte,

Graag wil de fractie van Water Natuurlijk bij dezen schriftelijke vragen indienen over verontreinigd oppervlaktewater in polder De Drieban in de gemeente Drechterland. Zie bijlage.

Schriftelijke vragen Water Natuurlijk – HHNK nav. berichten over vervuild slootwater in Hem – gemeente Drechterland

Hoogkarspel, 10 februari 2021

Geacht College,

Naar aanleiding van krantenberichten in het NHD van januari over de problemen van een agrariër in Hem (gemeente Drechterland) met vervuild slootwater, waardoor zijn ambitie om een biologische teler te worden wordt bemoeilijkt, heeft de fractie van Water Natuurlijk een aantal vragen.

1. Er zou sprake zijn van ernstige vervuiling van het oppervlaktewater in polder de Drieban rond de percelen van een agrariër. Hierdoor loopt hij kans zijn certificering voor biologische producten mis te lopen. Er zouden de afgelopen jaren al diverse normoverschrijdingen van pesticiden zijn geconstateerd. Kunt u dit bevestigen? En zo ja, kunt u de overschrijdingen kwalificeren en kwantificeren? Is hierin een trend waar te nemen?
2. Zo ja, hoe is hierop geacteerd qua handhaving en/of anderszins? Heeft u bepaalde locaties met hoge concentraties in het vizier?
3. Heeft u recente meetgegevens? Is er reeds sprake van een verbetering?
4. Er zou een relatie zijn tussen de aangetroffen pesticiden en de sierteelt. Hoe ziet u dit?
5. Hoe is over de problematiek gecommuniceerd met de teler en met de Provincie? Dit ook in relatie met de provinciale ambities om de biologische landbouw substantieel op te schalen. Tevens kan in dezen nog gedacht worden aan het Regionale Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 van de Provincie.
6. Hoe verhouden de overschrijdingen zich tot de doelstellingen van de KRW? En tot onze eigen ambities als HHNK ten aanzien van schoon water?
7. Welke vervolgacties of verbetermaatregelen moeten hieraan volgens u worden verbonden?
8. Kan het Landbouwportaal hierin een stimulerende rol vervullen?
9. U zou de agrariër geadviseerd hebben zelf een put te graven voor de beregening van zijn grond. Hiermee zegt u eigenlijk, zo lijkt het ons, dat u de problematiek niet wilt of niet kunt oplossen. U lijkt de handdoek in de ring te gooien. Graag uw reflectie. En hoe staat u tegenover de gedachte om de teler tegemoet te komen in de kosten voor een eventuele put?
10. Tenslotte, los van de problemen voor de teler, heeft u zicht op de verontreiniging in relatie tot de kwaliteit van flora en fauna (biodiversiteit) in en rond het oppervlaktewater in polder de Drieban?

Met vriendelijke groet,

 namens de fractie van Water Natuurlijk – HHNK
 Natuurterreinen
 AWP
 PvdA

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 12-09-2022 09:53

Aan: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: [22.0533605] Fwd: schriftelijke vragen Water Natuurlijk - polder de Drieban

Hi [redacted]

Heb jij vandaag of morgenmiddag misschien tijd om hier even over te bellen?

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 12 september 2022 09:53

Aan: [redacted] - [redacted] de <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: [22.0533605] Fwd: schriftelijke vragen Water Natuurlijk - polder de Drieban

Hi [redacted]

Ja dat klopt allemaal ☐.

Wil je dat er een uitnodigingsmail wordt gemaakt?

Ik zal even met [redacted] overleggen wat daar in kan staan en dan kan deze uit naam van [redacted] worden verzonden.

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] - [redacted] de <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 8 september 2022 15:59

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: [22.0533605] Fwd: schriftelijke vragen Water Natuurlijk - polder de Drieban

Hoi [redacted]

Zijn dit de personen waar de afspraak met [redacted] mee ingepland moet worden?

Dus: [redacted]

En dat mocht pas na publicatie van de brief op iBabs zei je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Managementsassistente hoogheemraden

Bestuur | Directie | Strategie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres:

Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

Postadres:

Postbus 250

1700 AG Heerhugowaard

t: 072- 582 70 73 | m: 06- 22 06 92 64

e. [redacted]@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl

werkdagen: Dinsdag, woensdag en donderdag

Van: Bestuurssecretariaat HHNK <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 6 september 2022 10:53

Aan: [redacted] <[redacted]@xs4all.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@algemenewaterschapspartij.nl>; [redacted]

[redacted] <[redacted]@hetnet.nl>

Onderwerp: RE: [22.0533605] Fwd: schriftelijke vragen Water Natuurlijk - polder de Drieban

Geachte [redacted]

In de bijlage treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen over polder De Drieban die door uw fractie en mede namens de fracties Natuurterreinen, AWP en PvdA zijn ingediend.

Deze beantwoording nemen wij ook mee in de wekelijkse zending van a.s. donderdag.

Wij vertrouwen erop u hiermee correct te informeren.

Hartelijke groet,

[redacted]

Ondersteuner Algemeen Bestuur

Bestuur | Directie | Strategie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag.

t. [redacted]

m. 06 – 20 61 89 51
email: [redacted]@hhnk.nl
www.hhnk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@xs4all.nl>

Verzonden: maandag 18 juli 2022 11:07

Aan: Bestuurssecretariaat HHNK <[redacted]@hhnk.nl>

CC: Steunfractielid [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: [22.0533605] Fwd: schriftelijke vragen Water Natuurlijk - polder de Drieban

Mijn fractie dient graag onderstaande vragen in (dit is overigens niet op deze manier afgestemd in het fractievoorzittersoverleg van vorige week)

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 23-03-2021 17:00

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Dag allen,

Willen jullie de beantwoording doorlezen en aanvullen /wijzigen waar dit nodig is?

Bij geen toevoeging van jullie kant dan kan de beantwoording morgen in de ochtend door naar [redacted]

[redacted]
Ik ben in eerste instantie eerst uitgegaan van de bedrijven in de Drieban?

Groeten, [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 12:31

Aan: [redacted] ; [redacted] ; [redacted] ; [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Dag collega's,

Vragen van [redacted] aan mij voor chi van morgen:

- Wat doen/deden we qua toezicht en handhaving in de Drieban?

Wij houden zoveel als mogelijk projectmatig en risico-gestuurd toezicht en handhaven o.a. op de sectoren; glastuinbouw, bloembollen, akkerbouw, fruitteelt en veeteelt. Hierbij worden bij de bedrijven waar de regelgeving niet goed wordt nageleefd (geconstateerde overtredingen of bijna overtredingen) vervolgens met een hoger frequentieniveau bezocht. Daarnaast gaan wij af op meldingen/klachten en constatering van verontreinigingen in het oppervlaktewater.

- Hebben we dwangsommen of iets dergelijks opgelegd?

Er zijn geen dwangsommen opgelegd. Wel is strafrechtelijk opgetreden tegen een olieverontreiniging.

Verderop in het gebied (ook in de Drieban) is in het najaar 2020 opgetreden tegen afspoeling van bloembollenporrie (naast nutriënten ook kans op residu van gewasbeschermingsmiddelen).

- Hebben we preventief gewerkt, voorlichting, Landbouwportaal subsidies? Zijn er teeltvrije stroken aangelegd? Bezem door de middenkast acties?

Vooraf aan de controles/projecten zetten we in op communicatie (persbericht, gericht schrijven en/of andere media) waarna vervolgens de controles op de bedrijven plaatsvinden.

Bezem door de middenkastacties en attenderen van de mogelijkheid deelname landbouwportaal doen wij ook in de Drieban. Daarbij worden dergelijke stimuleringsregelingen los van de handhavinginstrumenten gebruikt. Dit om verstoring van vrijwillige deelname en het positieve milieueffect te stimuleren. Daarnaast is het Landbouwportaal met name toegespitst op open teelt en veehouderij en niet op glastuinbouwbedrijven bloembollenbedrijf. Op teeltvrije zone wordt jaarlijks toezicht gehouden.

- Hebben jullie nog antwoorden op vragen die nog niet gesteld zijn? ☐☐

Voor de Coronaperiode was er meer contact tussen HHNK - studiegroepen, stakeholders (KAVB en LTO ed.) Momenteel staat dit op een lager pitje vanwege de Coronaperikelen, maar ook vanwege een lagere bezetting/beschikbare menskracht binnen HHNK voor deze afstemmingsoverleggen.

Er is onlangs een bemonstering gedaan uit een drainage waarbij residu van gewasbescherming is aangetroffen. Betreffende drainage is inmiddels al afgedopt en toezichts- en handhavinginstrumenten zijn ingezet

Met vriendelijke groet,

[redacted]
hoofd afdeling VHIJG

t [redacted]
w hhnk.nl

Werkdagen: ma-di-woe-do

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 19:11

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Prima! En voel jullie vrij om ook ongevraagd advies mee te geven aan [redacted] en [redacted] over de mondelinge vraag (wanneer jullie dat nodig achten uiteraard).

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 17:40

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Hoi [redacted]

Als er meer info over de mondelinge vragen komt hoor ik het graag. Voor vragen mbt handhaving heb ik geschakeld met collega [redacted] van Handhaving. Zijn leidinggevende [redacted] en afdelingshoofd [redacted] hebben meegelezen met de memo. Je kunt desgewenst ook rechtstreeks informatie bij hen ophalen over de inzet van handhaving in deze casus of in het algemeen. Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 17:07

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Dag [redacted]

Dag [redacted]

[redacted] heeft mondelinge vragen aangekondigd voor de vergadering van aanstaande woensdag over de beantwoording van de schriftelijke vragen over vervuild slootwater bij Hem (zie bijlage voor de eerdere beantwoording). Ik stuur zijn aankondiging naar jullie beiden omdat het gaat over zowel handhaving als het watersysteem landelijk gebied.

Omdat de mondelinge vragen nog niet heel specifiek zijn geformuleerd is het denk ik lastig gericht iets voor te bereiden. Mijn inschatting is dat de vragen te maken zullen hebben met strengere of extra handhaving op normoverschrijdingen.

Hebben jullie naar aanleiding van de aangekondigde vragen (en de eerdere beantwoording) nog behoefte aan meer informatie vanuit de organisatie voorafgaand aan de vergadering?

Laat het me graag weten.

Vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@xs4all.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:51

Aan: Bestuurssecretariaat HHNK <bestuurssecretariaat@hhnk.nl>

Onderwerp: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Beste mensen,

Bij deze meld ik voor het CHI van woensdag mondelinge vragen aan n.a.v. de beantwoording over het vervuild slootwater Hem.

De vragen zullen zich richten op de geconstateerde normoverschrijdingen en de handhaving door HHNK/

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 22-03-2021 17:07

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Dag [redacted]

Dag [redacted]

[redacted] heeft mondelinge vragen aangekondigd voor de vergadering van aanstaande woensdag over de beantwoording van de schriftelijke vragen over vervuild slootwater bij Hem (zie bijlage voor de eerdere beantwoording). Ik stuur zijn aankondiging naar jullie beiden omdat het gaat over zowel handhaving als het watersysteem landelijk gebied.

Omdat de mondelinge vragen nog niet heel specifiek zijn geformuleerd is het denk ik lastig gericht iets voor te bereiden. Mijn inschatting is dat de vragen te maken zullen hebben met strengere of extra handhaving op normoverschrijdingen.

Hebben jullie naar aanleiding van de aangekondigde vragen (en de eerdere beantwoording) nog behoefte aan meer informatie vanuit de organisatie voorafgaand aan de vergadering?

Laat het me graag weten.

Vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:51

Aan: Bestuurssecretariaat HHNK

Onderwerp: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Beste mensen,

Bij deze meld ik voor het CHI van woensdag mondelinge vragen aan n.a.v. de beantwoording over het vervuild slootwater Hem.

De vragen zullen zich richten op de geconstateerde normoverschrijdingen en de handhaving door HHNK/

Groet,

[redacted]

Aan

[redacted] Water Natuurlijk



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Dossierr.

HHNK/21000066

Doorkiesnummer

[redacted]

E-mail

[redacted]@hhnk.nl

Onderwerp

Beantwoording vragen – WN, AWP,
PvdA en NT - vervuild slootwater Hem

Registratienummer

21.0279572

Datum

11-3-2021

Geachte

[redacted]

Op 10 februari jongstleden stelde u het college van dijkgraaf en hoogheemraden schriftelijke vragen over vervuild slootwater in Hem (21.0246723). Met deze brief voorzien wij in de beantwoording van uw vragen. Op de volgende pagina's vindt u de vragen, gevolgd door een reactie.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

[redacted signature]

M.J. Kuipers

de dijkgraaf,


[redacted signature]

drs. L.H.M. Kohsiek



Datum
11 maart 2021

Vraag 1. Er zou sprake zijn van ernstige vervuiling van het oppervlaktewater in polder de Drieban rond de percelen van een agrariër. Hierdoor loopt hij kans zijn certificering voor biologische producten mis te lopen. Er zouden de afgelopen jaren al diverse normoverschrijdingen van pesticiden zijn geconstateerd. Kunt u dit beamen? En zo ja, kunt u de overschrijdingen kwalificeren en kwantificeren? Is hierin een trend waar te nemen?



We treffen op ons meetpunt in de polder Drieban inderdaad regelmatig gewasbeschermingsmiddelen aan waarbij de norm wordt overschreden. Op de kaart hiernaast is het aantal stoffen dat de norm overschrijdt per periode van 3 jaar (2017-2019) weergegeven. Het meetpunt nabij het gemaal in de polder Drieban is rood omcirkeld (<https://www.beschrijdingsmiddelenatlas.nl>).

Betekenis kleuren:

- *groen: geen overschrijding*
- *geel: tot gemiddeld (per jaar) 1 stof overschrijdend*
- *oranje: gemiddeld (per jaar) 1 tot 5 stoffen overschrijdend*
- *donkeroranje: gemiddeld (per jaar) 5 tot 10 stoffen overschrijdend*
- *rood: gemiddeld (per jaar) meer dan 10 stoffen overschrijdend*

Meetjaar	Totaal aantal gemeten stoffen	Aantal stoffen boven de norm
2012	115	5
2015	120	5
2016	156	4
2017	143	3
2018	144	4
2019	126	3
2020	117	NA*

In de tabel hiernaast zijn gegevens opgenomen over metingen van gewasbeschermingsmiddelen in de Polder Drieban in de periode vanaf 2012. De meetgegevens van 2020 worden in de loop van 2021 geanalyseerd door het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.

De gewasbeschermingsmiddelen die in de periode 2015-2019 één of meerdere malen normoverschrijdend aangetroffen in de Polder Drieban zijn: boscalid, pirimifos-methyl, imidacloprid, captan, pyraclostrobin en carbendazim. Hierbij waren pirimifos-methyl en captan in de periode 2017-2019 niet normoverschrijdend.

Na meldingen van een teler uit Hem hebben handhavers in 2017 en in 2018 een aantal steekmonsters in de sloot naast zijn perceel genomen, aanvullend op de reguliere metingen. Hierbij werden enkele gewasbeschermingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen, zie de tabel onder vraag 2.

Vraag 2: Zo ja, hoe is hierop geacteerd qua handhaving en/of anderszins? Heeft u bepaalde locaties met hoge concentraties in het vizier?

We houden meer toezicht in gebieden met regelmatige normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen alsmede na eerdere overtredingen of na meldingen van derden. In de



Datum
11 maart 2021

jaarlijkse planning van handhavingsacties of -projecten wordt rekening gehouden met de meest recente monitoringsresultaten. Naast preventieve advisering treden we handhavend op bij geconstateerde overtredingen. Zoals getoond in de kaart onder vraag 1 zijn er meerdere aandachtsgebieden met normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen. We verdelen onze aandacht over deze plekken bij de toezicht en handhaving op emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de handhavingsactiviteiten rond de betreffende percelen in Hem in de afgelopen jaren.

Jaar	Onderzoek naar aanleiding van	Actie	Oorzaak	Resultaat
2015/2016	Diverse klachten over vervuilde sloot in Hem	Bemonsterd, te hoge parameters huishoudelijk afvalwater van accommodatie arbeidsmigranten	Slecht werkende septictank	Septictank aangepast, bassin ingericht als helofytenfilter
2016	Klacht gewasbeschermingsmiddelen in de sloot	Sloot bemonsterd, normoverschrijding folpet (meting 29 ug/l, MTR waarde 0,1 ug/l)	Waarschijnlijk afkomstig van middel Securo wat gebruikt wordt voor behandelen van bollen	Geen lozing getraceerd
25-07-2017	Melding lozing gewasbeschermingsmiddelen	Controle en sloot bemonsterd, aangetroffen imidacloprid (78 ug/l) en pyraclostrobin	Diffuse lozing in verband met ontsmetten bollen	Besproken met teler
27-11-2018	Melding waterkwaliteit sloot	Sloot bemonsterd, verhoogde waardes gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in beide sloten: -Boscalid -Carbendazim -Pyraclostrobin	Ontsmetten van bollen	Afvoer putten in overkapte ruimte dicht laten maken
September 2020	Klacht over waterkwaliteit sloot	Onderzoek op locatie, Gesprekken melder en teler omgeving	Sloot is lichtgrijs, oorzaak niet bekend	
24-11-2020 2-12-2020 7-12-2020 9-12-2020 10-12-2020	Melding verkleuring sloot. Start time laps met ontvangen beeldmateriaal van melder	In december uitgebreid onderzoek in schuren omgeving melder	Apparatuur voor bevochtigen bollen bleek op hemelwaterafvoer aangesloten, die is gekoppeld aan de duiker in het gedempte deel van de tussensloot. Vanuit de container voor plantafval bleek lekwater af te kunnen stromen naar de hemelwaterafvoer in de kopsloot	Afvoer onmiddellijk afgekoppeld Lekkende container plantafval verplaatst
19-12-2020	Melding olie op het water	Controle en bemonstering	Door regenval stroomde vanaf parkeerterrein met olie verontreinigd hemelwater af.	Olie absorberende worst geplaatst. Terrein met borstelwagen gereinigd.
4-2-2021	Melding taludbespuiting aan de openbare weg	Onderzoek ter plaatste	Het betrof de natuurlijke kleur van vegetatie en geen bespuiting	




Datum
11 maart 2021

Vraag 3. Heeft u recente meetgegevens? Is er reeds sprake van een verbetering?

De meetgegevens van 2020 hebben we recent ontvangen van het laboratorium Waterproef. Deze gegevens komen in de loop van 2021 na een landelijke analyse en indexatie door het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden ook beschikbaar via de Bestrijdingsmiddelenatlas. De onderstaande grafieken tonen voor de normoverschrijdende gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in de periode van 2017-2019 de algehele trend voor de periode 2012-2020. In de grafiek is ook de huidige norm voor deze gewasbeschermingsmiddelen weergegeven.

In 2020 waren er normoverschrijdingen voor twee stoffen (carbendazim en imidacloprid) ten opzichte van drie, vier of vijf normoverschrijdende stoffen in eerdere jaren. Of sprake is van een dalende trend kan echter pas na een langere meetperiode worden bepaald. Te zien is dat boscalid slechts bij één meting in 2018 de norm heeft overschreden¹.



Vraag
een

zijn tussen de aangetroffen pesticiden en de sierteelt. Hoe ziet u dit?

● Geen overschrijding ● Overschrijding ● Onder rapportagegrens

4. Er zou
relatie

De gewasbeschermingsmiddelen die in de afgelopen jaren normoverschrijdend werden aangetroffen op ons meetpunt in de Polder Drieban worden onder andere toegepast in de bloembollenteelt, maar kunnen ook afkomstig zijn vanuit andere teelten. Uit de rapportage van

¹ In de Bestrijdingsmiddelenatlas worden de meetresultaten voor perioden van drie jaar weergegeven, dus zal boscalid voor de Polder Drieban ook nog in de resultaten van 2018-2020 weergegeven worden als normoverschrijdende stof.



Datum
11 maart 2021


het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw², evaluatie resultaten 2019 blijkt dat deze gewasbeschermingsmiddelen in meerdere teelten tot normoverschrijdingen leiden (Deltares, 2020³):

- boscalid was normoverschrijdend bij akkerbouw en glastuinbouw;
- imidacloprid was normoverschrijdend bij bloembollenteelt, fruitteelt en glastuinbouw
- carbendazim was normoverschrijdend bij bloembollenteelt en glastuinbouw;
- pirimifos-methyl was normoverschrijdend bij glastuinbouw;
- captan was normoverschrijdend bij akkerbouw; en
- pyraclostrobin was normoverschrijdend bij bloembollenteelt en glastuinbouw.

Deze resultaten zijn representatief voor dezelfde teelten in ons beheergebied.

In de Polder Drieban zijn diverse landbouwsectoren naast elkaar actief waarbij melkveehouderij (49%) en fruitteelt (13%) de belangrijkste zijn. Verder is er in het gebied akkerbouw (6%), tuinbouw (6%) en bollenteelt (5%). Het oppervlaktewater beslaat slechts 1,6% van het gebied (ref. <https://edepot.wur.nl/527686>).

Het meetpunt in de Polder Drieban bevindt zich zoals eerder vermeld nabij het gemaal en wordt gevoed vanuit de gehele polder. Het is voor dit gebied dan ook niet mogelijk om de normoverschrijdingen te koppelen aan één teelt.



Ligging van deelgebied Waterdelen Polder Drieban in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met gemalen en belangrijkste watergangen

² De meetpunten binnen het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw zijn zo geselecteerd dat zij representatief zijn voor de meest bepalende teelt. HHNK heeft meetpunten voor dit meetnet op het gebied van bloembollen en akkerbouw. Het meetpunt in Polder Drieban maakt geen onderdeel uit van het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw, omdat dit meetpunt beïnvloed wordt door meerdere teelten.

³ <https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/rhdhv.static/bma/Rapportage/11205268-004-BGS-0002-Landelijk%20Meetnet%20Gewasbeschermingsmiddelen%20Land-%20en%20Tuinbouw.pdf>.



Grondgebruik in De Drieban.

Vraag 5. Hoe is over de problematiek gecommuniceerd met de teler en met de Provincie? Dit ook in relatie met de provinciale ambities om de biologische landbouw substantieel op te schalen. Tevens kan in dezen nog gedacht worden aan het Regionale Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 van de Provincie.

Zoals toegelicht in het antwoord op vraag 2 is in de afgelopen jaren na elke melding contact geweest met de teler. Dit heeft een aantal malen geresulteerd in extra controles in het gebied en er is indien nodig gehandhaafd. Ook is met telers in dit gebied en de gemeente Drechterland afstemming geweest over de mogelijke aanleg van riolering. De gemeente heeft uiteindelijk besloten om dit betreffende deelgebied niet te rioleren.

In het voorjaar van 2020 is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) benaderd door de provincie Noord-Holland om te overleggen over het vervuilde slotwater nadat de teler besloot om over te schakelen op biologische fruitteelt. Hierbij heeft de teler zijn vermoeden toegelicht dat de aangetroffen middelen op zijn fruitteelt afkomstig zijn van het oppervlaktewater waarmee hij dit heeft besproeid. De provincie stimuleert inderdaad natuur-inclusieve landbouw en wilde weten wat wij voor de teler konden betekenen. De vraag was of HHNK kon zorgen voor schoon oppervlaktewater. Daarop is door HHNK de volgende inbreng geleverd:

- HHNK kan geen garanties geven dat het oppervlaktewater te allen tijde schoon is. Met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door andere telers in het gebied binnen de huidige wetgeving en gebruiksvoorschriften kunnen resten van middelen terecht komen in het oppervlaktewater. Dit kan ook leiden tot normoverschrijdingen.
- We nemen dit gebied mee in onze handhavingsprojecten, waaronder die voor bollenteelt en teeltvrije zones. In het toezicht brengen we preventief advies uit hoe te handelen. Bij constatering van overtredingen kan HHNK handhavend optreden. Bij meldingen over overtredingen kunnen we extra controleren.
- We zetten ons in voor schoon en gezond oppervlaktewater door:
 - o het stimuleren van vrijwillige bovenwettelijke maatregelen (onder andere op het thema gewasbescherming) via het Landbouwportaal Noord-Holland.



Datum
11 maart 2021

- o via de Unie van Waterschappen aandacht te vragen bij het Rijk voor aanvullende maatregelen om normoverschrijdingen aan te pakken.
- o bij te dragen aan onderzoek naar emissiebeperkende maatregelen in de landbouw.

Op korte termijn zorgt dit echter nog niet voor verbetering van de lokale waterkwaliteit. We hebben daarom met de teler verkend of hij alternatieve mogelijkheden had voor zijn beregening (andere waterlopen in zijn omgeving, toepassing van grondwater, toepassing regenwaterbassin). Het signaal van de teler over het vermoeden van vervuild oppervlaktewater rond zijn bedrijf is overgebracht naar de gebiedsbeheerder en handhavers van HHNK. Na dit gesprek zijn de gebiedsbeheerder en handhavers in de afgelopen driekwart jaar enkele malen bij de teler en een andere teler in zijn nabije omgeving langs geweest. Hierbij zijn controles uitgevoerd. Handhavers hebben met beide telers intensief contact gehad. Dit heeft geleid tot handhaving op overtredingssituaties.

Het Regionaal Waterprogramma gaat in op de grote lijnen van de aanpak van waterkwaliteit in de periode 2022-2027. Hierin wordt niet specifiek ingegaan op de problematiek uit deze casus.

Vraag 6: Hoe verhouden de overschrijdingen zich tot de doelstellingen van de KRW? En tot onze eigen ambities als HHNK ten aanzien van schoon water?

De meeste gewasbeschermingsmiddelen maken geen onderdeel uit van de Kaderrichtlijn Water. Deze middelen horen echter niet thuis in het water en kunnen bij bepaalde gehalten leiden tot toxische druk op het aquatische ecosysteem en daarmee zorgen voor een slechtere waterkwaliteit. Vanuit onze visie op Gezond Water zetten wij daarom in op vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater (zie ook het antwoord op vraag 5). Overigens hebben wij niet alleen aandacht voor het gebruik van middelen door de landbouw, maar voor ook het gebruik door particulieren en gebruik op sport- en recreatieterreinen.

Vraag 7. Welke vervolgacties of verbetermaatregelen moeten hieraan volgens u worden verbonden?

We ondernemen de volgende acties:

- We blijven inzetten op de vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater (zie antwoord vraag 5).
- We continueren de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder voor het Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen.
- Via handhaving blijven we extra toezicht houden op teelten en in gebieden met de meeste normoverschrijdingen. We gaan door met preventieve advisering en treden op bij geconstateerde overtredingen.
- Landelijk zijn afspraken gemaakt met de landbouw om in 2030 te komen tot nagenoeg nul-emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De stappen om hier te komen worden momenteel op landelijk niveau verder uitgewerkt. Waterschappen zijn hier als belanghebbende partij bij betrokken en zorgen via bijdragen aan onderzoek en via subsidies voor een stimulans om de sector in beweging te krijgen. De landbouw is uiteindelijk echter zelf aan zet om daadwerkelijk stappen te zetten om het doel in 2030 te bereiken. Het Rijk moet waar nodig zorgen voor een wettelijke stok achter de deur.
- We verwachten dat in de toekomst meer telers willen overschakelen naar biologische teelt en dat is positief voor de waterkwaliteit. We leren uit dit voorbeeld dat in intensief gebruikte landbouwgebieden vaker tegen problemen kan worden aangelopen. Daar moeten zowel de landbouwsector als de overheid bij de uitrol van beleid rekening mee houden.



Vraag 8: Kan het Landbouwportaal hierin een stimulerende rol vervullen?

Het Landbouwportaal Noord-Holland draagt bij aan de uitvoering van maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Telers kunnen advies op maat krijgen over mogelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering die leiden tot minder emissies van deze middelen naar het oppervlaktewater. Voor bepaalde bovenwettelijke niet-productieve investeringen zijn er via het Landbouwportaal subsidiemogelijkheden. Deelname aan het Landbouwportaal is vrijwillig en alle boeren en telers in ons beheergebied kunnen zich inschrijven.

Vraag 9. U zou de agrariër geadviseerd hebben zelf een put te graven voor de beregening van zijn grond. Hiermee zegt u eigenlijk, zo lijkt het ons, dat u de problematiek niet wilt of niet kunt oplossen. U lijkt de handdoek in de ring te gooien. Graag uw reflectie. En hoe staat u tegenover de gedachte om de teler tegemoet te komen in de kosten voor een eventuele put?

Binnen de mogelijkheden die HHNK heeft wordt gedaan wat kan om de waterkwaliteit in Hem te verbeteren. Dit doen we zowel via toezicht en handhaving als via stimulering van de landbouw om bovenwettelijke maatregelen te treffen. Inmiddels is een aantal knelpunten in de nabije omgeving van de teler aangepakt. Het is echter niet zeker dat het probleem met de waterkwaliteit daarmee (blijvend) verholpen is. Om het probleem helemaal op te lossen is een transitie in de landbouw nodig, wat tijd kost. Daarvoor zijn bovendien andere partijen verantwoordelijk, zoals het Rijk en de landbouw zelf. Via beleidsbeïnvloeding op landelijk niveau vragen we hiervoor aandacht. Er is met de teler gesproken over mogelijke alternatieven voor zijn beregening. Er is op korte termijn nog geen oplossing voor het verbeteren van de lokale oppervlaktewaterkwaliteit. Daarom hebben we met de teler verkend of er andere mogelijke bronnen waren voor de beregening. In de glastuinbouw wordt voor de watervoorziening bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van oppervlaktewater, maar kiest men voor de opvang van hemelwater (regenwaterbassins). HHNK heeft geen subsidieregeling voor waterputten. Ook voor andere vormen van watervoorziening hebben we geen subsidieregeling. Deze maatregelen dragen namelijk niet direct bij aan onze doelen en kerntaken.

Vraag 10. Tenslotte, los van de problemen voor de teler, heeft u zicht op de verontreiniging in relatie tot de kwaliteit van flora en fauna (biodiversiteit) in en rond het oppervlaktewater in polder de Drieban?

De toestand van de flora en fauna in de Polder Drieban wordt regelmatig gemonitord en getoetst in het kader van de KRW. Onderstaand vindt u een passage uit de meest recente KRW-factsheet voor de Polder Drieban (11-1-2021, deelgebied NL12_460⁴) en uit de watersysteemanalyse die is uitgevoerd voor deze polder⁵.

"Flora en fauna doen het in de Polder Drieban matig tot slecht. De relatie tussen flora en fauna (biodiversiteit) is niet los te zien van de recente historie van het gebied, waarin het sterk is verkaveld en waarbij de waterpeilen en inrichting geheel gericht is op agrarisch gebruik (steile oevers, maaibeheer). Uit de analyses voor de KRW blijkt dat het water zeer zoet is en zeer

⁴ Bron: <https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/wkp.webapplication>

⁵ H. van Dam, N.G. Jaarsma & S. van Dam (2020). Doelen op maat.4.7 – Systeemanalyses Westfriesland, <https://edepot.wur.nl/527686>



Datum
11 maart 2021

voedselrijk (met name fosfor). Bij de biologie scoren vissen nog goed, maar fytoplankton en macrofauna matig en overige waterflora slecht.

Deze toestand is naast de toxische druk als gevolg van verontreinigingen ook afhankelijk van de voedselrijkheid, de inrichting en het beheer van watersysteem. De taluds van de sloten zijn redelijk steil, 96% van de taluds heeft een helling tussen 30 en 40 graden. De nutriëntenbelasting uit niet-beïnvloedbare bronnen is voor dit waterlichaam ongeveer 2 keer de kritische belasting (fosfor). Dat betekent dat helder, plantenrijk water op niveau van het hele watersysteem hier niet haalbaar is. Lokaal binnen het gebied bestaan wel kansen voor helder water. De belangrijkste niet-beïnvloedbare bronnen zijn nalevering vanuit de landbouwbodems en kwel. Het gaat om natuurlijke bronnen, geen historische bemesting. Van de beïnvloedbare bronnen is vooral de actuele bemesting belangrijk."

Biologie	GEP	Toestand			Doel- bereik 2027
		2009	2015	2020	
Macrofauna (EKR)	≥ 0,60				redelijk zeker
Overige waterflora (EKR)	≥ 0,35				onzeker
Vis (EKR)	≥ 0,60				vrijwel zeker
Fytoplankton (EKR)	≥ 0,55				redelijk zeker

Algemeen fysische chemie

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)	≤ 0,53				redelijk zeker
Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)	≤ 2,80				vrijwel zeker
DIN (winterperiode) (mg N/l)	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)	≤ 300				vrijwel zeker
Temperatuur (max. waarde) (gr.C)	≤ 25,0				vrijwel zeker
Zuurgraad (zgm) (-)	5,5 - 8,5				vrijwel zeker
Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)	40 - 120				vrijwel zeker
Doorzicht (zgm) (m)	≥ 0,65				redelijk zeker

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm overschrijden	Toestand			Doelbereik 2027
	2009	2015	2020	
ammonium				redelijk zeker
arsen				redelijk zeker
kobalt	X			onzeker
seleen				onzeker



Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)	Toestand			Doelbereik 2027
	2009	2015	2020	

Ubiquitaire stoffen

- Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)	Toestand			Doelbereik 2027
	2009	2015	2020	
fluorantheen	■	■	■	onzeker

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 24-03-2021 09:45

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Dag [redacted]

Zie hieronder de beantwoording op de gestelde vragen. Ik heb in afstemming met [redacted] ook twee bijlagen met informatie meegestuurd. Ik zag dat de mail over eerder gestelde mondelinge vragen van het bestuur niet in cc naar jou is verzonden. Als er nog vragen/onduidelijkheden zijn laat het maar weten.

Groeten, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 12:31

Aan: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>;
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Dag collega's,

Vragen van [redacted] aan mij voor chi van morgen:

- Wat doen/deden we qua toezicht en handhaving in de Drieban?

Wij houden, net als de overige gebieden, in de Drieban, zoveel als mogelijk projectmatig en risico-gestuurd toezicht aan de hand van een jaarplanning. Daarbij houden wij toezicht en handhaven we o.a. op de sectoren; glastuinbouw, bloembollen, akkerbouw, fruitteelt en veeteelt. Hierbij worden bij de bedrijven waar de regelgeving niet goed wordt nageleefd (geconstateerde overtredingen of bijna overtredingen) vervolgens met een hoger frequentieniveau bezocht. Daarnaast gaan wij af op meldingen/klachten en constatering van verontreinigingen in het oppervlaktewater.

- Hebben we dwangsommen of iets dergelijks opgelegd?

Er zijn geen dwangsommen opgelegd. Wel is strafrechtelijk opgetreden tegen een olieverontreiniging. Verderop in het gebied (ook in de Drieban) is in het najaar 2020 opgetreden tegen afspoeling van bloembollenporrie (naast nutriënten ook kans op residu van gewasbeschermingsmiddelen).

- Hebben we preventief gewerkt, voorlichting, Landbouwportaal subsidies? Zijn er teeltvrije stroken aangelegd? Bezem door de middelenkast acties?

Vooraf aan de controles/projecten zetten we in op communicatie (persbericht, gericht schrijven en/of andere media) waarna vervolgens de controles op de bedrijven plaatsvinden.

Bezem door de middelenkastacties en attenderen op de mogelijkheid van deelname landbouwportaal doen wij ook in de Drieban. Daarbij worden dergelijke stimuleringsregelingen los van de handhavinginstrumenten gebruikt. Dit om verstoring van vrijwillige deelname te voorkomen en het positieve milieueffect te stimuleren. Daarnaast is het Landbouwportaal met name toegespitst op open teelt en veehouderij en niet op glastuinbouwbedrijven en bloemkwekerijen. Op teeltvrije zones wordt jaarlijks toezicht gehouden. Bredere teeltvrije zones (akkerranden of bufferstroken) dan de wettelijke verplichting stimuleren wij via cofinanciering van het agrarisch waterbeheer (is onderdeel van Provinciaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Deelname hieraan is vrijwillig en wordt gecoördineerd door de Agrarische Collectieven.

- Hebben jullie nog antwoorden op vragen die nog niet gesteld zijn? ☐☐

Voor de Coronaperiode was er meer contact tussen HHNK - studiegroepen, stakeholders (KAVB en LTO ed.) Momenteel staat dit op een lager pitje vanwege de Coronaperikelen, maar ook vanwege een lagere bezetting/beschikbare menskracht binnen HHNK voor deze afstemmingsoverleggen.

Er is onlangs een bemonstering gedaan uit een drainage waarbij residu van gewasbescherming is aangetroffen. Betreffende lozing uit de drainage is inmiddels beëindigd en toezichts- en handhavinginstrumenten zijn ingezet.

Wij zijn onlangs benaderd door het bedrijf waarover de fruitteler uit Hem meerdere meldingen heeft gedaan. Dit bedrijf heeft plannen om zijn interne waterhuishouding te verbeteren en heeft ons gevraagd hierbij te helpen met advies en procedures. Onze reactie is als bijlage bijgevoegd. Het betreft een verzoek om aanleg van gemeentelijke riolering op locatie. Bij het ontbreken van riolering kan er, ook na het doorlopen van een IBA-systeem, ongewenste situaties ontstaan door lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Eind februari van dit jaar hebben we tijdens de 1^e pilotdag met drone toezicht ook opnames gemaakt in de Drieban. De beeldopnames zijn vorige week aan ons ter beschikking gesteld. Naar aanleiding van de beelden zal een onderzoek worden ingesteld naar de teeltvrije zone van een perceel met tulpen die mogelijk te dicht bij de sloot zijn geplant. Het perceel was niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Ook van

het kanaal achter de Hout hebben we video opnames gemaakt van aanliggende percelen en erven. Helaas is het (nog)niet mogelijk om deze downloaden vanwege de databeperking in onze systemen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Beleidsadviseur Handhaving
Cluster Handhaving
t: [redacted]
e: [redacted]@hhnk.nl
w: www.hhnk.nl

Met vriendelijke groet,

[redacted]
hoofd afdeling VHIJG

[redacted]
w hhnk.nl

Werkdagen: ma-di-woe-do

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 19:11

Aan: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Prima! En voel jullie vrij om ook ongevraagd advies mee te geven aan [redacted] en [redacted] over de mondelinge vraag (wanneer jullie dat nodig achten uiteraard).

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 17:40

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Hoi [redacted]

Als er meer info over de mondelinge vragen komt hoor ik het graag. Voor vragen mbt handhaving heb ik geschakeld met collega Bart Sprenkeling van Handhaving. Zijn leidinggevende [redacted] en afdelingshoofd [redacted] hebben meegelezen met de memo. Je kunt desgewenst ook rechtstreeks informatie bij hen ophalen over de inzet van handhaving in deze casus of in het algemeen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 17:07

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Dag [redacted]

Dag [redacted]

[redacted] heeft mondelinge vragen aangekondigd voor de vergadering van aanstaande woensdag over de beantwoording van de schriftelijke vragen over vervuild slootwater bij Hem (zie bijlage voor de eerdere beantwoording). Ik stuur zijn aankondiging naar jullie beiden omdat het gaat over zowel handhaving als het watersysteem landelijk gebied.

Omdat de mondelinge vragen nog niet heel specifiek zijn geformuleerd is het denk ik lastig gericht iets voor te bereiden. Mijn inschatting is dat de vragen te maken zullen hebben met strengere of extra handhaving op normoverschrijdingen.

Hebben jullie naar aanleiding van de aangekondigde vragen (en de eerdere beantwoording) nog behoefte aan meer informatie vanuit de organisatie voorafgaand aan de vergadering?

Laat het me graag weten.

Vriendelijke groeten,

J

Van: J <J@xs4all.nl>

Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:51

Aan: Bestuurssecretariaat HHNK <bestuurssecretariaat@hknk.nl>

Onderwerp: aanmelding mondelinge vragen n.a.v. beantwoording vervuild slootwater Hem

Beste mensen,

Bij deze meld ik voor het CHI van woensdag mondelinge vragen aan n.a.v. de beantwoording over het vervuild slootwater Hem.

De vragen zullen zich richten op de geconstateerde normoverschrijdingen en de handhaving door HHNK/

Groet,

J

Van: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 05-08-2022 16:17

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Beantwoording bestuurlijke vragen waterkwaliteit Drieban

Beste [redacted]

Tijdens mijn vakantie zijn er nieuwe bestuurlijke vragen gesteld over de waterkwaliteit in de Drieban. Zie in de mail hieronder de link naar de (concept) beantwoording van deze vragen.

[redacted] had voor mijn vakantie ook rechtstreeks vragen aan mij gesteld over de waterkwaliteit in dit gebied. Omdat ik toen de benodigde informatie nog niet binnen had heb ik hem laten weten dat ik dit na mijn vakantie zou oppakken. De reactie zal dezelfde strekking hebben als de reactie naar de bestuurders.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] - [redacted]

Verzonden: vrijdag 5 augustus 2022 15:56

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] van <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: Beantwoording bestuurlijke vragen waterkwaliteit Drieban

Hoi [redacted] en [redacted]

Ik heb een eerste versie klaar staan van de beantwoording van de bestuurlijke vragen over de waterkwaliteit in de Polder Drieban.

Deze staat in corsa onder: [22.0606271](#).

Ik heb geprobeerd het kort te houden en naar eerdere stukken te verwijzen.

@ [redacted] wil jij vast meelesen en commentaar geven? Ik heb de opzet van de eerdere reactiebrief als uitgangspunt genomen.

@ [redacted] ik heb jouw grafieken uitgelezen en om het kort te houden verwerkt in de tabel. Heb jij nog opmerkingen?

@ [redacted] wil jij de informatie voor vraag drie (Landbouwportaal) toevoegen? Ik heb ervoor gekozen om geen toelichting te geven op het effect. Heb jij corsanummers van bestuursstukken die hierop ingaan en waarnaar ik kan verwijzen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t [redacted]

w www.hhnk.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 21-09-2021 11:51

Aan: [redacted] (VHIJG) <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: bezwaar omgevingvergunning de hout 15A

Beste allen,

Ik zie op dit adres een melding lozingen (van het werknemersverblijf), dat betreft corsa dossier: HHNK/21004893 en zaaknummer 2021-0004412.

Het bezwaar richt zich kennelijk op de lozing en brandveiligheid. Ik zie geen verdere vergunning voor de bouw van dat verblijf. Wel een melding beschoeiing met zaaknummer 2021-0003037 door [redacted] afgehandeld.

@ [redacted] jij hebt deze lozing behandeld. Pak jij dit op en voeg je de oorspronkelijke mail en bijlage toe aan het dossier?

Groetjes,

[redacted]
Cluster Vergunningen
Telefoon: [redacted]
Werkdagen ma t/m do

Van: [redacted] - [redacted]

Verzonden: dinsdag 21 september 2021 09:20

Aan: [redacted]

CC: [redacted]; [redacted] - [redacted]; [redacted]

Onderwerp: FW: bezwaar omgevingvergunning de hout 15A

Hoi [redacted]

Klopt mijn beeld dat jij hierbij vanuit HHNK betrokken bent/was? Deze mail krijgen wij ter informatie. Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beleidsadviseur Gezond Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t [redacted]
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: info@vanderaarde.nl <info@vanderaarde.nl>

Verzonden: maandag 20 september 2021 16:03

Aan: gemeente@drechterland.nl

CC: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted]@drechterland.nl

Onderwerp: bezwaar omgevingvergunning de hout 15A

Geachte Hr. [redacted]

Bij deze sturen wij een bezwaarschrift met betrekking op zaaknummer 2021-000411.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Fruitbedrijf van der Aarde
De Hout 13 – 1607 HA Hem
[redacted]



Van der Aarde voor de Aarde

Geachte Hr./Mevr.


Wij maken bezwaar tegen zaaknummer 909456 Omgevingsvergunning bouwen van een werknemersverblijf voor 30 arbeidsmigranten, kenmerk 2021-000070.

Mijn grootste zorg is dat het gebouw met 27 kamer niet op riool komt , maar een ontheffing krijg voor een iba systeem. Het systeem wordt berekend op 30 mensen die er volgen de stukken maximaal in komen en dat hier afgeweken wordt van het bestemmingsplan is ook ongegrond, dus niet terecht.

Volgens de nederland waterwet moet een situatie boven de 20 personen op riool of een ontheffing van hhnk. Hhnk geeft ontheffing ondanks het dossier van de vervuiling van de afgelopen jaren. De hr. [REDACTED] houdt zich hier mee bezig en er kan dus een heeft dossier hierover opgevraagd worden bij hhnk en dan is ook duidelijk dat dit niet meer kan. Er is de intentie om het op het riool aan te leggen, maar dat gaat nog een tijdje duren en ik zie in de vergunning ook geen voorbereiding voor een pers leiding naar het gebouw.

Het gebouw is berekend voor 30 mensen , maar in de praktijk zitten er minimaal 2 op een kamer. In praktijk , zoals bij ronico en de jong bloembollen , maar ook vele ander, zitten er 2 tot 4 op een kamen. Dus de berekeningen voor het gebouw en het riool systeem zijn in mijn ogen misleidend.

De plaats waar het gebouw moet komen is een stille gebied en er zou een vergunning van de provincie nodig zijn voor activiteiten. Venhuizen weidegebied in stille gebied nr 17.



De activiteiten in het stille gebied mogen door de gemeente wel wat meer onder de aandacht komen en wat er gedaan wordt om dit gebied ook stillen te krijgen.

[REDACTED] provincie noord Holland is degenen die daar over gaat.

Dit zijn de belangrijkste punten die ik op dit moment onder de aandacht wil brengen , omdat dit de vervuiling en leefbaarheid van de gemeente Drechterland aangaat.

Ook het te bouwen toegang pad en de hele brand veiligheid en mogelijkheid tot bestrijden van een grote brand bij de hout bloembollen zit slecht in elkaar , omdat bij brand alleen de noord zijde bereikt kan worden en er daar slecht water beschikbaar is.

Ik ben dan bang voor een situatie in 't veld vorig jaar bij een bollen bedrijf. Zoals de link hier onder van nh nieuws.

<https://www.bing.com/videos/search?q=brand+moerbeek&docid=608001961464127891&mid=41893A57B6631E7E7D5D41893A57B6631E7E7D5D&view=detail&FORM=VIRE>

Tevens is bij brand het werknemers verblijf niet meer bereikbaar.

In afwachting van u reactie.

Van: [redacted] (VHIJG) <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 22-09-2021 08:27

Aan: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: bezwaar omgevingvergunning de hout 15A

Hoi [redacted]
Via [redacted] heb ik een copy ontvangen van het bezwaar van [redacted] [redacted]. Kan je aangeven waarom je dit naar ons doorstuurt. Het betreft een bezwaar ten aanzien van de omgevingsvergunning. Ik ga ervan uit dat de gemeente, indien nodig, een reactie vraagt ten aanzien van het bezwaar tegen de lozing. Op dit moment zijn wij geen partij.

Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Vergunningen

t [redacted]
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 21 september 2021 11:51

Aan: [redacted] (VHIJG) <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: bezwaar omgevingvergunning [redacted]

Beste allen,

Ik zie op dit adres een melding lozingen (van het werknemersverblijf), dat betreft corsa dossier: HHNK/21004893 en zaaknummer 2021-0004412.

Het bezwaar richt zich kennelijk op de lozing en brandveiligheid. Ik zie geen verdere vergunning voor de bouw van dat verblijf. Wel een melding beschoeiing met zaaknummer 2021-0003037 door [redacted] afgehandeld.

@ [redacted] jij hebt deze lozing behandeld. Pak jij dit op en voeg je de oorspronkelijke mail en bijlage toe aan het dossier?

Groetjes,

[redacted]
Cluster Vergunningen
Telefoon: [redacted]
Werkdagen ma t/m do

Van: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 21 september 2021 09:20

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: bezwaar omgevingvergunning de hout 15A

Hoi [redacted]
Klopt mijn beeld dat jij hierbij vanuit HHNK betrokken bent/was? Deze mail krijgen wij ter informatie.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beleidsadviseur Gezond Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: info@vanderaarde.nl <info@vanderaarde.nl>

Verzonden: maandag 20 september 2021 16:03

Aan: gemeente@drechterland.nl

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@drechterland.nl>

Onderwerp: bezwaar omgevingvergunning de hout 15A

Geachte Hr. [redacted]

Bij deze sturen wij een bezwaarschrift met betrekking op zaaknummer 2021-000411.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Fruitbedrijf van der Aarde

[redacted]



Van der Aarde voor de Aarde

Geachte Hr./Mevr.


Wij maken bezwaar tegen zaaknummer 909456 Omgevingsvergunning bouwen van een werknemersverblijf voor 30 arbeidsmigranten, kenmerk 2021-000070.

Mijn grootste zorg is dat het gebouw met 27 kamer niet op riool komt , maar een ontheffing krijg voor een iba systeem. Het systeem wordt berekend op 30 mensen die er volgen de stukken maximaal in komen en dat hier afgeweken wordt van het bestemmingsplan is ook ongegrond, dus niet terecht.

Volgens de nederland waterwet moet een situatie boven de 20 personen op riool of een ontheffing van hhnk. Hhnk geeft ontheffing ondanks het dossier van de vervuiling van de afgelopen jaren. De hr. [REDACTED] houdt zich hier mee bezig en er kan dus een heeft dossier hierover opgevraagd worden bij hhnk en dan is ook duidelijk dat dit niet meer kan. Er is de intentie om het op het riool aan te leggen, maar dat gaat nog een tijdje duren en ik zie in de vergunning ook geen voorbereiding voor een pers leiding naar het gebouw.

Het gebouw is berekend voor 30 mensen , maar in de praktijk zitten er minimaal 2 op een kamer. In praktijk , zoals bij ronico en de jong bloembollen , maar ook vele ander, zitten er 2 tot 4 op een kamen. Dus de berekeningen voor het gebouw en het riool systeem zijn in mijn ogen misleidend.

De plaats waar het gebouw moet komen is een stille gebied en er zou een vergunning van de provincie nodig zijn voor activiteiten. Venhuizen weidegebied in stille gebied nr 17.



De activiteiten in het stille gebied mogen door de gemeente wel wat meer onder de aandacht komen en wat er gedaan wordt om dit gebied ook stillen te krijgen.

[REDACTED] provincie noord Holland is degenen die daar over gaat.

Dit zijn de belangrijkste punten die ik op dit moment onder de aandacht wil brengen , omdat dit de vervuiling en leefbaarheid van de gemeente Drechterland aangaat.

Ook het te bouwen toegang pad en de hele brand veiligheid en mogelijkheid tot bestrijden van een grote brand bij de hout bloembollen zit slecht in elkaar , omdat bij brand alleen de noord zijde bereikt kan worden en er daar slecht water beschikbaar is.

Ik ben dan bang voor een situatie in 't veld vorig jaar bij een bollen bedrijf. Zoals de link hier onder van nh nieuws.

<https://www.bing.com/videos/search?q=brand+moerbeek&docid=608001961464127891&mid=41893A57B6631E7E7D5D41893A57B6631E7E7D5D&view=detail&FORM=VIRE>

Tevens is bij brand het werknemers verblijf niet meer bereikbaar.

In afwachting van u reactie.

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 01-05-2023 08:00

Aan: [redacted] Richard van <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Brief vragen [redacted] De Hout 13 in Hem

Ter info.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hoofd Handhaving

Waarnemend Hoofd Vergunningen per 01-03-2023

t [redacted]

w hhnk.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: woensdag 26 april 2023 11:49

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Brief vragen [redacted] De Hout 13 in Hem

Ter info. Ik heb dit afgestemd met [redacted]

Groet,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: woensdag 26 april 2023 11:34

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: Brief vragen [redacted] De Hout 13 in Hem

Hoi [redacted]

Kan ik deze brief verzenden naar [redacted]

De brief is nog een beetje aangepast.

Groet, [redacted]

7291

PS:

[redacted] is van handhaving betrokken bij vragen in De Hout in Hem

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 25 april 2023 09:55

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted] De Hout in Hem

[redacted]

Deze reactie heb ik opgesteld en naar [redacted] gestuurd.

[redacted] heeft bij [redacted] aangegeven dat hij recht van 1^e koop heeft (dat kunnen we niet checken) en daarom een ander idee heeft wat betreft compensatie.

Is dit akkoord zo? Zal ik een brief opstellen en via Ondersteuning laten versturen met handtekening

[redacted]

Dan is de reactie van Vergunningen.

Groetjes, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 25 april 2023 09:42

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted] De Hout in Hem

[redacted] hierbij de tekst. Vul de tekst maar aan, als je wat mist. Mijn idee is niet teveel op de inhoud ingaan.

Geachte [redacted]

Wij ontvingen het bericht dat u vragen heeft over de verleende watervergunning (van [redacted] De Hout Vastgoed, waarvan u een afschrift heeft ontvangen.

Het betreft het dempen van twee waterlopen en het ter compensatie graven van een waterloop en het verbreden van twee waterlopen, ter plaatse van/achter De Hout 15-25 in Hem. De vergunning is op 4 juli 2022 onder registratienummer 22.0510752 verleend.

De vergunning betrof in dit geval maatwerk. De maatvoering van de waterlopen is per waterloop, aan de hand van een veldopname, ter plaatse bepaald.

Wij hebben de gegevens van de vergunning gecheckt en daaruit zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen.

Op de watervergunning zijn geen bezwaren binnen gekomen. De watervergunning is vastgesteld en in werking getreden. De vergunninghouder mag de werkzaamheden conform de verleende watervergunning uitvoeren. Een verzoek tot wijziging van de vergunning is voorbehouden aan de vergunninghouder. Mocht u werkzaamheden liever anders uitgevoerd zien worden, dan raden wij u aan dit kort te sluiten met de vergunninghouder. Het is niet aan het hoogheemraadschap hierin een rol te vervullen.

Inmiddels is een gedeelte waterloop gedempt. Onze toezichthouder houdt de uitvoering van de werkzaamheden in de gaten en wij kunnen u meedelen dat wij in bezit zijn van een schonegrondverklaring.

Mocht u in de toekomst eigenaar worden van een perceel en u wilt de inrichting van het perceel wijzigen, dan kunt u daarvoor een aanvraag watervergunning bij ons indienen.

Een afschrift van dit bericht gaat ter informatie naar onze toezichthouder, [redacted] heeft u laten weten dat u via ons klantencontactcentrum 072 - 582 8282 contact met hem kunt opnemen.

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: maandag 24 april 2023 11:40

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted] De Hout in Hem

Gegevens vergunning gecheckt door [redacted] Slootbreedtes kloppen. Vergunning = op maat gemaakt, per sloot bekeken.

Bezwaartermijn vergunning verstreken, bezwaar gemaakt, wel afschrift vergunning gehad.

Vergunning is vastgesteld.

Andere wijze van compenseren = aan de vergunninghouder = [redacted] De Hout Vastgoed
aangevraagd mede namens [redacted]

Moet schriftelijk aangevraagd worden bij HHNK, Vergunningen. Vergunninghouder kan HHNK verzoeken vergunning te wijzigen, niet een belanghebbende die een afschrift heeft ontvangen.

Huidige situatie:

Klein stukje gedempt. Toezichthouder heeft kopie schone grondverklaring. Afspraak = bij bellen: alleen via KCC, registratie melding.

Zegt recht van 1^e koop te hebben. Eventuele toekomstige situaties hoeft HHNK niet mee te wegen.

Stel eigenaar geworden en wil perceelindeling wijzigen: watervergunning bij HHNK.

24 april 2023.

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 18 april 2023 17:02

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted] De Hout in Hem

Hey [redacted]

Fijn dat jij en [redacted] een reactie opstellen. Graag lees ik mee als jullie tot een conceptreactie zijn gekomen.

Groetjes,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 18 april 2023 15:20

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted] De Hout in Hem

[redacted]

Zojuist informatie van toezichthouder [redacted] gekregen:

De werkzaamheden van de watervergunning zijn nog **niet** uitgevoerd.

[redacted] is de aangrenzende eigenaar. Hij is niet de aanvrager van de vergunning. Hij heeft een ander idee wat betreft de compensatie van de demping. [redacted] is op de hoogte van dat idee. De vergunning is echter opgesteld en de bezwaartermijn van de vergunning is verstreken.

De vergunninghouder mag het werk volgens de vergunning uitvoeren.

Ik heb maandag 24 april afgesproken met [redacted] en dan stellen wij een reactie op.

Groet, [redacted]

7291

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 18 april 2023 11:03

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted]

[redacted]

Ik heb je een paar keer gebeld maar krijg je niet te pakken.

Wanneer zullen we hier samen even over afspreken?

Gr. [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 14 april 2023 07:49

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted]

Ja is goed.

Ik bel je wel even voor een afspraak.

Gr. [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: woensdag 12 april 2023 09:43

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: reactie op uitvoering vergunning naast [redacted]

Zullen we samen een reactie opstellen voor [redacted]

Als je een ander idee hebt, laat het me weten.

Het gaat denk ik om een check van de uitvoering op basis van de verleende watervergunning.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Vergunningen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Afdeling VHIJG, cluster Vergunningen

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t. 072-582 7291 / [redacted] (tot 13.00 uur)

[redacted]@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: woensdag 12 april 2023 08:46

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: vergunning

Hey [redacted]

Dit gaat om vergunning 22.0510752 die door [redacted] is behandeld. [redacted] zou jij naar onderstaande vraag kunnen kijken die door [redacted] is gesteld? Laat het gerust weten als je er niet uit komt!

Groet,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 11 april 2023 19:04

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: vergunning

[redacted] bij wie kan ik deze vraag uitzetten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hoofd Handhaving

Waarnemend Hoofd Vergunningen per 01-03-2023

t [redacted]

w hhnk.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: [redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 11 april 2023 17:12

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: vergunning

Hoi [redacted]

Ik mail je als vervangend clusterhoofd vergunningen. Ik ben gemaild en later gebeld door RenÃ© van de Aarde over een vergunning die een paar jaar geleden door ons is afgegeven voor een demping. Hij heeft daar vragen over. Ik heb aangegeven dat ik hier niet over ga, maar wel op zoek wil gaan naar een contactpersoon met wie hij zijn vragen kan bespreken. Hij heeft al contact gehad met gebiedsbeheerder [redacted] maar wil nu graag ook iemand anders spreken, want hij denkt dat [redacted] een rekenfout heeft gemaakt als het gaat over het oppervlak wat wordt gedempt/gecompenseerd. Ik stuur [redacted] een cc, want het lijkt mij belangrijk om hem te betrekken hierbij.

Wil jij nagaan met wie [redacted] contact kan opnemen?

Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur Gezond Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: info@vanderaarde.nl <info@vanderaarde.nl>

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 12:42

Aan: - <@hknk.nl>

Onderwerp: vergunning

Hallo,

Ik stuur bij deze een watervergunning op. De berekeningen zijn naar mijn mening niet correct. Ik heb op dit land notarieel recht van eerste koop en wil daarom weten of de berekening klopt. Ik mijn voorzichtige berekening wordt er meer gedempt dan wordt gecompenseerd.

Als de sloot minimaal 2 meter is wordt er 1142 gedempt en volgens de berekening 700 gecompenseerd?

Vriendelijke groeten,

RenÅ©

Fruïtkwekerij Firma van der Aarde

De Hout 13 – 1607 HA Hem



Van der Aarde, voor de aarde.

[redacted] J
De Hout 13
1607 HA HEM

Datum
dx

Uw kenmerk

Contactpersoon

Onderwerp
Informatie watervergunning
22.0510752

Registratienummer
rx

Doorkiesnummer

Geachte [redacted] J [redacted] J

Wij ontvingen van een collega een emailbericht en vragen over een in 2022 verleende watervergunning.

De vragen hebben betrekking op de watervergunning van 4 juli 2022 met registratienummer 22.0510752. Deze vergunning is verleend aan De Hout Vastgoed B.V. en [redacted] J De Hout 15, 1607 HA in Hem. U heeft een afschrift van de watervergunning toegestuurd gekregen. Het betreft het dempen van twee waterlopen en het ter compensatie graven van een waterloop en het verbreden van twee waterlopen, ter plaatse van/achter De Hout 15-25 in Hem. Wij delen u het volgende mee.

De watervergunning betrof maatwerk. De maatvoering van de waterlopen is per waterloop, aan de hand van een veldopname ter plaatse, bepaald. Wij hebben de gegevens van de vergunning met betrekking tot de demping en de compensatie gecheckt en daaruit zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen.

Op de watervergunning zijn geen bezwaren binnen de daarvoor geldende termijn, binnengekomen. De watervergunning is vastgesteld en in werking getreden. De vergunninghouder mag de werkzaamheden conform de verleende watervergunning uitvoeren. Een verzoek tot wijziging van de vergunning is voorbehouden aan de vergunninghouder.

Mocht u werkzaamheden liever anders uitgevoerd zien worden, dan raden wij u aan dit kort te sluiten met de vergunninghouder. Het is niet aan het hoogheemraadschap hierin een rol te vervullen.

Inmiddels is een gedeelte waterloop gedempt. Onze toezichthouder houdt de uitvoering van de werkzaamheden in de gaten en wij kunnen u medelen dat wij in bezit zijn van een schonegrondverklaring. De demping is volgens de daarvoor geldende regels uitgevoerd.

Mocht u in de toekomst eigenaar worden van een perceel en u wilt de inrichting van het perceel wijzigen, dan kunt u daarvoor een aanvraag watervergunning bij ons indienen.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282
F 072-582 7010
post@hhnk.nl
www.hhnk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78
KvK 37161516



Datum

dx

Een afschrift van deze brief sturen wij ter informatie naar de vergunninghouder en onze toezichthouder, [redacted] heeft u laten weten dat u via ons klantencontactcentrum (het algemene telefoonnummer) 072-582 8282 contact met hem kunt opnemen.

Tevens gaat een afschrift van deze brief naar het clusterhoofd Handhaving van het hoogheemraadschap.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



R.J. Sellies

Hoofd Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Afschrift gezonden aan:

- De Hout Vastgoed B.V., [redacted] De Hout 15 in Hem: [redacted]@dehout.nl
- [redacted] De Hout 11, 1607 HA Hem
- [redacted] toezichthouder hoogheemraadschap
- [redacted] clusterhoofd Handhaving van het hoogheemraadschap

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 21-12-2020 13:24

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>,
[redacted] - [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Drieban

Collega's,
Na akkoord van [redacted] is deze naar het NHD gegaan.

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 21 december 2020 09:32
Aan: [redacted]@quicknet.nl
Onderwerp: Drieban

Dag [redacted]

Hierbij onze reactie op je vraag rond de polder Drieban.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

HHNK werkt aan schoon water en streeft er naar goede kwaliteit van het oppervlaktewater in het verzorgingsgebied Noorderkwartier. Daarom heeft HHNK ook veel energie gestoken in het achterhalen van de oorzaak van de hoge gehalten gewasbeschermingsmiddelen in de polder Drieban in West-Friesland.

Hierdoor kan biofruitteler Van der Aarde uit Hem, het oppervlaktewater niet gebruiken voor beregening. Samen met alle betrokken partijen heeft HHNK zich ingezet om de oorzaak van de hoge gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen in deze sloot te achterhalen. Een belangrijke oorzaak lijkt kortgeleden gevonden en is inmiddels aangepakt. Het bleek dat een afvoer van regenwater abusievelijk ook werd gebruikt als afvoer van verontreinigd water. Dit water werd niet in een bassin opgevangen zoals de bedoeling was, maar kwam het met het regenwater in de sloot terecht. Dat is nu opgelost. Ook andere mogelijke bronnen worden nog onder de loep genomen. De verwachting is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater nu snel zal verbeteren. HHNK zal de kwaliteit van het oppervlaktewater blijven monitoren en verdere maatregelen nemen indien nodig.

Van: [redacted] - [redacted] [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 10-03-2023 09:39

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Drieban in Vroege Vogels

Ter info

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t [redacted]

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] - [redacted] [redacted]

Verzonden: maandag 6 maart 2023 17:44

Aan: [redacted] <[redacted]@kavb.nl>; [redacted] <[redacted]@ltonoord.nl>

Onderwerp: Drieban in Vroege Vogels

Hoi [redacted] en [redacted]

Ik kwam dit net tegen in een nieuwsbrief van de Unie van Waterschappen:

[Hoe krijgt het waterschap een polder gifvrij? - Vroege Vogels - BNNVARA](#)

Hoever zijn jullie met een globaal plan van aanpak? Kunnen we binnenkort weer om tafel om dit te bespreken?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Gezond Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t [redacted]

w www.hhnk.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 26-05-2023 10:32

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: Dwangsom de Hout 15 Hem

Goedemorgen [redacted]

Zie onderstaande reactie van [redacted] op de vraag of de OD dwangsommen heeft lopen bij de Hout 15. Volgens inspectieview is ook SZW (arbeidsinspectie) langs geweest maar er is geen overtreding gemeld. Denk ook niet dat dergelijke controles raakvlakken heeft met ons belang.

Woensdag ben ik nog gebeld door van der Aarde hoelang het nog ging duren eer we gaan handhaven. Heb hem uitgelegd dat er op dit moment nog maar sprake is van een kleine overschrijding van de norm maar dat ze er wel aan moeten voldoen. Maar dat het goed mogelijk is dat ze wel gaan voldoen en dat het geloosde afvalwater kwalitatief niet veel beter zal hoeven zijn dan nu het geval is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>

Verzonden: vrijdag 26 mei 2023 09:10

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Dwangsom de Hout 15 Hem

Dag [redacted]

Wij hebben geen handhaving lopen op dit adres. Inspectieview klopt dus

Laatste bezoekverslag heb ik toegevoegd.

Groeten

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: vrijdag 19 mei 2023 11:38

Aan: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>

Onderwerp: Dwangsom de Hout 15 Hem

Beste [redacted]

Aan de Hout in Hem speelt al geruime tijd onvrede tussen enerzijds een ondernemer die is overgestapt op het biologisch telen van peren (de Hout 13) en anderzijds de naastgelegen onderneming (de Hout 15, De Hout tulips) waar tulpen worden gebroeid en waar een groepsaccommodatie staat waarvan het huishoudelijk afvalwater op het achter gelegen kanaal wordt geloosd. De ondernemer die de overstap maakt naar biologisch telen stoort zich aan alle activiteiten bij zijn buurman en weet de weg naar overheden en media goed te vinden met een roep om strengere handhaving. Bij ons staat de onderneming op nummer 15 al geruime tijd onder verscherpt toezicht. Vorige week hoorde ik dat er dwangsommen lopen bij de Hout Tulips op nummer 15. Nu hebben wij daar een dwangsom lopen voor het lozen van verontreinigd afvalwater maar van andere overheden is mij dat niet bekend. Ook in Inspectieview zie ik wel dat het bedrijf is gecontroleerd maar niet dat er een overtreding is vastgesteld. Weet jij of de OD daar ook een handhavingstraject heeft lopen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieu inspecteur adviseur

Cluster Handhaving



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1703 AG Heerhugowaard

t. 072 5827158

m. [redacted]

[redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

w. www.hhnk.nl



Controlerapport

Gemeente Drechterland		Zaaknummer: OD.383416	
Gegevens object			
Objectnaam	De Hout Tulips BV		
Objectadres	De Hout 15, 1607 HA HEM		
Correspondentieadres	De Hout 15, 1607 HA HEM		
Telefoon	0228-542563		
Contactpersoon (+ functie)	■■■■■ J ■■■■■ J	directeur	Tel: ■■■■■ J
E-mailadres	info@dehout.nl		
Aard van het object	Bollenteelt en broei		
Bezoekgegevens			
Datum bezoek	11 november 2022		
Naam behandelaar	■■■■■ J		
Reden bezoek	Integrale controle		
Wettelijk kader			
Wettelijk kader	WM		
Activiteiten SBI-keuzelijst	Glastuinbouw		
Milieucategorie	3		
Activiteitenbesluit	Inrichting type B		
Soort taak	Basistaak		
Naleefgedrag	Gemiddeld		
Activiteiten (paragraaf nrs.)	3.5.1		
Controlegegevens			
Resultaat	In orde		
Soort overtreding	Geen overtreding		
Soort vervolgactie	Geen		
Termijn vervolgactie	Geen		

Bedrijfsvoering

De teelt van bollen vindt plaats op ± 55 Ha. De teeltbare bollen worden zelf gebroeid. Jaarlijks worden ± 30 miljoen bollen gebroeid. Het broeien van de bollen vindt plaats in twee kassen. Een kas van 3.500 m² aan de Hokkeling 6 en een kas van 1,25 Ha aan De Hout 15. Het broeien vindt plaats (eenlaagsteelt) in de derde week van december tot eind april.

Installaties/voorzieningen:

Dieselolietank
Ammoniak koelinstallatie
Hemelwaterbassin
Stookinstallatie

Energieverbruik:

± 1.000.000 kWh en ± 550.000 m³, glastuinbouw EML niet van toepassing
Ondanks dat de EML (nog) niet van toepassing is worden glastuinbouwbedrijven op de EML gecontroleerd. Het bedrijf heeft een aantal zeer mooie en nuttige energiebesparende maatregelen getroffen. Op het dak liggen 2412 zonnepanelen die jaarlijks ± 750.000 kWh opwekken.

Overtredingen:

Geen

Waterstromen

Het broeien vindt plaats in prikbakken op water. Het gietwater is afkomstig uit een hemelwaterbassin van $\pm 9.500 \text{ m}^3$. In plaats van H_2O_2 wordt met elektrolyse chloor gemaakt.

Broeien

Gietwater afkomstig uit het hemelwaterbassin passeert eerst een doekenfilter en dan een ozoninstallatie (ontsmetten). Dit water komt terecht in een dag voorraadtank. In de dag voorraadtank wordt het gietwater op smaak gebracht met CaCl_2 en $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. De watergeefunit staat stil en de prikbakken rouleren. De watergift wordt visueel beoordeeld, zo nodig wordt 4 liter water toegevoegd waarbij de prikbakken niet kunnen overstromen (geen drain).

Bewortelingscel

Dit water is afkomstig uit de dag voorraadtank. De bewortelingscel heeft een put van $\pm 1 \text{ m}^3$. Via deze put belandt het water in een bezinktank wat wordt overgepompt naar een vuilwatertank. Via een doekenfilter en een ozoninstallatie belandt dit water in een schoonwatertank (dag voorraadtank).

Krattenwasser

Het water voor de krattenwasser is afkomstig uit het hemelwaterbassin. Aan dit water wordt actief chloor toegevoegd (zelf gemaakt). Dit water belandt via een trommelzeef in de bezinktank.

Spoelbassin

Het spoelbassin is jaren geleden buiten gebruik gesteld. Sinds de oprichting van de RUD/OD wordt in de bezoekverslagen geen melding gemaakt van het spoelbassin. De teelt van bollen vindt plaats in netten, dus het spoelbassin wordt niet meer gebruikt. Omdat het spoelbassin al vele jaren buiten gebruik is vindt de controleur nader onderzoek hiernaar niet opportuun.

Stookinstallaties

WKK-installatie staat sinds 2017 buiten bedrijf wegens motorschade.

De stoomketel van 1750 kW is ontmanteld.

De nieuwe stookinstallatie betreft een Novum welke op 5 juni 2020 een inspectie SCOPE 2 door KK Brandertechniek BV heeft ondergaan. Er zijn geen bezwaren geconstateerd.

Op 5 juni 2020 is ook een emissie-meting verricht. De uitstoot bedraagt 38 mg/Nm^3 en voldoet hiermee aan de emissie-eis.

Brandstoftoevoerleiding

De brandstoftoevoerleiding heeft op 27 mei 2020 een inspectie SOPE 7A door De Goede Inspecties ondergaan. Er zijn geen bezwaren geconstateerd.

Koelinstallaties

De koelinstallatie gevuld met 40 kg R22 ontmanteld.

De controle op de ammoniakkoelinstallatie zal worden verricht door een ter zake deskundige.

Werkplaats

Vaatwerk met olie en ontvetterbak boven lekbakken.

Bodembedreigende stoffen

Ad Blue in lekbak tegen inregenen beschermd.

Stationaire bovengrondse dieselolietank

De jaar-doorzet is minder dan 25.000 liter per jaar. De tankplaats is voldoende vloeistof kerend. Brandblusser en absorptiemateriaal in de nabijheid aanwezig.

De tankinstallatie dieselolie is op 11 augustus 2008 volgens de BRL-K903 geïnstalleerd.

Dieselolietank wordt jaarlijks op de aanwezigheid van water gecontroleerd.

UO-jaarrapportage

Volgens de jaarrapportage 2021 heeft er geen lozing plaatsgevonden. Dit is juist, de waterstromen zijn gesloten en er wordt geen water vanuit het watersysteem geloosd (volledige recirculatie).

Gemaakte afspraken:

- In orde (voor de controle op de ammoniak koelinstallatie zal een separaat bezoek worden afgelegd).

Overige opmerkingen:

In verband met de aanwezigheid van een ammoniak koelinstallatie (NH₃, 861 kg) is voor de controle hierop een deelzaak aangemaakt. Dit omdat de controle hierop specialistische kennis vereist.

Conclusie/Advies aan gemeente:

Bedrijf informeren door middel van bijgevoegde brief.

Te muteren in de objectregistratie:

Geen (al gewijzigd).

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 03-09-2020 13:33

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: HHNK2008-1074 is aan jou toegewezen

[redacted] ??? [redacted]

Deze situatie loopt al erg lang, zie het betoog van [redacted] hieronder.

Wat moet/kan ik hiermee?

Het schijnt dat er in 2008 al op bijzondere wijze een vergunning verkregen is.

Graag jullie advies?

Gr. [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 3 september 2020 13:12

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: HHNK2008-1074 is aan jou toegewezen

Goede middag [redacted]

Deze is voor jou, heb het er dinsdag nog met je over gehad. Dat ik daar vorige week vrijdag geweest ben. Kwam ik er acht er dat dit conflict met de buurman al een hele tijd speelt. En dat [redacted] daar ook al heel druk mee is geweest maar er is nog niets echt aan het probleem wat [redacted] omschrijft is gebeurd.

Ik vind het ook raar dat daar ooit vergunning voor is afgegeven. Als je gaat zoeken in Corsa kom je een vergunning tegen uit 2008 (corsa nummer 08.14771) dat de sloot gedempt mag worden over een lengte van 150 meter zonder inspectie putten. En ook al het hemelwater en straat kolken zitten op die zelfde leiding aangesloten.

De vergunning is afgegeven in de tijd dat [redacted] daar nog rayon beheerder was.

Hoop dat je wat met mijn info kunt zo niet dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gebiedsbeheerder

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Afdeling: Watersystemen

t: [redacted]

e: [redacted]@hhnk.nl

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 t/m 16:00.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

Postadres:

postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Van: KCC@hhnk.nl

Verzonden: dinsdag 1 september 2020 16:38

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: HHNK2008-1074 is aan jou toegewezen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HHNK2008-1074

Beste [redacted]

De volgende melding HHNK2008-1074 is op jouw naam gezet ter behandeling.

Melding:

[redacted] belt, sloot is gedempt, daar is een stuk met pijp gekomen, daarachter ligt nu allemaal olieachtige slib, komt wrs van de burens uit die pijp.

door gedempte stuk komt water bij [redacted] erg hoog en loopt land op. [redacted] moet fruit plukken en dat lukt nu niet of slecht. Is al jaren zo en moet nu toch echt opgelost worden. Is echt een rommeltje en veel vervuiling van de buurman.

[redacted] al gesproken hierover tijd geleden samen met provincie. [redacted] gaf aan als het weer mis gaat met ons contact op te nemen.

[redacted] wil nu echt graag een structurele oplossing.

Contactgegevens:

[redacted]

De Hout 13
1607HA Hem

██████████ J

Opmerkingen/Acties:

01-09-2020 16:37 Mes, ██████████ J

██████████ J ██████████ J had iemand van HHNK gezien die de situatie beoordeelde en waarschijnlijk ben jij dat geweest. ██████████ J is bang dat zijn stuk land straks onder water staat door de slechte afvoer van de bureen.

Deze pijp van circa 150m schijnt verstopt te zijn en daarnaast niet te voldoen aan de door ons gestelde afmeting. Zou jij ██████████ J zsm even kunnen bellen en jouw bevinden terug kunnen koppelen?

28-08-2020 11:58 ██████████ J ██████████ J

██████████ J belt wederom, dvb ██████████ J

20-08-2020 09:19 ██████████ J ██████████ J

Ook naar ██████████ J gestuurd

Met vriendelijke groet,

██████████ J

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: 28-09-2022 13:23

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: HHNK2209-1177 is aan jou toegewezen

[redacted]
Neem jij contact op met [redacted] [redacted] betreffende zijn vraag.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: woensdag 28 september 2022 12:55

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: FW: HHNK2209-1177 is aan jou toegewezen

Van: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Verzonden: woensdag 28 september 2022 08:54

Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: Fwd: HHNK2209-1177 is aan jou toegewezen

Hoi [redacted]

Wil jij deze melding in behandeling nemen.

Groetjes,

[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Handhaver@hhnk.nl

Datum: 27 september 2022 om 11:28:55 CEST

Aan: "[redacted]" <[redacted]@hhnk.nl>

Onderwerp: HHNK2209-1177 is aan jou toegewezen

□

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK2209-1177

Beste [redacted]

De volgende melding HHNK2209-1177 is op jouw naam gezet ter behandeling.

Melding:

Goedemorgen [redacted] [redacted] geeft aan dat er recentelijk door jou en [redacted] wat monsters zijn afgenomen van het oppervlaktewater.

[redacted] is erg benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek. Zou jij deze kunnen delen met [redacted] als dit al binnen is?

Contactgegevens:

[redacted]
[redacted]
info@vanderaarde.nl

[redacted]

Opmerkingen/Acties:

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen