

Verslag monumenten en welstand vergadering gemeente Meerssen

Vergaderdatum: 19-06-2024

Zaaknummer	Globale locatie	Omschrijving	Aanvrager	Welstandsniveau	Advies
 Gemeentelijk monument		realiseren dakkapel + zonnepanelen + schoorsteen		Historisch gebied welstandsniveau 2	Positief, onder voorwaarde dat de indeling van de zinken bekleding inclusief de zijkanten van de dakkapel getekend worden. De dorpsbouwmeester merkt op dat de voorkant in een plaat zink niet haalbaar is en dat het zink geventileerd dient te worden aangebracht. De dorpsbouwmeester ziet een aangepast plan tegemoet.
