

Van: [redacted]@rogroep.nl>

Verzonden: dinsdag 18 juni 2024 14:53

Aan: [redacted]@meerssen.nl>; [redacted]@komleren.nl>; [redacted]@meerssen.nl>

Onderwerp: RE: DKC de Bundeling: Aangepaste Brief komLeren en aangepaste notitie Energieonderzoek met bijlagen van Curvers Raadgevende Ingenieurs inzake oplossingsvarianten i.v.m. netcongestie

Bijlage(n): Gemarkerde Brief kom leren 17-06-2024.pdf, Gemarkerde notitie Netcongestie versie 6 d.d. 17-06-2024.pdf, Getekende Brief komLeren verzoek besluit variant 2 d.d. 18-06-2024.pdf, PV panelen projectie variant A en B de Bundeling.pdf, Samengevoegde notitie Netcongestie versie 6 d.d. 18-06-2024.pdf

Beste [redacted]

Naar aanleiding van jouw opmerkingen op de brief en notitie van komLeren heb je aangegeven dat Variant 2 duurder is voor de gemeente Meerssen, maar ook duurder in exploitatielast voor KomLeren en zorgt voor meer CO2 uitstoot.

Het klopt dat qua investering van variant 2 initieel duurder is. Het klopt echter niet dat op het gebied van onderhoud en energiekosten, daarin is variant 2 voordeliger dan variant 1 en ook qua kosten die na 9 jaar nog moeten worden gemaakt. Wat betreft het gasverbruik en de CO2 uitstoot hebben wij in een aangepaste notitie proberen te verduidelijken dat dit in variant 1 slechts om een theoretische benadering gaat en het in de praktijk anders zal uitpakken.

Voor de beoordeling op het criterium frisse scholen klasse B zal in de praktijk in variant 1 de norm de norm niet worden gehaald. Ook dat hebben we in de aangepaste notitie beter inzichtelijk proberen te maken.

Daarom treft bijgevoegd een aangepaste notitie aan waarin op de door jullie betwiste punten een uitvoeriger onderbouwing wordt gegeven en een nadere toelichting op welke criteria m.b.t. frisse scholen klasse B de risico's worden gelopen.

We hebben dit bewust d.m.v. een aangepaste notitie en brief gedaan zodat dit je daarmee in de gelegenheid stelt om iedereen op gelijk wijze en gelijk niveau de noodzakelijke informatie te verstrekken.

Wat betreft de beperking aan zonnepanelen op het dak vraag je dat er met zekerheid gezegd moet kunnen dat 107 panelen niet gaan passen.

In deze fase van het project, waarin we nog slechts een Voorlopig Ontwerp hebben, dat uiteraard naar de verdere technische uitwerking op onderdelen nog zal veranderen kan nog niets met 100% zekerheid gezegd worden.

We hebben van de architect de plattegrond van het dak (het gaat om een hellend dak onder een hoek van $\pm 30^\circ$) ontvangen waarop we schetsmatig ingetekend hebben hoeveel panelen er maximaal mogelijk geplaatst zouden kunnen worden, en dat in 2 varianten. Omdat het om een VO gaat waar nog geen rekening is cq. kan worden gehouden met nader uit te werken details voor daknokken, dakranden, goten, kilgoten, dakdoorvoeren, noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, verzekeringseisen etc. is het uitdrukkelijke advies van architect en adviseurs om een slag om arm te houden met deze aspecten en daarmee p[er] variant hiervoor ruimte cq. panelen in mindering te brengen.

In de bijlage tref je deze schetsen aan. Maximaal is er ruimte voor rond de 90 zonnepanelen.

Op verzoek van [redacted] namens komLeren m.b.t. de geplande nieuwbouw DKC de Bundeling bijgevoegde aangepast brief van komLeren toekomen met als bijlage de aangepaste notitie Energieonderzoek met bijlagen van Curvers Raadgevende Ingenieurs inzake oplossingsvarianten i.v.m. netcongestie. Voor de duidelijkheid heb ik ook een versie van brief en notitie bijgevoegd waarin in geel gemarkeerd de wijzigingen t.o.v. de 1^e notitie zijn aangegeven.

Ik denk dat de inhoud verder voor zich spreekt. Mocht dat niet zo zijn cq. mocht je nog verder vragen en/of opmerkingen hebben dan stel ik voor dat we hier gezamenlijk met ook [redacted] een Teams-meeting (omdat [redacted] fysiek geen afspraak kan hebben) voor inplannen om e.e.a. nader te bespreken.

Graag bijgevoegde stukken verder in behandeling nemen richting college en raad.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

maakt ruimte voor jou
Postbus 3086, 6202 NB Maastricht

www.meerssen.nl, [@rogroep.nl](mailto:info@rogroep.nl), www.rogroep.nl

Op vrijdagmiddag ben ik vrijaf.

CC-mails komen in een aparte map en worden sporadisch gelezen.
Voor belangrijke zaken graag bellen of mij persoonlijk mailen.

Van: [redacted]@meerssen.nl>

Verzonden: maandag 17 juni 2024 10:48

Aan: [redacted]@rogroep.nl>

Onderwerp: RE: DKC de Bundeling: Brief komLeren en notitie Energieonderzoek met bijlagen van Curvers Raadgevende Ingenieurs inzake oplossingsvarianten i.v.m. netcongestie

Bericht van Gemeente Meerssen



Nieuw beveiligd bericht van [redacted]
(Gemeente Meerssen) met het onderwerp: RE:
DKC de Bundeling: Brief komLeren en notitie
Energieonderzoek met bijlagen van Curvers
Raadgevende Ingenieurs inzake
oplossingsvarianten i.v.m. netcongestie

[Open bericht](#)

of klik op [deze link](#) om het bericht te openen

Door het openen van het bericht gaat u akkoord met de Zivver
[Gebruiksvoorwaarden](#). Daarnaast wijzen wij u op onze [Privacyverklaring](#).

De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op deze e-mail komt niet bij de afzender aan.

Bezoek het Zivver [Help Center](#) voor meer informatie of support.

