

Van: [redacted] | KYBYS" [redacted]@kybys.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 11:07
Aan: [redacted]@nuenen.nl>; [redacted]@nuenen.nl>
Cc: [redacted] | KYBYS" [redacted]@kybys.nl>
Onderwerp: Input Led verlichting sportvelden gemeente Nuenen

Goedemorgen [redacted] en [redacted]

Naar aanleiding van het overleg van gisteren en ons contact met Normec Rei-lux nog een aantal punten.

Nummering veldverlichtingsmasten en velden

Hebben vanochtend [redacted] gesproken en gevraagd of dat ze de locatie van de onderzochte veldverlichtingsmasten inzichtelijk hadden.

Hij ging dit intern even nazoeken, of er overzichten zijn aangeleverd bij de aanvraag en/of dat er bepaalde overzichten zijn gemaakt tijdens de opname van de masten.

Normaliter was hij gewend dat de opdrachtgever overzichtskaarten of afbeeldingen aanlevert per sportpark met locatie van het veld- en evt. mastnummering.

Bij deze dus nogmaals de vraag of jij over bepaalde overzichtskaartjes beschikt die vooraf zijn verstrekt en/of dat er overzichten zijn die met de rapporten t.b.v. de stabiliteitsmeting zijn meegestuurd.

Mocht bovenstaande niet voor handen zijn, kun je ons dan in ieder geval een overzicht sturen van de veldnummering die de gemeente Nuenen hanteert.

Corrosievorming op bestaande masten

Gisteren niet specifiek besproken, maar we zijn benieuwd of er in een eerder stadium al aandacht is besteed aan het aanpakken van de corrosie welke is geconstateerd tijdens de opname van Normec.

We hebben eerder een behandelingsrapportage ontvangen, dit geeft wel een overzicht van de masten waar corrosie is geconstateerd maar verder niet hoe hier mee omgegaan dient te worden.

(deze vraag hebben we ook aan Normec gesteld maar mocht hier al iets meer over bekend zijn bij de gemeente horen we dit uiteraard graag)

Verlichtingssterkte

De informatie m.b.t. verlichtingssterkte op de verschillende velden, bestaande- en nieuwe situatie, hebben jullie hier nog input voor kunnen achterhalen?

N, O

De eisen voor voetbal volgens EN 12193:

- Klasse III – Competitie op laag niveau
Algemene training en recreatie – verlichtingssterkte 75-120 lux
- Klasse II – Competitie op middenniveau
Regionale of lokale clubwedstrijden en trainingen op hoog niveau – 200 lux
- Klasse I – Competitie op top niveau
Niet van toepassing binnen de gemeente Nuenen.

Mochten er vanuit de gemeente geen specifieke wensen of eisen zijn zouden we adviseren voor de velden waar (soms) wedstrijden worden gespeeld minimaal 200 lux aan te houden/ te overwegen.

Voor de overige velden streven we dan 150 lux aan conform eerder geleverde input, hiermee val je ruim binnen de norm/ klasse III.

In afwachting van jullie antwoord,
Met vriendelijke groet,

Mede namens [redacted]

J

| KYBYS



...voor ingenieu[r]s advies

Boscheweg 107-8 - Postbus 371 - 5280 AJ Boxtel

telefoon: +31 [redacted]

e-mail: [redacted]@kybys.nl

website: www.kybys.nl

DISCLAIMER KYBYS B.V.



Samen de wereld mooier maken? Klik hier voor onze vacatures!



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen