





1	Algemene gegevens voor het vrijwillig melden of het veranderen van een installatie of de werking daarvan, voor installaties geïnstalleerd na het inwerkingtreden van (art 4.1157a Bal, of voor het aanleggen van een nieuwe installatie (Paragraaf 3.2.6 Bal art. 4.111))	in orde	niet in orde	Opmerkingen
	De x-y-coördinaten van het middelpunt van het systeem: En de x-y-coördinaten van alle boorpunten:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MP: 164013, 387599 B1: 164012 387594 B2: 164013 387604
na	Een onderbouw waaruit blijkt dat het in werking hebben van het systeem niet leidt tot zodanige interferentie met een eerder geïnstalleerd bodemenergiesysteem dat het doelmatig functioneren van een van de desbetreffende systemen kan worden geschaad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er zijn binnen 120 meter geen gesloten systemen aanwezig.  Er zijn binnen 350 meter geen gesloten systemen aanwezig met een bodemzijdig vermogen > 70 kW (oude OBM-plichtig; binnen de Ow niet meer van toepassing).  Er zijn binnen 1200 meter geen open systemen aanwezig.  Zodoende is er geen sprake van interferentie.
	Het energierendement, uitgedrukt als de SPF, dat het bodemenergiesysteem zal behalen bij voorzien gebruik van het gebouw overeenkomstig de bestemming waarvoor het systeem is ontworpen, blijkend uit een schriftelijke verklaring van de installateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPF = 5,6
	Het bodemzijdig vermogen van het systeem en de omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het systeem voorziet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bodemzijdig vermogen = 6,25 kW Warmtevraag = 14 MWh Koudevraag = 5 MWh
	Certificaten van de installateurs zijn erkend op de lijst van bodemplus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ondergrondse installatie: Welwater B.V. ■ SIKB 11000/ 2952934 ■ SIKB 2100-2101/ 2674111 versie 2  Bovengrondse installatie: Ynergy Operations B.V. ■ KBI 6000-21/2174606

IV	Interferentiegebied	Ja	Nee	Opmerkingen
	Is het systeem gelegen in een interferentiegebied? ■ <i>momenteel alleen Eindhoven centrum en bodemplan Eindhoven.</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen